Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
Input / Output Digitali del PLC											
	I0.0	Allarme 24 VDC	R	bool		1	=	OK			40001.8
	I0.1	Allarme Sonda 1	R	bool		1	=	OK			40001.9
	I0.2	Allarme Sonda 2	R	bool		1	=	OK			40001.10
	I0.3	Allarme Linea Riscaldata 1	R	bool		1	=	OK			40001.11
	I0.4	Allarme Linea Riscaldata 2	R	bool		1	=	OK			40001.12
	I0.5	Allarme Frigo	R	bool		1	=	OK			40001.13
	I0.6	Allarme Condensa	R	bool		1	=	OK			40001.14
	I0.7	Allarme Convertitore NO2-NO	R	bool		1	=	OK			40001.15
	I1.0	Not Ready U23	R	bool		1	=	OK			40001.0
	I1.1	Meas/Cal U23	R	bool		1	=	Calibrazione			40001.1
	I1.2	Zero U23	R	bool		1	=	Calibrazione			40001.2
	I1.3	Span U23	R	bool		1	=	Calibrazione			40001.3
	I1.4	Cambio Scala NO	R	bool		1	=	Alto			40001.4
	I1.5	Cambio Scala CO	R	bool		1	=	Alto			40001.5
	I1.6	Allarme LDS6	R	bool		1	=	OK			40001.6
	I1.7	Allarme Trasmissione LDS6	R	bool		1	=	OK			40001.7
	I2.0	Alta T armadio	R	bool		1	=	OK			40002.8
	I2.1	Selettore Linea 1	R	bool		1	=	Linea 1			40002.9
	I2.2	Selettore Linea 2	R	bool		1	=	Linea 1			40002.10
	I2.3	Selettore Manutenzione	R	bool		1	=	Manutenzione			40002.11
	I2.4	Selettore Pompa M1 NO/OFF	R	bool		1	=	ON			40002.12
	I2.5	Minimo Tecnico	R	bool		1	=				40002.13
	I2.6	Impianto ON	R	bool		1	=				40002.14
	I2.7	Impianto in arresto	R	bool		1	=				40002.15
	I3.0	Impianto In Partenza	R	bool		1	=				40002.0
	I3.1	Diverter Del Bypass	R	bool		1	=				40002.1
	I3.2	Reset Sirena	R	bool		1	=				40002.2
	I3.3	Disp DI3.3	R	bool		1	=				40002.3
	I3.4	Disp DI3.4	R	bool		1	=				40002.4
	I3.5	Disp DI3.5	R	bool		1	=				40002.5
	I3.6	Disp DI3.6	R	bool		1	=				40002.6
	I3.7	Disp DI3.7	R	bool		1	=				40002.7
		Scansione In Lavaggio	R	bool		1	=	Lavaggio			40003.8
		Scansione In Misura	R	bool		1	=	Misura			40003.9
		Disponibile	R	bool		1					40003.10
		Disponibile	R	bool		1					40003.11
		Disponibile	R	bool		1					40003.12
		Disponibile	R	bool		1					40003.13
		Disponibile	R	bool		1					40003.14
		Disponibile	R	bool		1					40003.15
	Q0.0	YV1 Linea 1	R	bool		1	=	Aperta			40003.0
	Q0.1	YV2 Liena2	R	bool		1	=	Aperta			40003.1
	Q0.2	YV3 Mis/Cal	R	bool		1	=	Aperta			40003.2
	Q0.3	YV4 Span	R	bool		1	=	Aperta			40003.3
	Q0.4	YV5 Zero	R	bool		1	=	Aperta			40003.4
	Q0.5	YV6 Bypass Convertitore	R	bool		1	=	Aperta			40003.5
	Q0.6	Avvio Pompa M1	R	bool		1	=	ON			40003.6
	Q0.7	Avvio Pompa M2	R	bool		1	=	ON			40003.7
	Q1.0	Lampada Selettore Linee	R	bool		1	=	ON			40004.8
	Q1.1	Lampada Selettore Manutenzione	R	bool		1	=	ON			40004.9
	Q1.2	Lampada Selettore Pompa M1	R	bool		1	=	ON			40004.10
	Q1.3	Lampada OR Allarmi	R	bool		1	=	Allarme			40004.11
	Q1.4	Comando Sirena	R	bool		1	=				40004.12
	Q1.5	Comando Lampeggiante	R	bool		1	=				40004.13
	Q1.6	YV7 QAL3 Sonda	R	bool		1	=	Aperta			40004.14
	Q1.7	Q1.7 Disponibile	R	bool		1	=				40004.15
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.0

Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.1
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.2
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.3
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.4
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.5
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.6
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.7
Stati mA segnali analogici											
	M20.0	Rottura Cavo CO	R	bool		1	=	Errore			40005.8
	M20.1	Rottura Cavo NO	R	bool		1	=	Errore			40005.9
	M20.2	Rottura Cavo O2	R	bool		1	=	Errore			40005.10
	M20.3	Rottura Cavo NH3	R	bool		1	=	Errore			40005.11
	M20.4	Rottura Cavo H2O	R	bool		1	=	Errore			40005.12
	M20.5	Rottura cavo Portata	R	bool		1	=	Errore			40005.13
	M20.6	Rottura Cavo Pressione	R	bool		1	=	Errore			40005.14
	M20.7	Rottura Cavo Temperatura	R	bool		1	=	Errore			40005.15
	M21.0	Disponibile	R	bool		1	=				40005.0
	M21.1	Disponibile	R	bool		1	=				40005.1
	M21.2	Disponibile	R	bool		1	=				40005.2
	M21.3	Disponibile	R	bool		1	=				40005.3
	M21.4	Disponibile	R	bool		1	=				40005.4
	M21.5	Disponibile	R	bool		1	=				40005.5
	M21.6	Disponibile	R	bool		1	=				40005.6
	M21.7	Disponibile	R	bool		1	=				40005.7
	M22.0	Over Flow CO	R	bool		1	=	Errore			40006.8
	M22.1	Over Flow NO	R	bool		1	=	Errore			40006.9
	M22.2	Over Flow O2	R	bool		1	=	Errore			40006.10
	M22.3	Over Flow NH3	R	bool		1	=	Errore			40006.11
	M22.4	Over Flow H2O	R	bool		1	=	Errore			40006.12
	M22.5	Over Flow Portata	R	bool		1	=	Errore			40006.13
	M22.6	Over Flow Pressione	R	bool		1	=	Errore			40006.14
	M22.7	Over Flow Temperatura	R	bool		1	=	Errore			40006.15
	M23.0	Disponibile	R	bool		1	=				40006.0
	M23.1	Disponibile	R	bool		1	=				40006.1
	M23.2	Disponibile	R	bool		1	=				40006.2
	M23.3	Disponibile	R	bool		1	=				40006.3
	M23.4	Disponibile	R	bool		1	=				40006.4
	M23.5	Disponibile	R	bool		1	=				40006.5
	M23.6	Disponibile	R	bool		1	=				40006.6
	M23.7	Disponibile	R	bool		1	=				40006.7
Stati QAL3											
	M200.0	QAL3 In Corso	R	bool		1	=	In Corso			40007.8
	M200.1	QAL3 Fase Zero	R	bool		1	=	Fase Zero			40007.9
	M200.2	QAL3 Fase Span	R	bool		1	=	Fase Span			40007.10
	M200.3	Non Usato	R	bool		1	=				40007.11
	M200.4	QAL3 Fase Lavaggio	R	bool		1	=	Lavaggio			40007.12
	M200.5	Non Usato	R	bool		1	=				40007.13
	M200.6	QAL3 Fine OK	R	bool		1	=	Fine OK			40007.14
	M200.7	QAL3 Fine KO	R	bool		1	=	Fine KO			40007.15
		Start QAL3 Da PC	W	bool		1	=	Impulso 1 sec avvio QAL3			40007.0
		Non Usato	W	bool		1	=				40007.1
		Non Usato	W	bool		1	=				40007.2
		Non Usato	W	bool		1	=				40007.3
		Non Usato	W	bool		1	=				40007.4
		Non Usato	W	bool		1	=				40007.5
		Non Usato	W	bool		1	=				40007.6
		Non Usato	W	bool		1	=				40007.7

Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
Stati Impianto da DCS											
		Fermo	R	bool		1	=				40008.8
		Avviamento caldaia fresh air	R	bool		1	=				40008.9
		Avviamento turbina a gas	R	bool		1	=				40008.10
		Avviamento in recupero	R	bool		1	=				40008.11
		Avviamento con fresh air	R	bool		1	=				40008.12
		Regime	R	bool		1	=				40008.13
		Regime Ridotto	R	bool		1	=				40008.14
		Arresto turbina	R	bool		1	=				40008.15
		Arresto caldaia	R	bool		1	=				40008.0
		Transitorio	R	bool		1	=				40008.1
		Isola	R	bool		1	=				40008.2
		Interruttore parallelo chiuso	R	bool		1	=				40008.3
		Interruttore parallelo aperto	R	bool		1	=				40008.4
		Attivazione del camino di bypass 88s	R	bool		1	=				40008.5
		Regime FA	R	bool		1	=				40008.6
		Passaggio TG/FA	R	bool		1	=				40008.7
		Passaggio FA/TG	R	bool		1	=				40009.8
		Regime TG	R	bool		1	=				40009.9
		Regime FA new	R	bool		1	=				40009.10
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.11
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.12
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.13
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.14
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.15
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.0
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.1
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.2
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.3
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.4
		Disponibile	R	bool		1	=				40009.5
Misure dal PLC											
		Misura ing CO	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40010
		Misura ing NO	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40012
		Misura ing O2	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40014
		Misura ing NH3	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40016
		Misura ing H2O	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40018
		Misura ing Portata	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40020
		Misura Ing Pressione	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40022
		Misura Ing Temperatura	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40024
		Misura Ing Portata Gas Turbina	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40026
		Misura Ing Portata Gas Caldaia	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40028
Misure QAL3											
		QAL3 CO Zero	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40030
		QAL3 NO Zero	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40032
		QAL3 O2 Zero	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40034
		QAL3 CO Span	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40036
		QAL3 NO Span	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40038
		QAL3 O2 Span	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40040
Misure Corrette da PC SME											
		Misura CO camino s.w. (87s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40042
		Misura Nox camino s.w. (87s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40044
		Misura O2 camino s.w. (87s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40046
		Misura H2O camino s.w.(87s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40048
		Misura NH3 camino s.w.(87s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40050
		Misura temperatura camino s.w.(87s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40052

Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
		Misura Pressione Assoluta camino s.w.(87s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40054
		Misura Portata Camino s.w.(87s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40056
		Misura COcamino s.w.(88s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40058
		Misura NOx camino s.w.(88s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40060
		Misura O2 camino s.w.(88s)	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40062
Misure Analogiche da DCS											
		Pressione vapore caldaia Neoterm	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40064
		Potenza termica prodotta	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40066
		Portata gas turbina	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40068
		Portata gas caldaia	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40070
		Ore funzionamento turbina solar	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40072
		Corrected load factory	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40074
		Pressione fumi camino	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40076
		Temperatura Fumi Camino	R	Real						Misura Ingegnerizzata	40078
Riferimenti Impianto da PC SME											
		Stato Impianto 87s	W	Int						Misura Ingegnerizzata	40080
		Stato Impianto 88s	W	Int						Misura Ingegnerizzata	40081
		OssigenoRif 87s	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40083
		OssigenoRif 88s	W	Real						Misura Ingegnerizzata	40085

Parametri Modbus	
Indirizzo IP PLC	10.56.7.1
Porta Modbus	502
ID Modbus	1