TIPO	AREA	DBW PLC	WORD	MODBUS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NOTE
		0	16		ABOUT						COM				CMD		ST				
		32	16		RD_CLOCK						WR_CLOCK										
		64	16	1																	
		96	16	17																	
PL1	PV	128	16	33	CMD		XTM		ST		ST2		AVG		HW4		HW20				Stati/Allarmi/Comandi
		160	16	49	CO				O2S												Misure [INTERI]
		192	16	65	TF																
PL2	PV	224	16	81																	
		256	16	97																	
		288	16	113																	
PL3	PV	320	16	129																	
		352	16	145																	
		384	16	161																	
PL4	PV	416	16	177																	
		448	16	193																	
		480	16	209																	
PL5	PV	512	16	225																	
		544	16	241																	
		576	16	257																	

AI	1	608	16	I_256	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	2	640	16	I_258	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	3	672	16	CO	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	4	704	16	O2S	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	5	736	16	TF	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	6	768	16	I_278	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	7	800	16	I_280	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	8	832	16	I_282	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	9	864	16	I_284	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	10	896	16	I_286	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	11	928	16	I_288	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	12	960	16	I_290	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	13	992	16	I_292	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	14	1024	16	I_294	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	15	1056	16	I_296	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	16	1088	16	I_298	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	17	1120	16	I_300	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AI	18	1152	16	I_302	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AO	19	1184	16	O_256	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AO	20	1216	16	O_258	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AO	21	1248	16	O_260	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AO	22	1280	16	O_262	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AO	23	1312	16	O_264	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AO	24	1344	16	O_266	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AO	25	1376	16	O_268	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	
AO	26	1408	16	O_270	SB	ST	M	V	PV	H	R	L	R	HW	LW	HW	SS	ST	ZS	ZT	

DI	1	1440	16		IW0	IW2	IW4	IW6	IW8
	2	1472	16		IM0	IM2	IM4	IM6	IM8
DO	3	1504	16		OW0	OW2	OW4	OW6	OW8
	4	1536	16		OM0	OM2	OM4	OM6	OM8

REV	DATA
1	09/01/26

Enerblu s.r.l.
Via E. Fermi 6
36045 Lonigo (VI)

SMI Prei s.r.l.
Via Giovanni Pascoli 150
22040 Alzate Brianza (CO)

COMMESSA: **JOB.0188.25**
DOCUMENTO: **IOL.0188.25**
OGGETTO: **Sistema Analisi Emissioni**
TITOLO: **ELENCO I/O PLC**
IMPIANTO: **Impianto di cogenerazione**
TITOLO FOGLIO: **Mappa DB50**

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	09/01/26	enerblu	**Enerblu s.r.l.** Via E. Fermi 6 36045 Lonigo (VI)	**JOB.0188.25**	**IOL.0188.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMIPREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB50: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	STRUCT	BIT	TIPO	
DBX	**OUTPUT**	**Comandi da supervisore**				
128.0	HB	PC life signal	CMD	24	BOOL	
128.1	AUTOCAL_START		CMD	25	BOOL	
128.2			CMD	26	BOOL	
128.3			CMD	27	BOOL	
128.4			CMD	28	BOOL	
128.5			CMD	29	BOOL	
128.6			CMD	30	BOOL	
128.7			CMD	31	BOOL	
129.0	ACK	Ack allarmi	CMD	16	BOOL	
129.1			CMD	17	BOOL	
129.2			CMD	18	BOOL	
129.3			CMD	19	BOOL	
129.4			CMD	20	BOOL	
129.5			CMD	21	BOOL	
129.6	AVG	Allarme supero ultima media	CMD	22	BOOL	
129.7	AVG_P	Allarme supero media previsionale	CMD	23	BOOL	
DBX	**OUTPUT**	**Misure stimate**				
132.0			XTM	24	BOOL	
132.1			XTM	25	BOOL	
132.2			XTM	26	BOOL	
132.3			XTM	27	BOOL	
132.4			XTM	28	BOOL	
132.5			XTM	29	BOOL	
132.6			XTM	30	BOOL	
132.7			XTM	31	BOOL	
133.0			XTM	16	BOOL	
133.1			XTM	17	BOOL	
133.2			XTM	18	BOOL	
133.3			XTM	19	BOOL	
133.4			XTM	20	BOOL	
133.5			XTM	21	BOOL	
133.6			XTM	22	BOOL	
133.7			XTM	23	BOOL	
DBX	**INPUT**	**Stati impianto**				
136.0	MEASURE	Sistema in misura	ST	24	BOOL	
136.1			ST	25	BOOL	
136.2	CAL_ZERO_1	Analizzatore CO-O2 in calibrazione di zero	ST	26	BOOL	
136.3	CAL_SPAN_1	Analizzatore CO-O2 in calibrazione di span	ST	27	BOOL	
136.4			ST	28	BOOL	
136.5			ST	29	BOOL	
136.6			ST	30	BOOL	
136.7			ST	31	BOOL	
137.0			ST	16	BOOL	
137.1			ST	17	BOOL	
137.2			ST	18	BOOL	
137.3			ST	19	BOOL	
137.4			ST	20	BOOL	
137.5			ST	21	BOOL	
137.6			ST	22	BOOL	
137.7	PA1	Pompa analisi	ST	23	BOOL	
138.0	EVZ	Stato elettrovalvola cal zero	ST	8	BOOL	
138.1			ST	9	BOOL	
138.2	EVS	Stato elettrovalvola cal span	ST	10	BOOL	
138.3			ST	11	BOOL	
138.4			ST	12	BOOL	
138.5	HB	PLC life signal	ST	13	BOOL	
138.6			ST	14	BOOL	
138.7			ST	15	BOOL	
139.0	PL_ON	Impianto in marcia	ST	0	BOOL	
139.1	PL_MT	Impianto in minimo tecnico/funzionamento anomalo	ST	1	BOOL	
139.2	PL_AVV	Impianto in avviamento	ST	2	BOOL	
139.3	PL_SHUT	Impianto in spegnimento	ST	3	BOOL	
139.4			ST	4	BOOL	
139.5	SME_MAINT	SME in manutenzione	ST	5	BOOL	
139.6	PL_MAINT	Impianto in manutenzione	ST	6	BOOL	
139.7			ST	7	BOOL	

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	09/01/26	enerblu	**Enerblu s.r.l.** Via E. Fermi 6 36045 Lonigo (VI)	**JOB.0188.25**	**IOL.0188.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB50: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	STRUCT	BIT	TIPO	
DBX	**INPUT**	**Stati impianto**				
140.0			ST2	24	BOOL	
140.1			ST2	25	BOOL	
140.2			ST2	26	BOOL	
140.3			ST2	27	BOOL	
140.4			ST2	28	BOOL	
140.5			ST2	29	BOOL	
140.6			ST2	30	BOOL	
140.7			ST2	31	BOOL	
141.0			ST2	16	BOOL	
141.1			ST2	17	BOOL	
141.2			ST2	18	BOOL	
141.3			ST2	19	BOOL	
141.4			ST2	20	BOOL	
141.5			ST2	21	BOOL	
141.6			ST2	22	BOOL	
141.7			ST2	23	BOOL	
142.0			ST2	8	BOOL	
142.1			ST2	9	BOOL	
142.2			ST2	10	BOOL	
142.3			ST2	11	BOOL	
142.4			ST2	12	BOOL	
142.5			ST2	13	BOOL	
142.6			ST2	14	BOOL	
142.7			ST2	15	BOOL	
143.0			ST2	0	BOOL	
143.1			ST2	1	BOOL	
143.2			ST2	2	BOOL	
143.3			ST2	3	BOOL	
143.4			ST2	4	BOOL	
143.5			ST2	5	BOOL	
143.6			ST2	6	BOOL	
143.7			ST2	7	BOOL	
DBX	**INPUT**	**Allarmi medie**				
144.0			AVG	24	BOOL	
144.1			AVG	25	BOOL	
144.2			AVG	26	BOOL	
144.3			AVG	27	BOOL	
144.4			AVG	28	BOOL	
144.5			AVG	29	BOOL	
144.6			AVG	30	BOOL	
144.7			AVG	31	BOOL	
145.0			AVG	16	BOOL	
145.1			AVG	17	BOOL	
145.2			AVG	18	BOOL	
145.3			AVG	19	BOOL	
145.4			AVG	20	BOOL	
145.5			AVG	21	BOOL	
145.6			AVG	22	BOOL	
145.7			AVG	23	BOOL	
146.0			AVG	8	BOOL	
146.1			AVG	9	BOOL	
146.2			AVG	10	BOOL	
146.3			AVG	11	BOOL	
146.4			AVG	12	BOOL	
146.5			AVG	13	BOOL	
146.6			AVG	14	BOOL	
146.7			AVG	15	BOOL	
147.0			AVG	0	BOOL	
147.1			AVG	1	BOOL	
147.2			AVG	2	BOOL	
147.3			AVG	3	BOOL	
147.4			AVG	4	BOOL	
147.5			AVG	5	BOOL	
147.6			AVG	6	BOOL	
147.7			AVG	7	BOOL	
DBX	**INPUT**	**Allarmi hardware <4mA**				

REV	DATA		COMMESSA	DOCUMENTO
1	09/01/26	**Enerblu s.r.l.** Via E. Fermi 6 36045 Lonigo (VI)	**JOB.0188.25**	**IOL.0188.25**
			OGGETTO	TITOLO
		SMI Prei s.r.l.	**Sistema Analisi Emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
		Via Giovanni Pascoli 150	IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
		22040 Alzate Brianza (CO)	**Impianto di cogenerazione**	**DB50: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	STRUCT	BIT	TIPO	
148.0			HW4	24	BOOL	
148.1			HW4	25	BOOL	
148.2			HW4	26	BOOL	
148.3			HW4	27	BOOL	
148.4			HW4	28	BOOL	
148.5			HW4	29	BOOL	
148.6			HW4	30	BOOL	
148.7			HW4	31	BOOL	
149.0			HW4	16	BOOL	
149.1			HW4	17	BOOL	
149.2			HW4	18	BOOL	
149.3			HW4	19	BOOL	
149.4			HW4	20	BOOL	
149.5			HW4	21	BOOL	
149.6			HW4	22	BOOL	
149.7			HW4	23	BOOL	
150.0			HW4	8	BOOL	
150.1			HW4	9	BOOL	
150.2			HW4	10	BOOL	
150.3			HW4	11	BOOL	
150.4			HW4	12	BOOL	
150.5			HW4	13	BOOL	
150.6			HW4	14	BOOL	
150.7			HW4	15	BOOL	
151.0			HW4	0	BOOL	
151.1			HW4	1	BOOL	
151.2			HW4	2	BOOL	
151.3			HW4	3	BOOL	
151.4			HW4	4	BOOL	
151.5			HW4	5	BOOL	
151.6			HW4	6	BOOL	
151.7			HW4	7	BOOL	

DBX	INPUT	Allarmi hardware >20mA				
152.0			HW20	24	BOOL	
152.1			HW20	25	BOOL	
152.2			HW20	26	BOOL	
152.3			HW20	27	BOOL	
152.4			HW20	28	BOOL	
152.5			HW20	29	BOOL	
152.6			HW20	30	BOOL	
152.7			HW20	31	BOOL	
153.0			HW20	16	BOOL	
153.1			HW20	17	BOOL	
153.2			HW20	18	BOOL	
153.3			HW20	19	BOOL	
153.4			HW20	20	BOOL	
153.5			HW20	21	BOOL	
153.6			HW20	22	BOOL	
153.7			HW20	23	BOOL	
154.0			HW20	8	BOOL	
154.1			HW20	9	BOOL	
154.2			HW20	10	BOOL	
154.3			HW20	11	BOOL	
154.4			HW20	12	BOOL	
154.5			HW20	13	BOOL	
154.6			HW20	14	BOOL	
154.7			HW20	15	BOOL	
155.0			HW20	0	BOOL	
155.1			HW20	1	BOOL	
155.2			HW20	2	BOOL	
155.3			HW20	3	BOOL	
155.4			HW20	4	BOOL	
155.5			HW20	5	BOOL	
155.6			HW20	6	BOOL	
155.7			HW20	7	BOOL	

DBW						
156					INT	
158					INT	

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	09/01/26	enerblu	**Enerblu s.r.l.** Via E. Fermi 6 36045 Lonigo (VI)	**JOB.0188.25**	**IOL.0188.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB50: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	STRUCT	BIT	TIPO	
DBD	**INPUT**	**Misure**				
160	CO	CO	MV		INT	
164			MV		INT	
168	O2S	O2 Secco	MV		INT	
172			MV		INT	
176			MV		INT	
180			MV		INT	
184			MV		INT	
188			MV		INT	
192	TF	Temperatura fumi	MV		INT	
196			MV		INT	
200			MV		INT	
204			MV		INT	
208			MV		INT	
212			MV		INT	
216			MV		INT	
220			MV		INT	

TIPO		AREA	DBW PLC	WORD	MODBUS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NOTE
			0	16		ABOUT						COM				CMD		ST				
			32	16		RD_CLOCK						WR_CLOCK										
INPUT	PL1		64	16	1	ALM		ST														Digitali
		PV	96	16	17	CO				O2S												Misure [INTERI]
			128	16	33	TF																
		MV	160	16	49																	
			192	16	65																	
	PL2		224	16	81																	Digitali
		RAW	256	16	97																	Analogici raw
			288	16	113																	
		MV	320	16	129																	Misure [REAL]
			352	16	145																	
	PL3		384	16	161																	Digitali
		RAW	416	16	177																	Analogici raw
			448	16	193																	
		MV	480	16	209																	Misure [REAL]
			512	16	225																	
	PL4		544	16	241																	Digitali
		RAW	576	16	257																	Analogici raw
			608	16	273																	
		MV	640	16	289																	Misure [REAL]
			672	16	305																	
	PL5		704	16	321																	Digitali
		RAW	736	16	337																	Analogici raw
			768	16	353																	
		MV	800	16	369																	Misure [REAL]
			832	16	385																	

							NOTE
OUTPUT	PL1	PRM	864	16	401	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	896	16	417	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	928	16	433	Abilitazione misure stimate	
	PL2	PRM	960	16	449	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	992	16	465	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	1024	16	481	Abilitazione misure stimate	
	PL3	PRM	1056	16	497	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	1088	16	513	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	1120	16	529	Abilitazione misure stimate	
	PL4	PRM	1152	16	545	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	1184	16	561	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	1216	16	577	Abilitazione misure stimate	
	PL5	PRM	1248	16	593	Parametri/Impostazioni	Fondi scala
		CMD	1280	16	609	Comandi digitali	Parametri/Impostazioni
		XTM	1312	16	625	Abilitazione misure stimate	

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	09/01/26	enerblu	**Enerblu s.r.l.** Via E. Fermi 6 36045 Lonigo (VI)	**JOB.0188.25**	**IOL.0188.25**
				OGGETTO	TITOLO
				Sistema Analisi Emissioni	**ELENCO I/O PLC**
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**Mappa DB100**

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	09/01/26	enerblu	**Enerblu s.r.l.** Via E. Fermi 6 36045 Lonigo (VI)	**JOB.0188.25**	**IOL.0188.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB100: ADAS**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Allarmi**							
DBX 64.0	AL_CAMP	Allarme campionamento	1	8	BOOL	ALM	24	
DBX 64.1	AL_COND	Allarme frigorifero + presenza condensa		9	BOOL	ALM	25	
DBX 64.2	AL_RISC	Allarme temperatura sonda + linea		10	BOOL	ALM	26	
DBX 64.3	FAIL_ANL	Failure analizzatore		11	BOOL	ALM	27	
DBX 64.4	AL_ANL	Allarme analizzatore		12	BOOL	ALM	28	
DBX 64.5	FAULT_ANL	Fault analizzatore		13	BOOL	ALM	29	
DBX 64.6	_30			14	BOOL	ALM	30	
DBX 64.7	_31			15	BOOL	ALM	31	
DBX 65.0	_16			0	BOOL	ALM	16	
DBX 65.1	_17			1	BOOL	ALM	17	
DBX 65.2	_18			2	BOOL	ALM	18	
DBX 65.3	_19			3	BOOL	ALM	19	
DBX 65.4	_20			4	BOOL	ALM	20	
DBX 65.5	_21			5	BOOL	ALM	21	
DBX 65.6	_22			6	BOOL	ALM	22	
DBX 65.7	_23			7	BOOL	ALM	23	
DBX 66.0	_8		2	8	BOOL	ALM	8	
DBX 66.1	_9			9	BOOL	ALM	9	
DBX 66.2	_10			10	BOOL	ALM	10	
DBX 66.3	_11			11	BOOL	ALM	11	
DBX 66.4	_12			12	BOOL	ALM	12	
DBX 66.5	_13			13	BOOL	ALM	13	
DBX 66.6	_14			14	BOOL	ALM	14	
DBX 66.7	_15			15	BOOL	ALM	15	
DBX 67.0	_0			0	BOOL	ALM	0	
DBX 67.1	_1			1	BOOL	ALM	1	
DBX 67.2	_2			2	BOOL	ALM	2	
DBX 67.3	_3			3	BOOL	ALM	3	
DBX 67.4	_4			4	BOOL	ALM	4	
DBX 67.5	_5			5	BOOL	ALM	5	
DBX 67.6	_6			6	BOOL	ALM	6	
DBX 67.7	_7			7	BOOL	ALM	7	
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Stati**							
DBX 68.0	MEASURE	Sistema in misura	3	8	BOOL	ST	24	
DBX 68.1				9	BOOL	ST	25	
DBX 68.2	CAL_ZERO_1	Analizzatore CO-O2 in calibrazione di zero		10	BOOL	ST	26	
DBX 68.3	CAL_SPAN_1	Analizzatore CO-O2 in calibrazione di span		11	BOOL	ST	27	
DBX 68.4				12	BOOL	ST	28	
DBX 68.5				13	BOOL	ST	29	
DBX 68.6				14	BOOL	ST	30	
DBX 68.7				15	BOOL	ST	31	
DBX 69.0				0	BOOL	ST	16	
DBX 69.1				1	BOOL	ST	17	
DBX 69.2				2	BOOL	ST	18	
DBX 69.3				3	BOOL	ST	19	
DBX 69.4				4	BOOL	ST	20	
DBX 69.5				5	BOOL	ST	21	
DBX 69.6				6	BOOL	ST	22	
DBX 69.7	PA1	Pompa analisi		7	BOOL	ST	23	
DBX 70.0	EVZ	Stato elettrovalvola cal zero	4	8	BOOL	ST	8	
DBX 70.1				9	BOOL	ST	9	
DBX 70.2	EVS	Stato elettrovalvola cal span		10	BOOL	ST	10	
DBX 70.3				11	BOOL	ST	11	
DBX 70.4				12	BOOL	ST	12	
DBX 70.5	HB	PLC life signal		13	BOOL	ST	13	
DBX 70.6				14	BOOL	ST	14	
DBX 70.7				15	BOOL	ST	15	
DBX 71.0	PL_ON	Impianto in marcia		0	BOOL	ST	0	
DBX 71.1	PL_MT	Impianto in minimo tecnico/funzionamento anomalo		1	BOOL	ST	1	
DBX 71.2	PL_AVV	Impianto in avviamento		2	BOOL	ST	2	
DBX 71.3	PL_SHUT	Impianto in spegnimento		3	BOOL	ST	3	
DBX 71.4				4	BOOL	ST	4	
DBX 71.5	SME_MAINT	SME in manutenzione		5	BOOL	ST	5	
DBX 71.6	PL_MAINT	Impianto in manutenzione		6	BOOL	ST	6	
DBX 71.7				7	BOOL	ST	7	

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	09/01/26	enerblu	**Enerblu s.r.l.** Via E. Fermi 6 36045 Lonigo (VI)	**JOB.0188.25**	**IOL.0188.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB100: ADAS**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
Tipo:		**INPUT ADAS**						
Descrizione:		**Misure**						**0...32767**
DBW 72			5		INT	PV		
DBW 74			6		INT	PV		
DBW 76			7		INT	PV		
DBW 78			8		INT	PV		
DBW 80			9		INT	PV		
DBW 82			10		INT	PV		
DBW 84			11		INT	PV		
DBW 86			12		INT	PV		
DBW 88			13		INT	PV		
DBW 90			14		INT	PV		
DBW 92			15		INT	PV		
DBW 94			16		INT	PV		
Tipo:		**INPUT ADAS**						
Descrizione:		**Misure raw**						
DBD 96	CO	CO	17		REAL	RAW		
DBD 100			19		REAL	RAW		
DBD 104	O2S	O2 Secco	21		REAL	RAW		
DBD 108			23		REAL	RAW		
DBD 112			25		REAL	RAW		
DBD 116			27		REAL	RAW		
DBD 120			29		REAL	RAW		
DBD 124			31		REAL	RAW		
DBD 128	TF	Temperatura fumi	33		REAL	RAW		
DBD 132			35		REAL	RAW		
DBD 136			37		REAL	RAW		
DBD 140			39		REAL	RAW		
DBD 144			41		REAL	RAW		
DBD 148			43		REAL	RAW		
DBD 152			45		REAL	RAW		
DBD 156			47		REAL	RAW		
Tipo:		**INPUT ADAS**						
Descrizione:		**Misure in unità ingegneristiche**						
DBD 160	CO	CO	49		INT	PV		
DBD 164			51		INT	PV		
DBD 168	O2S	O2 Secco	53		INT	PV		
DBD 172			55		INT	PV		
DBD 176			57		INT	PV		
DBD 180			59		INT	PV		
DBD 184			61		INT	PV		
DBD 188			63		INT	PV		
DBD 192	TF	Temperatura fumi	65		INT	PV		
DBD 196			67		INT	PV		
DBD 200			69		INT	PV		
DBD 204			71		INT	PV		
DBD 208			73		INT	PV		
DBD 212			75		INT	PV		
DBD 216			77		INT	PV		
DBD 220			79		INT	PV		
Tipo:		**OUTPUT**						
Descrizione:		**Impostazioni**						
DBW 864			401		INT	SET		
DBW 866			402		INT	SET		
DBW 868			403		INT	SET		
DBW 870			404		INT	SET		
DBW 872			405		INT	SET		
DBW 874			406		INT	SET		
DBW 876			407		INT	SET		
DBW 878			408		INT	SET		

REV	DATA			COMMESSA	DOCUMENTO
1	09/01/26	enerblu	**Enerblu s.r.l.** Via E. Fermi 6 36045 Lonigo (VI)	**JOB.0188.25**	**IOL.0188.25**
				OGGETTO	TITOLO
		SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**ELENCO I/O PLC**
				IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
				Impianto di cogenerazione	**DB100: ADAS**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
DBW 880	CO_AVG_H_P	CO: media oraria previsionale	409		INT	SET		
DBW 882	CO_AVG_H_L	CO: ultima media oraria archiviata	410		INT	SET		
DBW 884	NOx_AVG_H_P	NOx: media oraria previsionale	411		INT	SET		
DBW 886	NOx_AVG_H_L	NOx: ultima media oraria archiviata	412		INT	SET		
DBW 888	NH3_AVG_H_P	NH3: media oraria previsionale	413		INT	SET		
DBW 890	NH3_AVG_H_L	NH3: ultima media oraria archiviata	414		INT	SET		
DBW 892			415		INT	SET		
DBW 894			416		INT	SET		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Comandi**							
DBW 896	HB	PC life signal	417		WORD	CMD		
DBW 898	AUTOCAL_START	Start autocal	418		WORD	CMD		
DBW 900			419		WORD	CMD		
DBW 902			420		WORD	CMD		
DBW 904			421		WORD	CMD		
DBW 906			422		WORD	CMD		
DBW 908			423		WORD	CMD		
DBW 910			424		WORD	CMD		
DBW 912	ACK	Ack allarmi	425		WORD	CMD		
DBW 914			426		WORD	CMD		
DBW 916			427		WORD	CMD		
DBW 918			428		WORD	CMD		
DBW 920			429		WORD	CMD		
DBW 922			430		WORD	CMD		
DBW 924	AVG	Allarme supero ultima media	431		WORD	CMD		
DBW 926	AVG_P	Allarme supero media previsionale	432		WORD	CMD		