SOMMARIO

1 PIANIFICAZIONE 4
1.1 CRONOLOGIA 4
2 INTRODUZIONE 5
3 QUADRO ELETTRICO 6
3.1 COMPONENTI PRINCIPALI 6
3.1.1 ANALIZZATORI 7
3.1.2 PLC 7
4 PLC 8
4.1 CONFIGURAZIONE HARDWARE 8
4.2 PROTEZIONE SOFTWARE 8
5 SUPERVISORE 9
5.1 INDIRIZZI IP 9
5.2 PAGINE GRAFICHE 9
5.3 COMANDI 10
5.4 DATI 10
5.4.1 CAMPI SCALA 10
5.4.2 ACQUISIZIONE MISURE 10
5.4.3 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE 10
5.5 FORMULE 11
5.6 VALIDAZIONI 11
5.7 STATO DELLA COMUNICAZIONE 12
5.8 ALLARMI CONTROLLO SUPERI 12
5.8.1 CALCOLO VALIDITÀ IMPIANTO 13
5.8.2 SUPERO MEDIA PREVISIONALE 15
5.8.3 SUPERO MEDIA ARCHIVIATA 16
5.9 USER & PASSWORD 18
6 COLLAUDI 20
6.1 NOTE DI COLLAUDO INTERNO 20
6.2 NOTE SULLA MESSA IN SERVIZIO 20
7 REVISIONE DOCUMENTAZIONE 21
8 ETICHETTE 22

1 PIANIFICAZIONE

RISORSE	GIORNI	DATA ULTIMAZIONE
Acquisto materiali		
Progettazione quadri elettrici		
Progettazione software PLC		
Progettazione software supervisione		
Costruzione quadri		
Collaudo interno		
Spedizione		
Messa in servizio		

Tabella 1

1.1 CRONOLOGIA

ATTIVITÀ	DATA	DESCRIZIONE
Acquisizione ordine		
Progettazione elettrica		
Sviluppo software PLC		
Sviluppo software supervisore		
Costruzione quadri		
Collaudo interno		
Documentazione		
Pronto alla spedizione		
Start-up		

Tabella 2

2 INTRODUZIONE

La fornitura comprende:

- nr. 1 quadro di analisi su motore
- nr. 1 sistema di supervisione in accordo con Decreto Regione Piemonte

Le misure da acquisire sono:

- CO
- NOx
- O_2 secco
- Temperatura fumi
- Portata gas
- Potenza elettrica

➢ ***La commessa è uguale a quella fatta in precedenza per CTM Borgo San Dalmazzo (JOB.0148.24).***