| TIPO | AREA | | DBW PLC | WORD | MODBUS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 16 | | ABOUT | | | | | | COM | | | | CMD | | ST | | | | |
| | | | 32 | 16 | | RD_CLOCK | | | | | | WR_CLOCK | | | | | | | | | | |
| INPUT | GV2 | | 64 | 16 | 1 | ALM | | ST | | | | | | | | | | | | | | Digitali |
| | | MV | 96 | 16 | 17 | CO | | NO | | O2S | | | | | | | | | | | | Analogici raw |
| | | | 128 | 16 | 33 | TF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 160 | 16 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | Misure [REAL] |
| | | | 192 | 16 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GV3 | | 224 | 16 | 81 | ALM | | ST | | | | | | | | | | | | | | Digitali |
| | | MV | 256 | 16 | 97 | CO | | NO | | O2S | | | | | | | | | | | | Analogici raw |
| | | | 288 | 16 | 113 | TF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 320 | 16 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | Misure [REAL] |
| | | | 352 | 16 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PL3 | | 384 | 16 | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | Digitali |
| | | RAW | 416 | 16 | 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | Analogici raw |
| | | | 448 | 16 | 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MV | 480 | 16 | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | Misure [REAL] |
| | | | 512 | 16 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PL4 | | 544 | 16 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | Digitali |
| | | RAW | 576 | 16 | 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | Analogici raw |
| | | | 608 | 16 | 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MV | 640 | 16 | 289 | | | | | | | | | | | | | | | | | Misure [REAL] |
| | | | 672 | 16 | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PL5 | | 704 | 16 | 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | Digitali |
| | | RAW | 736 | 16 | 337 | | | | | | | | | | | | | | | | | Analogici raw |
| | | | 768 | 16 | 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MV | 800 | 16 | 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | Misure [REAL] |
| | | | 832 | 16 | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TIPO | AREA | | DBW PLC | WORD | MODBUS | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | CLD1 | PRM | 864 | 16 | 401 | Parametri/Impostazioni | Fondi scala |
| | | CMD | 896 | 16 | 417 | Comandi digitali | Parametri/Impostazioni |
| | | XTM | 928 | 16 | 433 | Abilitazione misure stimate | |
| | CLD2 | PRM | 960 | 16 | 449 | Parametri/Impostazioni | Fondi scala |
| | | CMD | 992 | 16 | 465 | Comandi digitali | Parametri/Impostazioni |
| | | XTM | 1024 | 16 | 481 | Abilitazione misure stimate | |
| | PL3 | PRM | 1056 | 16 | 497 | Parametri/Impostazioni | Fondi scala |
| | | CMD | 1088 | 16 | 513 | Comandi digitali | Parametri/Impostazioni |
| | | XTM | 1120 | 16 | 529 | Abilitazione misure stimate | |
| | PL4 | PRM | 1152 | 16 | 545 | Parametri/Impostazioni | Fondi scala |
| | | CMD | 1184 | 16 | 561 | Comandi digitali | Parametri/Impostazioni |
| | | XTM | 1216 | 16 | 577 | Abilitazione misure stimate | |
| | PL5 | PRM | 1248 | 16 | 593 | Parametri/Impostazioni | Fondi scala |
| | | CMD | 1280 | 16 | 609 | Comandi digitali | Parametri/Impostazioni |
| | | XTM | 1312 | 16 | 625 | Abilitazione misure stimate | |

| REV | DATA |
|---|---|
| 1 | 22/02/18 |
| 2 | 12/05/26 |
| | |
| | |

CGT A TESYA COMPANY

**CGT S.p.A.**
Via Padana Superiore 19
20055 Vimodrone (MI)

SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI

**SMI Prei s.r.l.**
Via Giovanni Pascoli 150
22040 Alzate Brianza (CO)

| COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|
| **JOB.0187.25** | **IOL.0187.25** |
| OGGETTO | TITOLO |
| **Sistema Analisi Emissioni** | **ELENCO I/O PLC** |
| IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| **Motori a scansione** | **Mappa DB100** |

| REV | DATA | | COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/18 | **CGT S.p.A.**<br>Via Padana Superiore 19<br>20055 Vimodrone (MI) | **JOB.0187.25** | **IOL.0187.25** |
| 2 | 12/05/26 | | OGGETTO | TITOLO |
| | | **SMI Prei s.r.l.** | **Sistema Analisi Emissioni** | **ELENCO I/O PLC** |
| | | Via Giovanni Pascoli 150 | IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| | | 22040 Alzate Brianza (CO) | **Motori a scansione** | **Caldaia GV2** |

| INDIRIZZO | TAG | DESCRIZIONE | REG | BIT | TIPO | STRUCT | BIT | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Allarmi** | | | | | | | |
| DBX 64.0 | AL_SONDA_1 | Caldaia 1: Allarme sonda riscaldata | 1 | 8 | BOOL | ALM | 24 | |
| DBX 64.1 | AL_LINEA_1 | Caldaia 1: Allarme linea riscaldata | | 9 | BOOL | ALM | 25 | |
| DBX 64.2 | AL_FRIGO | Allarme frigorifero | | 10 | BOOL | ALM | 26 | |
| DBX 64.3 | AL_COND | Allarme presenza condensa | | 11 | BOOL | ALM | 27 | |
| DBX 64.4 | AL_FL | Allarme mancanza flusso | | 12 | BOOL | ALM | 28 | |
| DBX 64.5 | AL_A1 | Allarme analizzatore CO-NO | | 13 | BOOL | ALM | 29 | |
| DBX 64.6 | AL_A2 | Allarme analizzatore O2 secco | | 14 | BOOL | ALM | 30 | |
| DBX 64.7 | AL_A4 | Allarme convertitore NO2/NO | | 15 | BOOL | ALM | 31 | |
| DBX 65.0 | _16 | | | 0 | BOOL | ALM | 16 | |
| DBX 65.1 | _17 | | | 1 | BOOL | ALM | 17 | |
| DBX 65.2 | _18 | | | 2 | BOOL | ALM | 18 | |
| DBX 65.3 | _19 | | | 3 | BOOL | ALM | 19 | |
| DBX 65.4 | _20 | | | 4 | BOOL | ALM | 20 | |
| DBX 65.5 | _21 | | | 5 | BOOL | ALM | 21 | |
| DBX 65.6 | _22 | | | 6 | BOOL | ALM | 22 | |
| DBX 65.7 | _23 | | | 7 | BOOL | ALM | 23 | |
| DBX 66.0 | _8 | | 2 | 8 | BOOL | ALM | 8 | |
| DBX 66.1 | _9 | | | 9 | BOOL | ALM | 9 | |
| DBX 66.2 | _10 | | | 10 | BOOL | ALM | 10 | |
| DBX 66.3 | _11 | | | 11 | BOOL | ALM | 11 | |
| DBX 66.4 | _12 | | | 12 | BOOL | ALM | 12 | |
| DBX 66.5 | _13 | | | 13 | BOOL | ALM | 13 | |
| DBX 66.6 | _14 | | | 14 | BOOL | ALM | 14 | |
| DBX 66.7 | _15 | | | 15 | BOOL | ALM | 15 | |
| DBX 67.0 | _0 | | | 0 | BOOL | ALM | 0 | |
| DBX 67.1 | _1 | | | 1 | BOOL | ALM | 1 | |
| DBX 67.2 | _2 | | | 2 | BOOL | ALM | 2 | |
| DBX 67.3 | _3 | | | 3 | BOOL | ALM | 3 | |
| DBX 67.4 | _4 | | | 4 | BOOL | ALM | 4 | |
| DBX 67.5 | _5 | | | 5 | BOOL | ALM | 5 | |
| DBX 67.6 | _6 | | | 6 | BOOL | ALM | 6 | |
| DBX 67.7 | _7 | | | 7 | BOOL | ALM | 7 | |
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Stati** | | | | | | | |
| DBX 68.0 | MEASURE | Sistema in misura | 3 | 8 | BOOL | ST | 24 | |
| DBX 68.1 | CAL_AUTO | Calibrazione automatica in corso | | 9 | BOOL | ST | 25 | |
| DBX 68.2 | CAL_ZERO_1 | Analizzatore CO-O2 in calibrazione di zero | | 10 | BOOL | ST | 26 | |
| DBX 68.3 | CAL_SPAN_1 | Analizzatore CO-O2 in calibrazione di span | | 11 | BOOL | ST | 27 | |
| DBX 68.4 | | | | 12 | BOOL | ST | 28 | |
| DBX 68.5 | | | | 13 | BOOL | ST | 29 | |
| DBX 68.6 | | | | 14 | BOOL | ST | 30 | |
| DBX 68.7 | | | | 15 | BOOL | ST | 31 | |
| DBX 69.0 | SCAN | Scansione in corso | | 0 | BOOL | ST | 16 | |
| DBX 69.1 | SCAN_MAN | Scansione manuale in corso | | 1 | BOOL | ST | 17 | |
| DBX 69.2 | SCAN_AUTO | Scansione automatica in corso | | 2 | BOOL | ST | 18 | |
| DBX 69.3 | SCAN_VENT | Lavaggio dopo scansione | | 3 | BOOL | ST | 19 | |
| DBX 69.4 | | | | 4 | BOOL | ST | 20 | |
| DBX 69.5 | | | | 5 | BOOL | ST | 21 | |
| DBX 69.6 | PA1 | Pompa analisi | | 6 | BOOL | ST | 22 | |
| DBX 69.7 | PA2 | Pompa fast-loop | | 7 | BOOL | ST | 23 | |
| DBX 70.0 | EVZ | Stato elettrovalvola cal zero | 4 | 8 | BOOL | ST | 8 | |
| DBX 70.1 | | | | 9 | BOOL | ST | 9 | |
| DBX 70.2 | EVS | Stato elettrovalvola cal span | | 10 | BOOL | ST | 10 | |
| DBX 70.3 | EVC | Elettrovalvola cal da sonda | | 11 | BOOL | ST | 11 | |
| DBX 70.4 | BYP | Convertitore in bypass | | 12 | BOOL | ST | 12 | |
| DBX 70.5 | HB | PLC life signal | | 13 | BOOL | ST | 13 | |
| DBX 70.6 | EVT | Stato elettrovalvola calibrazione | | 14 | BOOL | ST | 14 | |
| DBX 70.7 | | | | 15 | BOOL | ST | 15 | |
| DBX 71.0 | PL_ON | Impianto in marcia | | 0 | BOOL | ST | 0 | |
| DBX 71.1 | PL_MT | Impianto in minimo tecnico/funzionamento anomalo | | 1 | BOOL | ST | 1 | |
| DBX 71.2 | PL_AVV | Impianto in avviamento | | 2 | BOOL | ST | 2 | |
| DBX 71.3 | PL_SHUT | Impianto in spegnimento | | 3 | BOOL | ST | 3 | |
| DBX 71.4 | | | | 4 | BOOL | ST | 4 | |
| DBX 71.5 | MAINT_SME | SME in manutenzione | | 5 | BOOL | ST | 5 | |
| DBX 71.6 | PL_MAINT | Impianto in manutenzione | | 6 | BOOL | ST | 6 | |
| DBX 71.7 | | | | 7 | BOOL | ST | 7 | |

| REV | DATA | | | COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/18 | CGT A TESYA COMPANY | **CGT S.p.A.**<br>Via Padana Superiore 19<br>20055 Vimodrone (MI) | **JOB.0187.25** | **IOL.0187.25** |
| 2 | 12/05/26 | | | OGGETTO | TITOLO |
| | | SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI | **SMI Prei s.r.l.**<br>Via Giovanni Pascoli 150<br>22040 Alzate Brianza (CO) | **Sistema Analisi Emissioni** | **ELENCO I/O PLC** |
| | | | | IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| | | | | **Motori a scansione** | **Caldaia GV2** |

| INDIRIZZO | TAG | DESCRIZIONE | REG | BIT | TIPO | STRUCT | BIT | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Misure** | | | | | | | **0...32767** |
| DBW 72 | | | 5 | | INT | PV | | |
| DBW 74 | | | 6 | | INT | PV | | |
| DBW 76 | | | 7 | | INT | PV | | |
| DBW 78 | | | 8 | | INT | PV | | |
| DBW 80 | | | 9 | | INT | PV | | |
| DBW 82 | | | 10 | | INT | PV | | |
| DBW 84 | | | 11 | | INT | PV | | |
| DBW 86 | | | 12 | | INT | PV | | |
| DBW 88 | | | 13 | | INT | PV | | |
| DBW 90 | | | 14 | | INT | PV | | |
| DBW 92 | | | 15 | | INT | PV | | |
| DBW 94 | | | 16 | | INT | PV | | |
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Misure in unità ingegneristiche** | | | | | | | |
| DBD 96 | CO | CO | 17 | | REAL | MV | | |
| DBD 100 | NO | NO | 19 | | REAL | MV | | |
| DBD 104 | O2S | O2 Secco | 21 | | REAL | MV | | |
| DBD 108 | | | 23 | | REAL | MV | | |
| DBD 112 | | | 25 | | REAL | MV | | |
| DBD 116 | | | 27 | | REAL | MV | | |
| DBD 120 | | | 29 | | REAL | MV | | |
| DBD 124 | | | 31 | | REAL | MV | | |
| DBD 128 | TF | Temperatura fumi | 33 | | REAL | MV | | |
| DBD 132 | | | 35 | | REAL | MV | | |
| DBD 136 | | | 37 | | REAL | MV | | |
| DBD 140 | | | 39 | | REAL | MV | | |
| DBD 144 | | | 41 | | REAL | MV | | |
| DBD 148 | | | 43 | | REAL | MV | | |
| DBD 152 | | | 45 | | REAL | MV | | |
| DBD 156 | | | 47 | | REAL | MV | | |
| **Tipo:** | **OUTPUT** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Impostazioni** | | | | | | | |
| DBW 864 | T_SCAN | Tempo di scansione | 401 | | INT | SET | | |
| DBW 866 | T_LAV | Tempo di lavaggio | 402 | | INT | SET | | |
| DBW 868 | | | 403 | | INT | SET | | |
| DBW 870 | | | 404 | | INT | SET | | |
| DBW 872 | | | 405 | | INT | SET | | |
| DBW 874 | | | 406 | | INT | SET | | |
| DBW 876 | | | 407 | | INT | SET | | |
| DBW 878 | | | 408 | | INT | SET | | |
| DBW 880 | CO_AVG_H_P | CO: media oraria previsionale | 409 | | INT | SET | | |
| DBW 882 | CO_AVG_H_L | CO: ultima media oraria archiviata | 410 | | INT | SET | | |
| DBW 884 | NOx_AVG_H_P | NOx: media oraria previsionale | 411 | | INT | SET | | |
| DBW 886 | NOx_AVG_H_L | NOx: ultima media oraria archiviata | 412 | | INT | SET | | |
| DBW 888 | | | 413 | | INT | SET | | |
| DBW 890 | | | 414 | | INT | SET | | |
| DBW 892 | | | 415 | | INT | SET | | |
| DBW 894 | | | 416 | | INT | SET | | |
| **Tipo:** | **OUTPUT** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Comandi** | | | | | | | |
| DBW 896 | HB | PC life signal | 417 | | WORD | CMD | | |
| DBW 898 | AUTOCAL_START | Start autocal | 418 | | WORD | CMD | | |
| DBW 900 | AUTOCAL_STOP | Stop autocal | 419 | | WORD | CMD | | |
| DBW 902 | | | 420 | | WORD | CMD | | |
| DBW 904 | | | 421 | | WORD | CMD | | |
| DBW 906 | | | 422 | | WORD | CMD | | |
| DBW 908 | | | 423 | | WORD | CMD | | |
| DBW 910 | BYP | Bypass convertitore | 424 | | WORD | CMD | | |

| REV | DATA | | | COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/18 | | **CGT S.p.A.** Via Padana Superiore 19 | **JOB.0187.25** | **IOL.0187.25** |
| 2 | 12/05/26 | | 20055 Vimodrone (MI) | OGGETTO | TITOLO |
| | | | **SMI Prei s.r.l.** | **Sistema Analisi Emissioni** | **ELENCO I/O PLC** |
| | | | Via Giovanni Pascoli 150 | IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| | | | 22040 Alzate Brianza (CO) | **Motori a scansione** | **Caldaia GV2** |

| INDIRIZZO | TAG | DESCRIZIONE | REG | BIT | TIPO | STRUCT | BIT | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBW 912 | ACK | Ack allarmi | 425 | | WORD | CMD | | |
| DBW 914 | | | 426 | | WORD | CMD | | |
| DBW 916 | | | 427 | | WORD | CMD | | |
| DBW 918 | | | 428 | | WORD | CMD | | |
| DBW 920 | SCAN_AUTO | Scansione automatica | 429 | | WORD | CMD | | |
| DBW 922 | SCAN_MAN | Scansione manuale | 430 | | WORD | CMD | | |
| DBW 924 | AVG | Allarme supero ultima media | 431 | | WORD | CMD | | |
| DBW 926 | AVG_P | Allarme supero media previsionale | 432 | | WORD | CMD | | |

| REV | DATA | | | COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/18 | CGT A TESYA COMPANY | **CGT S.p.A.** Via Padana Superiore 19 20055 Vimodrone (MI) | **JOB.0187.25** | **IOL.0187.25** |
| 2 | 12/05/26 | | | OGGETTO | TITOLO |
| | | SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI | **SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO) | **Sistema Analisi Emissioni** | **ELENCO I/O PLC** |
| | | | | IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| | | | | **Motori a scansione** | **Caldaia GV3** |

| INDIRIZZO | TAG | DESCRIZIONE | REG | BIT | TIPO | STRUCT | BIT | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Allarmi** | | | | | | | |
| DBX 224.0 | AL_SONDA_2 | Caldaia 2: Allarme sonda riscaldata | 81 | 8 | BOOL | ALM1 | 24 | |
| DBX 224.1 | AL_LINEA_2 | Caldaia 2: Allarme linea riscaldata | | 9 | BOOL | ALM1 | 25 | |
| DBX 224.2 | AL_FRIGO | Allarme frigorifero | | 10 | BOOL | ALM1 | 26 | |
| DBX 224.3 | AL_COND | Allarme presenza condensa | | 11 | BOOL | ALM1 | 27 | |
| DBX 224.4 | AL_FL | Allarme mancanza flusso | | 12 | BOOL | ALM1 | 28 | |
| DBX 224.5 | AL_A1 | Allarme analizzatore CO-NO | | 13 | BOOL | ALM1 | 29 | |
| DBX 224.6 | AL_A2 | Allarme analizzatore O2 secco | | 14 | BOOL | ALM1 | 30 | |
| DBX 224.7 | AL_A4 | Allarme convertitore NO2/NO | | 15 | BOOL | ALM1 | 31 | |
| DBX 225.0 | _16 | | | 0 | BOOL | ALM1 | 16 | |
| DBX 225.1 | _17 | | | 1 | BOOL | ALM1 | 17 | |
| DBX 225.2 | _18 | | | 2 | BOOL | ALM1 | 18 | |
| DBX 225.3 | _19 | | | 3 | BOOL | ALM1 | 19 | |
| DBX 225.4 | _20 | | | 4 | BOOL | ALM1 | 20 | |
| DBX 225.5 | _21 | | | 5 | BOOL | ALM1 | 21 | |
| DBX 225.6 | _22 | | | 6 | BOOL | ALM1 | 22 | |
| DBX 225.7 | _23 | | | 7 | BOOL | ALM1 | 23 | |
| DBX 226.0 | _24 | | 82 | 8 | BOOL | ALM1 | 24 | |
| DBX 226.1 | _25 | | | 9 | BOOL | ALM1 | 25 | |
| DBX 226.2 | _26 | | | 10 | BOOL | ALM1 | 26 | |
| DBX 226.3 | _27 | | | 11 | BOOL | ALM1 | 27 | |
| DBX 226.4 | _28 | | | 12 | BOOL | ALM1 | 28 | |
| DBX 226.5 | _29 | | | 13 | BOOL | ALM1 | 29 | |
| DBX 226.6 | _30 | | | 14 | BOOL | ALM1 | 30 | |
| DBX 226.7 | _31 | | | 15 | BOOL | ALM1 | 31 | |
| DBX 227.0 | _16 | | | 0 | BOOL | ALM1 | 16 | |
| DBX 227.1 | _17 | | | 1 | BOOL | ALM1 | 17 | |
| DBX 227.2 | _18 | | | 2 | BOOL | ALM1 | 18 | |
| DBX 227.3 | _19 | | | 3 | BOOL | ALM1 | 19 | |
| DBX 227.4 | _20 | | | 4 | BOOL | ALM1 | 20 | |
| DBX 227.5 | _21 | | | 5 | BOOL | ALM1 | 21 | |
| DBX 227.6 | _22 | | | 6 | BOOL | ALM1 | 22 | |
| DBX 227.7 | _23 | | | 7 | BOOL | ALM1 | 23 | |
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Stati** | | | | | | | |
| DBX 228.0 | | | 83 | 8 | BOOL | ST1 | 24 | |
| DBX 228.1 | | | | 9 | BOOL | ST1 | 25 | |
| DBX 228.2 | | | | 10 | BOOL | ST1 | 26 | |
| DBX 228.3 | | | | 11 | BOOL | ST1 | 27 | |
| DBX 228.4 | | | | 12 | BOOL | ST1 | 28 | |
| DBX 228.5 | | | | 13 | BOOL | ST1 | 29 | |
| DBX 228.6 | | | | 14 | BOOL | ST1 | 30 | |
| DBX 228.7 | | | | 15 | BOOL | ST1 | 31 | |
| DBX 229.0 | | | | 0 | BOOL | ST1 | 16 | |
| DBX 229.1 | | | | 1 | BOOL | ST1 | 17 | |
| DBX 229.2 | | | | 2 | BOOL | ST1 | 18 | |
| DBX 229.3 | | | | 3 | BOOL | ST1 | 19 | |
| DBX 229.4 | | | | 4 | BOOL | ST1 | 20 | |
| DBX 229.5 | | | | 5 | BOOL | ST1 | 21 | |
| DBX 229.6 | | | | 6 | BOOL | ST1 | 22 | |
| DBX 229.7 | | | | 7 | BOOL | ST1 | 23 | |
| DBX 230.0 | | | 84 | 8 | BOOL | ST1 | 8 | |
| DBX 230.1 | | | | 9 | BOOL | ST1 | 9 | |
| DBX 230.2 | | | | 10 | BOOL | ST1 | 10 | |
| DBX 230.3 | | | | 11 | BOOL | ST1 | 11 | |
| DBX 230.4 | | | | 12 | BOOL | ST1 | 12 | |
| DBX 230.5 | | | | 13 | BOOL | ST1 | 13 | |
| DBX 230.6 | | | | 14 | BOOL | ST1 | 14 | |
| DBX 230.7 | | | | 15 | BOOL | ST1 | 15 | |
| DBX 231.0 | | | | 0 | BOOL | ST1 | 0 | |
| DBX 231.1 | | | | 1 | BOOL | ST1 | 1 | |
| DBX 231.2 | | | | 2 | BOOL | ST1 | 2 | |
| DBX 231.3 | | | | 3 | BOOL | ST1 | 3 | |
| DBX 231.4 | | | | 4 | BOOL | ST1 | 4 | |
| DBX 231.5 | | | | 5 | BOOL | ST1 | 5 | |
| DBX 231.6 | | | | 6 | BOOL | ST1 | 6 | |

| REV | DATA | | | COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/18 | CGT S.p.A. | Via Padana Superiore 19 | JOB.0187.25 | IOL.0187.25 |
| 2 | 12/05/26 | | 20055 Vimodrone (MI) | OGGETTO | TITOLO |
| | | SMI Prei s.r.l. | | Sistema Analisi Emissioni | ELENCO I/O PLC |
| | | | Via Giovanni Pascoli 150 | IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| | | | 22040 Alzate Brianza (CO) | Motori a scansione | Caldaia GV3 |

| INDIRIZZO | TAG | DESCRIZIONE | REG | BIT | TIPO | STRUCT | BIT | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBX 231.7 | | | | 7 | BOOL | ST1 | 7 | |
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Misure** | | | | | | | **0...32767** |
| DBW 232 | | | 85 | | INT | PV | | |
| DBW 234 | | | 86 | | INT | PV | | |
| DBW 236 | | | 87 | | INT | PV | | |
| DBW 238 | | | 88 | | INT | PV | | |
| DBW 240 | | | 89 | | INT | PV | | |
| DBW 242 | | | 90 | | INT | PV | | |
| DBW 244 | | | 91 | | INT | PV | | |
| DBW 246 | | | 92 | | INT | PV | | |
| DBW 248 | | | 93 | | INT | PV | | |
| DBW 250 | | | 94 | | INT | PV | | |
| DBW 252 | | | 95 | | INT | PV | | |
| DBW 254 | | | 96 | | INT | PV | | |
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Misure in unità ingegneristiche** | | | | | | | |
| DBD 256 | CO | CO | 97 | | REAL | MV | | |
| DBD 260 | NO | NO | 99 | | REAL | MV | | |
| DBD 264 | O2S | O2 Secco | 101 | | REAL | MV | | |
| DBD 268 | | | 103 | | REAL | MV | | |
| DBD 272 | | | 105 | | REAL | MV | | |
| DBD 276 | | | 107 | | REAL | MV | | |
| DBD 280 | | | 109 | | REAL | MV | | |
| DBD 284 | | | 111 | | REAL | MV | | |
| DBD 288 | TF | Temperatura fumi | 113 | | REAL | MV | | |
| DBD 292 | | | 115 | | REAL | MV | | |
| DBD 296 | | | 117 | | REAL | MV | | |
| DBD 300 | | | 119 | | REAL | MV | | |
| DBD 304 | | | 121 | | REAL | MV | | |
| DBD 308 | | | 123 | | REAL | MV | | |
| DBD 312 | QG | Portata gas | 125 | | REAL | MV | | |
| DBD 316 | | | 127 | | REAL | MV | | |
| **Tipo:** | **OUTPUT** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Impostazioni** | | | | | | | |
| DBW 960 | | | 449 | | INT | SET | | |
| DBW 962 | | | 450 | | INT | SET | | |
| DBW 964 | | | 451 | | INT | SET | | |
| DBW 966 | | | 452 | | INT | SET | | |
| DBW 968 | | | 453 | | INT | SET | | |
| DBW 970 | | | 454 | | INT | SET | | |
| DBW 972 | | | 455 | | INT | SET | | |
| DBW 974 | | | 456 | | INT | SET | | |
| DBW 976 | COr_AVG_PH | Media oraria previsionale CO-R | 457 | | INT | SET | | |
| DBW 978 | COr_AVG_PD | Media giornaliera previsionale CO-R | 458 | | INT | SET | | |
| DBW 980 | NOXr_AVG_PH | Media oraria previsionale NOx-R | 459 | | INT | SET | | |
| DBW 982 | NOXr_AVG_PD | Media giornaliera previsionale NOx-R | 460 | | INT | SET | | |
| DBW 984 | | | 461 | | INT | SET | | |
| DBW 986 | | | 462 | | INT | SET | | |
| DBW 988 | | | 463 | | INT | SET | | |
| DBW 990 | | | 464 | | INT | SET | | |
| **Tipo:** | **OUTPUT** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Comandi** | | | | | | | |
| DBW 992 | | | 465 | | WORD | CMD | | |
| DBW 994 | | | 466 | | WORD | CMD | | |
| DBW 996 | | | 467 | | WORD | CMD | | |
| DBW 998 | | | 468 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1000 | | | 469 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1002 | | | 470 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1004 | | | 471 | | WORD | CMD | | |

| REV | DATA | | | COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/18 | CGT A TESYA COMPANY | **CGT S.p.A.**<br>Via Padana Superiore 19<br>20055 Vimodrone (MI) | **JOB.0187.25** | **IOL.0187.25** |
| 2 | 12/05/26 | | | OGGETTO | TITOLO |
| | | SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI | **SMI Prei s.r.l.**<br>Via Giovanni Pascoli 150<br>22040 Alzate Brianza (CO) | **Sistema Analisi Emissioni** | **ELENCO I/O PLC** |
| | | | | IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| | | | | **Motori a scansione** | **Caldaia GV3** |

| INDIRIZZO | TAG | DESCRIZIONE | REG | BIT | TIPO | STRUCT | BIT | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBW 1006 | | | 472 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1008 | | | 473 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1010 | | | 474 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1012 | | | 475 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1014 | | | 476 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1016 | | | 477 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1018 | SCAN_MAN | Scansione manuale | 478 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1020 | AVG | Superamento media archiviata | 479 | | WORD | CMD | | |
| DBW 1022 | AVG_P | Superamento media previsionale | 480 | | WORD | CMD | | |
| **Tipo:** | | **OUTPUT** | | | | | | |
| **Descrizione:** | | **Dati stimati** | | | | | | |
| DBW 1024 | | | 481 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1026 | | | 482 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1028 | | | 483 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1030 | | | 484 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1032 | | | 485 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1034 | | | 486 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1036 | | | 487 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1038 | | | 488 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1040 | | | 489 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1042 | | | 490 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1044 | | | 491 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1046 | | | 492 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1048 | | | 493 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1050 | | | 494 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1052 | | | 495 | | WORD | XTM | | |
| DBW 1054 | | | 496 | | WORD | XTM | | |