REV	DATA		COMMESSA	DOCUMENTO
1	13/12/23	**Esseco srl** Via S. Cassiano 99 28069 San Martino Trecate (NO)	**JOB.0139.23**	**IOL.0139.23**
2	20/10/25		OGGETTO	TITOLO
3	10/03/26	**SMI Prei s.r.l.** Via Giovanni Pascoli 150 22040 Alzate Brianza (CO)	**Sistema Analisi Emissioni**	**I/O List**
			IMPIANTO	TITOLO FOGLIO
			Impianto lavorazione SO2	**DB100: impianto 1**

INDIRIZZO	TAG	DESCRIZIONE	REG	BIT	TIPO	STRUCT	BIT	RANGE
DBD 144			41		REAL	RAW		
DBD 148			43		REAL	RAW		
DBD 152			45		REAL	RAW		
DBD 156			47		REAL	RAW		
Tipo:	**INPUT ADAS**							
Descrizione:	**Misure in unità ingegneristiche**							
DBD 160	SO2	SO2	49		REAL	MV		
DBD 164			51		REAL	MV		
DBD 168			53		REAL	MV		
DBD 172			55		REAL	MV		
DBD 176			57		REAL	MV		
DBD 180			59		REAL	MV		
DBD 184			61		REAL	MV		
DBD 188			63		REAL	MV		
DBD 192	TF	Temperatura fumi	65		REAL	MV		
DBD 196			67		REAL	MV		
DBD 200			69		REAL	MV		
DBD 204			71		REAL	MV		
DBD 208			73		REAL	MV		
DBD 212			75		REAL	MV		
DBD 216			77		REAL	MV		
DBD 220			79		REAL	MV		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Impostazioni**							
DBW 864			401		REAL	SET		
DBW 866			402			SET		
DBW 868			403		REAL	SET		
DBW 870			404			SET		
DBW 872			405		REAL	SET		
DBW 874			406			SET		
DBW 876			407		REAL	SET		
DBW 878			408			SET		
DBW 880			409		INT	SET		
DBW 882			410		INT	SET		
DBW 884			411		INT	SET		
DBW 886			412		INT	SET		
DBW 888			413		INT	SET		
DBW 890			414		INT	SET		
DBW 892			415		INT	SET		
DBW 894			416		INT	SET		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Comandi**							
DBW 896	HB	PC life signal	417		WORD	CMD		
DBW 898	AUTOCAL_START	Start autocal	418		WORD	CMD		
DBW 900	AUTOCAL_STOP	Stop autocal	419		WORD	CMD		
DBW 902			420		WORD	CMD		
DBW 904			421		WORD	CMD		
DBW 906			422		WORD	CMD		
DBW 908			423		WORD	CMD		
DBW 910			424		WORD	CMD		
DBW 912	ACK	Ack allarmi	425		WORD	CMD		
DBW 914	PL_MAINT	Impianto in manutenzione	426		WORD	CMD		
DBW 916	PL_OFF	Impianto fuori servizio per guasto	427		WORD	CMD		
DBW 918			428		WORD	CMD		
DBW 920			429		WORD	CMD		
DBW 922			430		WORD	CMD		
DBW 924	AVG	Allarme supero ultima media	431		WORD	CMD		
DBW 926	AVG_P	Allarme supero media previsionale	432		WORD	CMD		
Tipo:	**OUTPUT**							
Descrizione:	**Dati stimati**							
DBW 928	SO2_XTM	Misura stimata SO2	433		WORD	XTM		
DBW 930			434		WORD	XTM		
DBW 932			435		WORD	XTM		
DBW 934			436		WORD	XTM		