| REV | DATA | | COMMESSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/23 | **Esseco srl**<br>Via S. Cassiano 99<br>28069 San Martino Trecate (NO) | **JOB.0139.23** | **IOL.0139.23** |
| 2 | 20/10/25 | | OGGETTO | TITOLO |
| 3 | 10/03/26 | **SMI Prei s.r.l.**<br>Via Giovanni Pascoli 150<br>22040 Alzate Brianza (CO) | **Sistema Analisi Emissioni** | **I/O List** |
| | | | IMPIANTO | TITOLO FOGLIO |
| | | | **Impianto lavorazione SO2** | **DB100: impianto 1** |

| INDIRIZZO | TAG | DESCRIZIONE | REG | BIT | TIPO | STRUCT | BIT | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Allarmi** | | | | | | | |
| DBX 64.0 | AL_SONDA | Allarme sonda riscaldata | 1 | 8 | BOOL | ALM | 24 | |
| DBX 64.1 | AL_LINEA | Allarme linea riscaldata | | 9 | BOOL | ALM | 25 | |
| DBX 64.2 | AL_FRIGO | Allarme frigorifero | | 10 | BOOL | ALM | 26 | |
| DBX 64.3 | AL_COND | Allarme presenza condensa | | 11 | BOOL | ALM | 27 | |
| DBX 64.4 | AL_FL | Allarme mancanza flusso | | 12 | BOOL | ALM | 28 | |
| DBX 64.5 | AL_A1 | Allarme analizzatore SO2 | | 13 | BOOL | ALM | 29 | |
| DBX 64.6 | _30 | | | 14 | BOOL | ALM | 30 | |
| DBX 64.7 | _31 | | | 15 | BOOL | ALM | 31 | |
| DBX 65.0 | _16 | | | 0 | BOOL | ALM | 16 | |
| DBX 65.1 | _17 | | | 1 | BOOL | ALM | 17 | |
| DBX 65.2 | _18 | | | 2 | BOOL | ALM | 18 | |
| DBX 65.3 | _19 | | | 3 | BOOL | ALM | 19 | |
| DBX 65.4 | _20 | | | 4 | BOOL | ALM | 20 | |
| DBX 65.5 | _21 | | | 5 | BOOL | ALM | 21 | |
| DBX 65.6 | _22 | | | 6 | BOOL | ALM | 22 | |
| DBX 65.7 | _23 | | | 7 | BOOL | ALM | 23 | |
| DBX 66.0 | _8 | | 2 | 8 | BOOL | ALM | 8 | |
| DBX 66.1 | _9 | | | 9 | BOOL | ALM | 9 | |
| DBX 66.2 | _10 | | | 10 | BOOL | ALM | 10 | |
| DBX 66.3 | _11 | | | 11 | BOOL | ALM | 11 | |
| DBX 66.4 | _12 | | | 12 | BOOL | ALM | 12 | |
| DBX 66.5 | _13 | | | 13 | BOOL | ALM | 13 | |
| DBX 66.6 | _14 | | | 14 | BOOL | ALM | 14 | |
| DBX 66.7 | _15 | | | 15 | BOOL | ALM | 15 | |
| DBX 67.0 | _0 | | | 0 | BOOL | ALM | 0 | |
| DBX 67.1 | _1 | | | 1 | BOOL | ALM | 1 | |
| DBX 67.2 | _2 | | | 2 | BOOL | ALM | 2 | |
| DBX 67.3 | _3 | | | 3 | BOOL | ALM | 3 | |
| DBX 67.4 | _4 | | | 4 | BOOL | ALM | 4 | |
| DBX 67.5 | _5 | | | 5 | BOOL | ALM | 5 | |
| DBX 67.6 | _6 | | | 6 | BOOL | ALM | 6 | |
| DBX 67.7 | _7 | | | 7 | BOOL | ALM | 7 | |
| **Tipo:** | **INPUT ADAS** | | | | | | | |
| **Descrizione:** | **Stati** | | | | | | | |
| DBX 68.0 | MEASURE | Sistema in misura | 3 | 8 | BOOL | ST | 24 | |
| DBX 68.1 | CAL_AUTO | Calibrazione automatica in corso | | 9 | BOOL | ST | 25 | |
| DBX 68.2 | CAL_ZERO_1 | Analizzatore SO2 in calibrazione di zero | | 10 | BOOL | ST | 26 | |
| DBX 68.3 | CAL_SPAN_1 | Analizzatore SO2 in calibrazione di span | | 11 | BOOL | ST | 27 | |
| DBX 68.4 | | | | 12 | BOOL | ST | 28 | |
| DBX 68.5 | | | | 13 | BOOL | ST | 29 | |
| DBX 68.6 | | | | 14 | BOOL | ST | 30 | |
| DBX 68.7 | SO2_RG2 | Secondo campo SO2 | | 15 | BOOL | ST | 31 | |
| DBX 69.0 | Q3 | QAL3 in corso | | 0 | BOOL | ST | 16 | |
| DBX 69.1 | Q3_Z | QAL3: elettrovalvola ARIA | | 1 | BOOL | ST | 17 | |
| DBX 69.2 | Q3_S1 | QAL3: elettrovalvola span SO2 | | 2 | BOOL | ST | 18 | |
| DBX 69.3 | Q3_N2 | QAL3: lavaggio con N2 | | 3 | BOOL | ST | 19 | |
| DBX 69.4 | | | | 4 | BOOL | ST | 20 | |
| DBX 69.5 | Q3_OK | QAL3: ciclo concluso senza errori | | 5 | BOOL | ST | 21 | |
| DBX 69.6 | Q3_KO | QAL3: ciclo concluso con errori | | 6 | BOOL | ST | 22 | |
| DBX 69.7 | PA1 | Pompa analisi | | 7 | BOOL | ST | 23 | |
| DBX 70.0 | EVZ | Stato elettrovalvola cal zero | 4 | 8 | BOOL | ST | 8 | |
| DBX 70.1 | EVZ2 | Stato elettrovalvola N2 | | 9 | BOOL | ST | 9 | |
| DBX 70.2 | EVS | Stato elettrovalvola cal span | | 10 | BOOL | ST | 10 | |
| DBX 70.3 | EVC | Elettrovalvola cal da sonda | | 11 | BOOL | ST | 11 | |
| DBX 70.4 | | | | 12 | BOOL | ST | 12 | |
| DBX 70.5 | HB | PLC life signal | | 13 | BOOL | ST | 13 | |
| DBX 70.6 | | | | 14 | BOOL | ST | 14 | |
| DBX 70.7 | | | | 15 | BOOL | ST | 15 | |
| DBX 71.0 | PL_ON | Impianto in marcia | | 0 | BOOL | ST | 0 | |
| DBX 71.1 | PL_MT | Impianto in minimo tecnico/funzionamento anomalo | | 1 | BOOL | ST | 1 | |
| DBX 71.2 | PL_AVV | Impianto in avviamento | | 2 | BOOL | ST | 2 | |
| DBX 71.3 | PL_SHUT | Impianto in spegnimento | | 3 | BOOL | ST | 3 | |
| DBX 71.4 | | | | 4 | BOOL | ST | 4 | |
| DBX 71.5 | SME_MAINT | SME in manutenzione | | 5 | BOOL | ST | 5 | |
| DBX 71.6 | PL_MAINT | Impianto in manutenzione | | 6 | BOOL | ST | 6 | |
| DBX 71.7 | PL_OUT | Impianto fuori servizio per guasto | | 7 | BOOL | ST | 7 | |