nr #
1
2
3
4
5

1 2
1

1
2
3

camino Ferlatta

INGRESSI DIGITALI
ALLARME sensore H2
ALLARME GENERATORE H2
Allarme Analizzatore TOC
Main & Pre-allarme TOC
Fuction Ceck TOC
USCITE DIGITALI
ANOMALIA ANALIZZATORI/STRUMENTAZIONE/SISTEMA DI PRELIEVO (COMULATIVO)
ALLARME GENERATORE H2)
INGRESSO ANALOGICO
misuraTOC
riserva
USCITE ANALOGICHE
MISURA TOC - STRUMENTALE
riserva
riserva

Z-DIN
Z-DIN
Z-DIN
Z-DIN
Z-DIN
ZLTE
ZLTE
Z-LTE / AI1
Z-3AO/1
Z-3AO/2
Z-3AO/3

MODULI SENECA

1. # 1 - ZLTE
    1. Z-DIN
    1.Z-3AO

#	DATA-TYPE	LABEL
REQ	U16	MEAS_TOC
REQ	S16	PXF4_PV
REQ	S16	PXF4_PV
REQ	U16	TEMP_ARMADIO
REQ	U16	CU_STS
		CU_STS_bit00
		CU_STS_bit01
		CU_STS_bit02
		CU_STS_bit03
		CU_STS_bit04
		CU_STS_bit05
		CU_STS_bit06
		CU_STS_bit07
		CU_STS_bit08
		CU_STS_bit09
		CU_STS_bit10
		CU_STS_bit11
		CU_STS_bit12
		CU_STS_bit13
		CU_STS_bit14
		CU_STS_bit15

DESCRIPTION
MISURA TOC 0-50 mg/m3
TEMEPERATURA LINEA RISCALDATA LP101
TEMEPRATURA BOX RISCALDATO HB101
TEMPERATURA ARMADIO -35/+85 °C

Local Extended Variable CU_STS V47
allarme fuga idrogeno h2 presenza armadio
allarme generatore H2
PRE-ALLARME TOC
ALLARME FAULT TOC
FUCTION CHECK TOC \ CALIBRAZIONE TOC
RISERVA
ALLARME TEMPERATURA LP102
RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA
MANUATENZIONE IN CORSO
GENERAL FAULT PRELIEVO CAMPIONE/ANALIZZATORI

ACCESS-MODE	ADDRESS	
ReadWrite	41005	
ReadWrite	41014	
ReadWrite	41018	
ReadWrite	41022	
ReadWrite	41013	STATO ALLARME
	41013_00	0
	41013_01	1
	41013_02	1
	41013_03	1
	41013_04	1
	41013_05	
	41013_06	1
	41013_07	
	41013_08	
	41013_09	
	41013_10	
	41013_11	
	41013_12	
	41013_13	
	41013_14	0
	41013_15	1