Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
Input / Output Digitali del PLC											
	I1.0	Check Cycle Polverimetro	R	bool	1.0	1	=	Check Cycle Attivo			40001.0
	I1.1	Disponibile	R	bool	1.1	1	=				40001.1
	I1.2	Disponibile	R	bool	1.2	1	=				40001.2
	I1.3	Disponibile	R	bool	1.3	1	=				40001.3
	I1.4	Disponibile	R	bool	1.4	1	=				40001.4
	I1.5	Disponibile	R	bool	1.5	1	=				40001.5
		Non Utilizzato	R	bool	1.6	1	=				40001.6
		Non Utilizzato	R	bool	1.7	1	=				40001.7
	I0.0	Selettore Misura / Manutenzione	R	bool	0.0	1	=	Manutenzione			40001.8
	I0.1	Allarme Temperatura Cabina	R	bool	0.1	1	=	OK			40001.9
	I0.2	Condizionatore 1 OFF	R	bool	0.2	1	=	OK			40001.10
	I0.3	Condizionatore 2 OFF	R	bool	0.3	1	=	OK			40001.11
	I0.4	Allarme Essiccatore	R	bool	0.4	1	=	OK			40001.12
	I0.5	Disponibile	R	bool	0.5	1	=				40001.13
	I0.6	Allarme 24 VDC	R	bool	0.6	1	=	OK			40001.14
	I0.7	Allarme Polverimetro	R	bool	0.7	1	=	OK			40001.15
	Q1.0	Disponibile	R	bool	3.0	1	=				40002.0
	Q1.1	Disponibile	R	bool	3.1	1	=				40002.1
		Non Utilizzato	R	bool	3.2	1	=				40002.2
		Non Utilizzato	R	bool	3.3	1	=				40002.3
		Non Utilizzato	R	bool	3.4	1	=				40002.4
		Non Utilizzato	R	bool	3.5	1	=				40002.5
		Non Utilizzato	R	bool	3.6	1	=				40002.6
		Non Utilizzato	R	bool	3.7	1	=				40002.7
	Q0.0	Lampada OR Allarmi	R	bool	2.0	1	=				40002.8
	Q0.1	Lampada Allarme Alta Temperatura Cabina	R	bool	2.1	1	=				40002.9
	Q0.2	Disponibile	R	bool	2.2	1	=				40002.10
	Q0.3	Disponibile	R	bool	2.3	1	=				40002.11
	Q0.4	Disponibile	R	bool	2.4	1	=				40002.12
	Q0.5	Disponibile	R	bool	2.5	1	=				40002.13
	Q0.6	Disponibile	R	bool	2.6	1	=				40002.14
	Q0.7	Disponibile	R	bool	2.7	1	=				40002.15
		Disponibile	R	bool	5.0	1	=				40003.0
		Disponibile	R	bool	5.1	1	=				40003.1
		Disponibile	R	bool	5.2	1	=				40003.2
		Disponibile	R	bool	5.3	1	=				40003.3
		Disponibile	R	bool	5.4	1	=				40003.4
		Disponibile	R	bool	5.5	1	=				40003.5
		Disponibile	R	bool	5.6	1	=				40003.6
		Disponibile	R	bool	5.7	1	=				40003.7
		MCA10 Errore	R	bool	4.0	1	=	Errore			40003.8
		Maintenance MCA10	R	bool	4.1	1	=	Manutenzione			40003.9
		Maintenance Request MCA10	R	bool	4.2	1	=	Richiesta Manutenzione			40003.10
		Disponibile	R	bool	4.3	1	=				40003.11
		Disponibile	R	bool	4.4	1	=				40003.12
		Error FID	R	bool	4.5	1	=	Errore			40003.13
		Maintenance FID	R	bool	4.6	1	=	Manutenzione			40003.14
		Maintenance Request FID	R	bool	4.7	1	=	Richiesta Manutenzione			40003.15
Stati mA segnali analogici											
	M22.0	OVF Polveri	R	bool	7.0	1	=	Errore			40004.0
	M22.1	OVF Temperatura	R	bool	7.1	1	=	Errore			40004.1
	M22.2	OVF Pressione Differenziale	R	bool	7.2	1	=	Errore			40004.2
	M22.3	OVF Pressione Assoluta	R	bool	7.3	1	=	Errore			40004.3
	M22.4	Disponibile	R	bool	7.4	1	=				40004.4
	M22.5	Disponibile	R	bool	7.5	1	=				40004.5
	M22.6	Disponibile	R	bool	7.6	1	=				40004.6

Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
	M22.7	Disponibile	R	bool	7.7	1	=				40004.7
	M20.0	RC Polveri	R	bool	6.0	1	=	Errore			40004.8
	M20.1	RC Temperatura	R	bool	6.1	1	=	Errore			40004.9
	M20.2	RC Pressione Diferenziale	R	bool	6.2	1	=	Errore			40004.10
	M20.3	RC Pressione Assoluta	R	bool	6.3	1	=	Errore			40004.11
	M20.4	Disponibile	R	bool	6.4	1	=				40004.12
	M20.5	Disponibile	R	bool	6.5	1	=				40004.13
	M20.6	Disponibile	R	bool	6.6	1	=				40004.14
	M20.7	Disponibile	R	bool	6.7	1	=				40004.15
Misure dal PLC											
		Misura CO	R	Real	8.0					Ingegnerizzato	40005
		Misura NO	R	Real	12.0					Ingegnerizzato	40007
		Misura NO2	R	Real	16.0					Ingegnerizzato	40009
		Misura SO2	R	Real	20.0					Ingegnerizzato	40011
		Misura NH3	R	Real	24.0					Ingegnerizzato	40013
		Misura H2O	R	Real	28.0					Ingegnerizzato	40015
		Misura CO2	R	Real	32.0					Ingegnerizzato	40017
		Miura O2	R	Real	36.0					Ingegnerizzato	40019
		Misura CH4	R	Real	40.0					Ingegnerizzato	40021
		Misura TOC	R	Real	44.0					Ingegnerizzato	40023
		Misura Polveri	R	Real	48.0					Ingegnerizzato	40025
		Misura Temperatura	R	Real	52.0					Ingegnerizzato	40027
		Misura Pressione Differenziale	R	Real	56.0					Ingegnerizzato	40029
		Misura Pressione Assoluta	R	Real	60.0					Ingegnerizzato	40031
Live PLC											
		Live PLC	R	Word						Contatore da 0-999	40033

Parametri Modbus	
Indirizzo IP PLC	10.127.126.99
Indirizzo IP PC MCA10	Da definire
Indirizzo IP PC ADAS Master	10.127.126.114
Indirizzo IP PC ADAS BackUp	10.127.126.113
Porta Modbus	502
ID Modbus	1
Versione	1