

ГАРЧИГ

Нэг. ЕГӨНХИЙ ЗҮЙЛ.	1
Цахилгаан шат.	3
Хог, зайлуулах	4
Олон нийтийн барилгын байгалийн гэрэлтүүлэг нарны тусгалын хамаарал.	4
Хоёр. ОЛОН НИЙТИЙН БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮД	6
Гурав. ОЛОН НИЙТИЙН БАРИЛГЫН ДАВХАР, ГАЛД ТЭСВЭРШИЛТИЙН ЗЭРЭГ БОЛОН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮД	12
Барилгаас хүмүүсийг түргэн хугацаанд нүүлгэн шилжүүлэх гарц, аврах зам.	22
Өндөр барилгын төлөвлөлтийн шаардлага.	30
Дөрөв. ИНЖЕНЕРИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ.	30
Усан хангамж ариутгах татуурга.	39
Цахилгаан техникийн байгууламж	40
1 дүгээр хавсралт. Олон нийтийн барилгын нэр төрөл.	41
2 дугаар хавсралт. Олон нийтийн барилгын төлөвлөлтөд мөрдөх уур амьсгалын бүсчлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд	43
3 дугаар хавсралт. Зарим нэр томъёоны тодорхойлолт.	44
4 дүгээр хавсралт. Олон нийтийн барилгын ашигтай талбай, барилгын эзэлхүүн, барилгажих талбай, барилгын давхрыг тооцох журам.	45
5 дугаар хавсралт. Олон нийтийн барилгын газар доорхи болон хаяавчийн давхарт байрлуулах өрөө тасалгааны нэр төрөл.	47
6 дугаар хавсралт. Тайзны хучилтад галаас хамгаалах хөшиг, утааны нүх төлөвлөх шаардлага.	49
7 дугаар хавсралт. Олон нийтийн барилгын кино үзвэрийн танхим, дэлгэцийн төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага.	50
8 дугаар хавсралт. Соёл, урлагын барилга, номын сан, архив, спортын барилгын гал унтраах системийг төлөвлөх үндсэн шаардлага.	52
9 дүгээр хавсралт. Галын автомат дохиолол төлөвлөх өрөөний жагсаалт.	55
10 дугаар хавсралт. Автомат гал унтраагч төлөвлөхөд тавигдах шаардлага.	57
11 дүгээр хавсралт. Олон нийт, ургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилгын хоршсон цогцолборын ойролцоо бүрэлдэхүүн	58

Барилгын норматив баримт бичгийн тогтолцоо
МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

Дэд бүтцийн Сайдын 2003 оны
12 дугаар сарын 18 ны өдрийн
252 дугаар тушаалын 1 дугаар
хавсралт

ЗАХИРГАА БА АЖ АХУЙН
БАРИЛГА

БНБД 31-04-03

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот 2003 он

Барилгын норматив баримт бичгийн тогтолцоо
МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

**ЗАХИРГАА БА АЖ АХУЙН
БАРИЛГА**

БНбД 31-04-03

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот 2003 он

Дэд Бүтцийн Яам	Барилгын норм ба дүрэм	БНБД 31-04-03
	Захиргаа ба аж ахуйн барилга Building for administration and utility premises	

Энэхүү норм дүрмийг үйлдвэрийн цогцолборын 16 хүртэл давхар захиргаа аж ахуйн барилга, үйлдвэрийн барилгын захиргаа аж ахуйн (цаашид барилга гэнэ) өрөө тасалгааны зураг төсөл зохиоход дагаж мөрдөнө.

Энэхүү норм дүрэм нь олон нийт иргэний зориулалтай захиргааны барилга, өрөө тасалгааны зураг төсөл зохиоход хамаарахгүй.

1. Барилгын эзлэхүүн – төлөвлөлт хийцийн шийдэл

- 1.1. Захиргаа аж ахуйн барилгын төлөвлөхдөө тухайн барилгыг барих бүс нутаг, хот байгуулалт, уур амьсгалын нөхцөл, хүрээлэн буй орчны барилгажилтын онцлогтой уялдуулна.

Өндөр настан, тахир дутуу иргэд хөдөлмөрлөх боломжтой үйлдвэрийн барилгын ариун цэвэр – ахуйн болон туслах өрөө тасалгааг төлөвлөхдөө өндөр настан, тахир дутуу иргэдийг ажиллуулах үйлдвэрийн байр, тэдгээрийн хөдөлмөр амралтын горимыг зохицуулах, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэхэд тавигдах шаардлага болон тахир дутуугийн төрлөөс хамааруулан тавигдах тусгай шаардлагыг хангасан байвал зохино.

- 1.2. Барилга угсралтын ажлын үеийн захиргааны болон аж ахуйн байрыг хөдөлгөөнт барилгад байрлуулж болно. Мөн энэ зорилгоор шинээр барьж буй объектын, эсвэл буулгах объектын барилгыг ашиглахыг зөвшөөрнө.
- 1.3. Өрөөний шалнаас тааз хүртэлх өндрийг 2.5 м-ээс багагүй, харин уур амьсгалын I бүсэд 2.7 м-ээс багагүй байна. 75 хүнээс дээш багтаамжтай нийтийн хоолны газар, хурлын танхим бусад захиргааны ажил үйлчилгээ явуулах танхимын өндөр 3 м-ээс багагүй байна.

Тайлбар.

- Барилгын нийт талбайн хэмжээг зургийн даалгаварын дагуу тогтооно.
 - Зөөврийн барилгын өрөөний дотор өндөр 2.4 м байж болно.
 - Хүмүүс байнга байдаг 2.4, 2.5, 2.7 м өндөртэй өрөөний нормативт талбайг технологийн шаардлагаар 7хувиар нэмэгдүүлж төлөвлөнө.
- 1.4. Шалнаас хучилтын цухуйсан бүтээц, төхөөрөмж, шугам хоолойн гадаргуу хүртэл болон хонгилын шалнаас тааз хүртэлх өндрийг 2.2 м-ээс багагүй төлөвлөнө. Техникийн давхрын өндрийг түүнд байрлуулах тоног төхөөрөмж, инженерийн шугам

сүлжээ, тэдгээрийн ашиглалтын нөхцлөөс хамааруулан тооцож авах бөгөөд хүн явах хэсгийн цэвэр өндөр 1.8 м-ээс багагүй байх ёстой.

- 1.5. Захиргаа, аж ахуйн зориулалттай өрөө тасалгааг I, II, III, IV зэргийн гал тэсвэршилтэй, В, Г, Д категорийн үйлдвэрийн барилгын дотор орон зайд галд тэсвэртэй хийцээр бусад өрөө тасалгаанаас тусгаарлагдсан "таславч" болон "оруулга" дотор төлөвлөж болно. Оруулгын шалнаас тааз хүртлэх өндөр 2.4 м-ээс багагүй байна.

Эдгээр өрөө тасалгаанд дараах зориулалтын үйл ажиллагаа явуулахаар тооцно.

Үүнд:

- Ариун цэврийн өрөө;
- Амралтын;
- Дулаацах буюу сэрүүцэх;
- Эмэгтэйчүүдийн эрүүл ахуйн;
- Ундны усны усан хангамжийн төхөөрөмж;
- Угаалга, цэвэрлэгээний;
- Шүршүүрийн
- Үйлдвэрлэлийн шаардлагаар ажлын байрны ойролцоо байх мастерийн өрөө
- Тамхи татах өрөө (зөвхөн В, Г, Д категорийн барилга)

Тайлбар.

1. Үйлдвэрийн барилгын орон зайд түүний бүх өндөр буюу өргөнөөр таслаж барьсан хэсгийг "таславч", өндөр ба өргөний тодорхой хэсгийг хашиж барьсан хэсгийг "оруулга" гэж нэрлэв
2. Эдгээр өрөө тасалгааны хашлага бүтээцийг хөнгөн хялбар хийцтэй, угсармал байхаар төлөвлөх бөгөөд аль болох тарааж байрлуулна.
3. Гал тэсвэршилийн IV зэрэгтэй барилгад ариун цэврийн өрөө, эмэгтэйчүүдийн эрүүл ахуйн өрөө, угаалтуур, ундны усны төхөөрөмжийн өрөө, угаалгын өрөө, шүршүүрээс бусад өрөө тасалгааг гадна хананд болон дотор тагт тавцан дээр байрлуулахыг хориглоно.
- 1.6. Барилгын үүдний танхимын талбайг үйлдвэрийн хамгийн олон хүнтэй ээлжинд ажиллах хүний тоогоор тооцох ба нэг хүнд ногдох талбайг 0.2 ам/м-ээс багагүй, уур амьсгалын I бүсэд 0.25 ам/м-ээс багагүй байхаар төлөвлөх бөгөөд 18 м²-аас багагүй байх ёстой.
- 1.7. Олон давхар барилгын үүдний танхимын шалны түвшнээс хамгийн дээд давхрын шалны түвшин хүртэл 12 м-ээс дээш буюу хоёроос дээш давхарт тэргэнцэртэй тахир дутуу иргэд ажиллах нөхцөлд барилгад цахилгаан шат төлөвлөнө.

Захиргааны барилгад цахилгаан шатыг тооцоогоор авах бөгөөд цахилгаан шатны тоо хоёроос доошгүй байх ёстой, Гэхдээ нэг цахилгаан шат нь ачааных байж болно.