6

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad: Merve Söğürtlüpınar

Grup: 230541092 - Gündüz

Tarih: 6.11.2026

Varsayımsal olay — 10:15: Sarma hattının panelinde beklenmedik sıcaklık/hız ayarları fark edildi. 03:00'te yetkisiz servis oturumu şüphesi kaydedildi. Sıcak yüzey ve hareket emniyeti doğrulanmadı; üretim devam ediyor.

Öncelik: İnsan güvenliği → olayın sınırlandırılması → logların / konfigürasyonun korunması. 24 saat, 72 saat ve 14 gün aşamaları bu föyde öğretim senaryosudur; gerçek yasal yükümlülük ayrıca değerlendirilir.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. 10:15 — ilk 15 dk: Kime haber verirsiniz? İlk üç güvenli eyleminiz nedir?

OT/Fabrika Bakım Sorumlusuna ve Güvenlik/Sistem Yöneticisine haber verilir.
İnsan güvenliği için hattı izlemeye alarak acil stop ve emniyet bariyerlerinin aktifliğini fiziksel olarak doğrula.
Makinenin dış/uzak servis bağlantı hattını (VPN/Router) anında fiziksel veya mantıksal olarak kes.
Dokunmatik paneli kilitlerken ağ anahtarından (switch) ilgili port trafiğini izole et

2. İlk 2 saat: Sıcak PUR kazanı, çene ve besleme hattının güvenliği nasıl doğrulanır; hangi kayıt saklanır?

Doğrulama: PUR tutkal kazanı/çenesi sıcaklık sensörleri bağımsız termostatlar ile ölçülür; profil besleme hızının fiziki takometre ile paneldeki ayarla eşleştiği kontrol edilir.
Saklanan Kayıtlar: HMI olay günlükleri , PLC konfigürasyon snapshot'ı ve ağ anahtarı (switch) trafik dökümleri imza altına alınır.

3. 24 saat — erken uyarı senaryosu: Hangi olay ve etki bilgileri hazırlanır?

Hazırlanan veriler: Olay zamanı (10:15), şüpheli oturum saati (03:00), etkilenen IP/MAC adresleri, fiziksel parametre sapmaları (T_set vs T_real) ve potansiyel üretim/emniyet riski özeti

4. 72 saat — bildirim senaryosu: Kök neden, etki ve düzeltici önlemler kim tarafından belgelenir?

Kök neden analizi (sızma noktası, yetkisiz kimlik doğrulaması), fiziksel etki değerlendirmesi ve uygulanan düzeltici önlemler OT Güvenlik Uzmanı ve Bakım Müdürü tarafından belgelenir.

5. 14 gün — rapor senaryosu: Sıcaklık/hız ayarları, erişim logları ve test kayıtları nasıl korunur?

Sıcaklık/hız ayar geçmişi, servis tüneli erişim logları ve yapılan güvenlik doğrulamaları şifrelenmiş yedekleme ortamında silinmeye karşı korumalı (WORM) biçimde arşivlenir.

Önce emniyet. Kontrolsüz reset, soruşturmaya yarayan kayıtların kaybına yol açabilir.

Incident Workflow → EP 13 Incident Response