










TEDAŞ kablo montaj usul ve esaslarına uygun olarak kablo döşemesi yapılacaktır.Q50 Çaplı Borular koruge borudur. Borular 10cm Alt-Üst taşıtış toprak zeminde dolgu su yapılacaktır. İkaz bandı tuğla ile 20cm mesafesi olarak hat güzergahında çekilecektir. Tuğla 190x90x50mm boyutlarındadır.Ölçeklendirme 1/10 göre yapılmıştır.

SEMBOLE	AÇIKLAMA
	EVİRİÇİ
	NUMARATAJ
	TRAFO KÖŞÜĞÜ
	SOLAR PANEL
	İLETKEN
	İMAR YOLU
	KABLO DETAY BİLGİSİ
	TALI TOPLAMA KUTUSU
	TEL ÇİT

[illegible]