

RELATÓRIO EMERGENCIAL.

Ao
Sr Iris
Mairinque/SP.
Condomínio Porta do Sol
Fone.: 55 11 96372-5776

15 novembro de 2023.

REF.:	RELATÓRIO EMERGENCIAL
-------	------------------------------

Segue para vosso conhecimento ações realizadas para reparo e funcionamento dos sistemas de climatização.

✓ AÇÕES REALIZADAS:

- Limpeza das Unidades Condensadoras
- Balanceamento Termodinâmico
- Complementação de Carga de Fluido Refrigerante

✓ VALORES A SEREM COBRADOS:

- Atendimento Emergencial = R\$ 250,00
- Horas de atividade 2 Hr = R\$ 320,00
- Limpeza das unidades Externas = R\$ 200,00
- Balanceamento Termodinâmico = R\$ 600,00 (em três equipamentos)
- Complementação de carga Fluido = R\$ 300,00 (em três equipamentos)

Total valor dos serviços R\$ 1.670,00 (Um mil seiscentos e setenta reais)

Considerações.:

Ao atender o chamado na residência encontramos situações que precisam ser resolvidas;

- 1) Plano de manutenção preventiva, a fim de evitar paradas dos equipamentos e assegurar funcionalidade dos mesmos
- 2) Vazamento diversos das Unidades Internas nos ambientes climatizados
- 3) Falta de peças e conexão nas unidades condensadoras; o que propiciou a necessidade de se complementar carga e efetuar os devidos balanceamentos termodinâmico
- 4) Necessidade de se retirar o ar no piso onde as unidades externas se encontram alocadas (NOTA.: PARA ESSA ATIVIDADE ESTAREMOS ENVIANDO AOS SENHORES A PROPOSTA COM AS INFORMAÇÕES CORRETAS.)

OBS.: A RETIRADA DO AR SUPER AQUECIDO AONDE ESTÃO ALOCADAS AS UNIDADES DEVERA SER CONSIDERADA EM PRIMEIRA INSTANCIA. FATO ESSE QUE DETECTAMOS UMA TEMPERATURA ALTA (45° C) E AS UNIDADES EXTERNA ESTÃO TRABALHANDO EM CONDIÇÕES IMPROPRIAS ACIMA DE 30° C. (O QUE É DETERMINADO PELOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS).

Todos os serviços foram realizados em conformidade com a NBR 3523 e a NRB Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento — Manutenção programada 13.971

UP CLIMA
Gestão Manutenção