

Controlli sistematici - Centrale IDRO (2026)

Preposto: Tony

Periodo: 2026-01-25 -> 2026-01-31

Operatori: Alan



Armadi automatismi

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Backup SCADA	
<input type="checkbox"/>	Pulizia filtri armadi	
<input type="checkbox"/>	Verifica/sostituzione batterie PLC	
<input type="checkbox"/>	Backup SCADA Gruppo	

Servizi ausiliari Corrente Continua

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Prova scarica batterie	
<input type="checkbox"/>	Controllo raddrizzatori	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e pulizia batterie di impianto	

Servizi ausiliari Corrente Alternata

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Controllo e pulizia moduli Inverter	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e pulizia G.E.	
<input type="checkbox"/>	Prova G.E.	

Blindati M.T.

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Pulizia e verifica serraggi blindati sbarra servizi ausiliari	
<input type="checkbox"/>	Pulizia e verifica serraggi blindati sbarra di gruppo	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e verifica serraggi TR Gruppo	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e verifica serraggi TRSA	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e verifica serraggi TRSAG	
<input type="checkbox"/>	Pulizia e verifica serraggi blindati arrivo linea	

Alternatore

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Ispezione generale e pulizia	
<input type="checkbox"/>	Verifica sensori e cablaggi	
<input type="checkbox"/>	Prova galleggianti olio Supp. Superiore	

Controllo	Note
<input type="checkbox"/> Verifica spazzole di misura	

SOD

Controllo	Note
<input type="checkbox"/> Verifica funzionamento galleggianti	
<input type="checkbox"/> Verifica perdite raccordi	
<input type="checkbox"/> Verifica livello olio	

Refrigeranti

Controllo	Note
<input type="checkbox"/> Prova funzionamento pompe	
<input type="checkbox"/> Verifica perdite raccordi	

Iniezione e frenatura

Controllo	Note
<input type="checkbox"/> Prova funzionamento pompe sollevamento	
<input type="checkbox"/> Prove funzionamento e ispezione compressore freni	
<input type="checkbox"/> Prova funzionamento martinetti	

Distributore

Controllo	Note
<input type="checkbox"/> Ispezione e pulizia FC pale	
<input type="checkbox"/> Prova galleggianti olio tenuta turbina	

Organo guardia macchina

Controllo	Note
<input type="checkbox"/> Verifica dispositivi di sicurezza	

Sgrigliatore

Controllo	Note
<input type="checkbox"/> Prova funzionamento e pulizia	
<input type="checkbox"/> Prova G.E.	
<input type="checkbox"/> Ispezione quadri	
<input type="checkbox"/> Prova luci	