

# Controlli sistematici - Centrale IDRO (2026)

Preposto: Tony

Operatori: Alan

Periodo: 2026-01-25 -> 2026-01-31

Completamento globale: 6% (2/35, NA: 0)



## Armadi automatismi

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Backup SCADA	
<input type="checkbox"/>	Pulizia filtri armadi	
<input type="checkbox"/>	Verifica/sostituzione batterie PLC	
<input type="checkbox"/>	Backup SCADA Gruppo	

## Servizi ausiliari Corrente Continua

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Prova scarica batterie	
<input type="checkbox"/>	Controllo raddrizzatori	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e pulizia batterie di impianto	

## Servizi ausiliari Corrente Alternata

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Controllo e pulizia moduli Inverter	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e pulizia G.E.	
<input type="checkbox"/>	Prova G.E.	

## Blindati M.T.

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Pulizia e verifica serraggi blindati sbarra servizi ausiliari	
<input type="checkbox"/>	Pulizia e verifica serraggi blindati sbarra di gruppo	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e verifica serraggi TR Gruppo	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e verifica serraggi TRSA	
<input type="checkbox"/>	Ispezione e verifica serraggi TRSAG	
<input type="checkbox"/>	Pulizia e verifica serraggi blindati arrivo linea	

## Alternatore

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Ispezione generale e pulizia	
<input type="checkbox"/>	Verifica sensori e cablaggi	

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Prova galleggianti olio Supp. Superiore	
<input type="checkbox"/>	Verifica spazzole di misura	

## SOD

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Verifica funzionamento galleggianti	
<input type="checkbox"/>	Verifica perdite raccordi	
<input type="checkbox"/>	Verifica livello olio	

## Refrigeranti

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Prova funzionamento pompe	
<input type="checkbox"/>	Verifica perdite raccordi	

## Iniezione e frenatura

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Prova funzionamento pompe sollevamento	
<input type="checkbox"/>	Prove funzionamento e ispezione compressore freni	
<input type="checkbox"/>	Prova funzionamento martinetti	

## Distributore

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Ispezione e pulizia FC pale	
<input type="checkbox"/>	Prova galleggianti olio tenuta turbina	

## Organo guardia macchina

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Verifica dispositivi di sicurezza	

## Sgrigliatore

Controllo		Note
<input type="checkbox"/>	Prova funzionamento e pulizia	
<input type="checkbox"/>	Prova G.E.	
<input type="checkbox"/>	Ispezione quadri	
<input type="checkbox"/>	Prova luci	