

Controlli sistematici - Centrale IDRO (2026)

Preposto: Tony

Periodo: 2026-01-25 -> 2026-01-31

Operatori: Alan



Armadi automatismi

| Controllo | | Note |
|-----------|------------------------------------|----------|
| [x] | Backup SCADA | IMPIANTO |
| [] | Pulizia filtri armadi | |
| [] | Verifica/sostituzione batterie PLC | |
| [] | Backup SCADA Gruppo | |

Servizi ausiliari Corrente Continua

| Controllo | | Note |
|-----------|--|------|
| [] | Prova scarica batterie | |
| [x] | Controllo raddrizzatori | |
| [] | Ispezione e pulizia batterie di impianto | |

Servizi ausiliari Corrente Alternata

| Controllo | | Note |
|-----------|-------------------------------------|------|
| [] | Controllo e pulizia moduli Inverter | |
| [] | Ispezione e pulizia G.E. | |
| [] | Prova G.E. | |

Blindati M.T.

| Controllo | | Note |
|-----------|---|------|
| [] | Pulizia e verifica serraggi blindati sbarra servizi ausiliari | |
| [] | Pulizia e verifica serraggi blindati sbarra di gruppo | |
| [] | Ispezione e verifica serraggi TR Gruppo | |
| [] | Ispezione e verifica serraggi TRSA | |
| [] | Ispezione e verifica serraggi TRSAG | |
| [] | Pulizia e verifica serraggi blindati arrivo linea | |

Alternatore

| Controllo | | Note |
|-----------|---|------|
| [] | Ispezione generale e pulizia | |
| [] | Verifica sensori e cablaggi | |
| [] | Prova galleggianti olio Supp. Superiore | |

| Controllo | | Note |
|--------------------------|-----------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Verifica spazzole di misura | CG657 |

SOD

| Controllo | | Note |
|--------------------------|-------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Verifica funzionamento galleggianti | |
| <input type="checkbox"/> | Verifica perdite raccordi | |
| <input type="checkbox"/> | Verifica livello olio | |

Refrigeranti

| Controllo | | Note |
|--------------------------|---------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Prova funzionamento pompe | |
| <input type="checkbox"/> | Verifica perdite raccordi | |

Iniezione e frenatura

| Controllo | | Note |
|--------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | Prova funzionamento pompe sollevamento | |
| <input type="checkbox"/> | Prove funzionamento e ispezione compressore freni | |
| <input type="checkbox"/> | Prova funzionamento martinetti | |

Distributore

| Controllo | | Note |
|--------------------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> | Ispezione e pulizia FC pale | |
| <input type="checkbox"/> | Prova galleggianti olio tenuta turbina | |

Organo guardia macchina

| Controllo | | Note |
|--------------------------|-----------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Verifica dispositivi di sicurezza | |

Sgrigliatore

| Controllo | | Note |
|--------------------------|-------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Prova funzionamento e pulizia | |
| <input type="checkbox"/> | Prova G.E. | |
| <input type="checkbox"/> | Ispezione quadri | |
| <input type="checkbox"/> | Prova luci | |