

美亚光电

X 射线异物检测机

物料测试报告

客户：	
客户电话：	
产品名称：	燕之坊
产量及精度：	
测试机型：	MY12015D-XL
测试日期：	2021/05/10
销售员：	张志强
邮箱：	

测试设备介绍：

	型号	MY12015D-XL
	检测精度（空载）	不锈钢球：φ 0. 3mm，不锈钢线：φ 0. 2×2mm， 陶瓷/玻璃球： φ 1. 0mm
	受检尺寸	直径≤150mm，高度≤250mm
	输送带宽度	150mm
	外形尺寸	5000 (L) × 1460 (W) × 1980 (H) mm
	净重	900Kg
	载重	10Kg
	X 射线输出	480W，最大 120KV/8. 0mA
	输送带速度	10~50m/min，可调
	人机界面	17 寸液晶触摸屏
	X 射线泄漏	<1 μ Sv/h
	电源	传动部分 IP65，其他 IP54
	使用环境	2. 5KW，AC220V±10%，50/60Hz
	主体材料	不锈钢（SUS 304L）

测试数据

	金属罐
SUS 球识别	$\geq \Phi 0.8\text{mm}$
SUS 线识别	$\geq 0.5*2\text{mm}$
玻璃识别	$\geq \Phi 3.0\text{mm}$
陶瓷识别	$\geq \Phi 2.0\text{mm}$
备注	测试电压 90KV，由于物料形态等多因素影响，具体以现场实测为准。

	塑料罐
SUS 球识别	$\geq \Phi 0.7\text{mm}$
SUS 线识别	$\geq 0.4*2\text{mm}$
玻璃识别	$\geq \Phi 2.0\text{mm}$
陶瓷识别	$\geq \Phi 1.5\text{mm}$
备注	测试电压 75KV，由于物料形态等多因素影响，具体以现场实测为准。