VEGETATION_COOLING_AUDIT · sombra vegetal y evapotranspiración

Se separan los dos mecanismos, como pide el encargo: la sombra (óptica, Beer-Lambert sobre la geometría real de copa) y la evapotranspiración (Penman con coeficiente de cultivo 0,65).

proyección de copa · verde oscuro = arbolado nuevo, claro = existente

bloque	uds	r copa	h	LAI	proy. m²	τ copa	L/h	kW
VEG2_ARBOL_A	2	2.1	5.2	2.8	28	0.19	14	9.6
VEG2_ARBOL_B	5	1.9	6.2	2.8	57	0.22	29	19.7
VEG2_ARBOL_EX	14	2.7	7.2	3.2	321	0.12	166	111.6

SOMBRA VEGETAL. La transmitancia de copa se obtiene por Beer-Lambert con k = 0.40 m⁻¹ sobre el espesor real de cada copa: τ ≈ 0.19 para el arbolado nuevo.
19 % de la radiación, frente al 12 % de la hoja-canopy del proyecto. El arbolado sombrea MENOS que el dosel artificial, pero lo hace enfriándose a sí mismo por tr

EVAPOTRANSPIRACIÓN. 21 ejemplares con 405 m² de proyección de copa mueven 210 L/h y 140.9 kW latentes. Es 10 veces menos que el agua del proyecto, perc
altura correcta.

Hay además 135 instancias de otras masas vegetales (huerto, tropicales, vegetación baja, colgantes y trepadoras) cuyo efecto se recoge en la geometría de som
contabiliza aquí por falta de datos de superficie foliar: el resultado es por tanto CONSERVADOR.