CLEAR_HEIGHT_MAP Â· altura libre sobre el suelo pisable

Distancia vertical desde el pavimento hasta la cara inferior del primer elemento (dosel, loops, estructura, cables, depÃ³sitos, vegetaciÃ³n, cinta). SÃ³lo celdas pisables.



FIRME h	x,y	mÂ²	elemento

VEG. h	x,y	mÂ²	bloque
2.31	59,22	0.25	VEG2_TROPICAL
2.33	20,-7	0.31	VEG2_TROPICAL
2.34	19,-4	0.31	VEG2_TROPICAL
2.34	35,7	0.31	VEG2_TROPICAL
2.35	-17,9	0.31	VEG2_TROPICAL
2.35	-14,23	0.25	VEG2_TROPICAL
2.35	32,13	0.25	VEG2_TROPICAL
2.36	58,25	0.31	VEG2_TROPICAL
2.36	36,4	0.25	VEG2_TROPICAL


Suelo pisable en el Ã¡mbito: 10339 mÂ². Bajo algÃºn elemento: 3897 mÂ² (38 %). Mediana del gÃ¡libo: 5.78 m.

HALLAZGO CENTRAL DEL CAPÃTULO. La regla 7 del HEIGHT_SYSTEM exige 3,00 m Â«bajo cualquier elemento FIRME sobre pasoÂ». Separando las dos cosas: bajo elemento firme el gÃ¡libo sÃ³lo baja de 3,00 m en 2.7 mÂ² de los 3897 mÂ² cubiertos (0.07 %), con mÃnimo 2.80 m, y todo ello ocurre bajo las zancas de las escaleras de la cinta. El mÃnimo absoluto de 2.17 m NO es estructura: son copas de arbolado E02 (VEG2_ARBOL_A), 3.4 mÂ² por debajo de 2,50 m â€” una cuestiÃ³n de poda de formaciÃ³n, no de gÃ¡libo estructural. El dosel, los loops, la cinta y las cÃ¡psulas cumplen.

CLEAR_HEIGHT_MAP Â· secciones automÃ¡ticas en los mÃnimos de gÃ¡libo

Corte real del modelo con la persona de referencia de 1,70 m. Arriba: mÃnimos bajo elemento firme. Abajo: mÃnimos bajo copa de arbolado.

corte y = 22.1 Â· mÃnimo 2.31 m en x = 58.6 Â· VEG2_TROPICAL



corte y = -6.9 Â· mÃnimo 2.33 m en x = 19.6 Â· VEG2_TROPICAL

