METRO_CLEARANCE_AUDIT Â· accesos de Metro y CercanÃas

La banda de 5,5 m usada en 03B (D03B-02) se AUDITA, no se asume como obligaciÃ³n normativa. Se mide la distancia real al elemento de proyecto mÃ¡s prÃ³ximo y el ancho libre frontal.



acceso	x,y	Ã¡mbito	d suelo	n suelo	frontal	n aÃ©reo	gÃ¡libo
Centro Comerc	-79,67	fuera	44.64	0	11.2	0	cielo
Cercanías	57,-5	sÃ	5.44	2	5.5	95	14.0
Carretas	-3,-28	fuera	24.55	0	17.5	0	cielo
Carmen	18,25	sÃ	5.62	0	5.5	132	5.8
Mayor	-84,-21	sÃ	15.31	0	17.5	0	cielo
Alcalá	47,19	sÃ	4.75	1	6.8	146	5.8
Alcalá	40,12	sÃ	5.15	1	5.0	242	5.8

Cercanías â–¸ VEGA_HELECH 5.44 m (z0.5) Â· ATRIO_MARQ_ 5.50 m (z0.0)

Alcalá â–¸ LAB02 4.75 m (z0.0)

Alcalá â–¸ VEG2_TROPIC 5.15 m (z1.8)

CRITERIO. Se separan dos cosas que en planta se confunden. (a) OBSTÃCULO A NIVEL DE BOCA: elemento cuya base estÃ¡ por debajo de +2,50 m, es decir con el que se puede tropezar o que estrecha el frente de evacuaciÃ³n â€” es la medida que importa. (b) ESTRUCTURA AÉREA: loops, dosel y cinta que cruzan sobre el acceso; en planta aparecen Â«a 0,09 mÂ» pero pasan a +10,00 m y no invaden nada, sÃ³lo cubren. Se mide ademÃ¡s el ancho libre frontal mÃnimo en 24 direcciones y el gÃ¡libo sobre la vertical de la boca.

INTERPRETACIÃ“N. La exclusiÃ³n de 5,5 m (D03B-02) se aplicÃ³ a discos y mÃ¡stiles, pero la vegetaciÃ³n E02 y las piezas menores se implantaron despuÃ©s con reglas propias. ACCIÃ“N PENDIENTE: contrastar con el criterio real de Metro de Madrid (evacuaciÃ³n, ventilaciÃ³n, accesos de emergencia y mantenimiento) antes de mover nada. La banda de 5,5 m NO se interpreta aquÃ como obligaciÃ³n normativa.