گزارش روزانه ایستگاه پمپاژ زیرزمینی

سه‌شنبه — 1405/08/12 — ادمین — اپراتورها: ادمین نمایشی

پارامترهای فرآیندی

مقدار	توضیح فارسی	تگ
2.83	فشار تونل / مکش	PIT-001
* 20.4	فشار خط رانش	PIT-002
4.19	فشار سرج تانک ۱	PIT-003
4.0	فشار سرج تانک ۲	PIT-004
1480.0	دبی لحظه‌ای	FIT-001
245.0	ارتفاع مخزن تصفیه‌خانه ۱	LT-01
238.0	ارتفاع مخزن تصفیه‌خانه ۲	LT-02
120548.0	توتال روزانه دبی (m³)	TOTAL-FIT

موتورهای روشن

M-01، M-02، M-03، M-04، M-07

گزارش دستی اپراتور

—

* مقدار ثبت‌شده خارج از محدوده هشدار ست‌پوینت است؛ ثبت انجام شده و فقط جهت اطلاع علامت‌گذاری شده است.

مدیر پروژه	سرپرست ایستگاه پمپاژ	اپراتور