

Søknadspakke

Kjellerbruksendring

Klar med tiltak

2 forhold krever oppfølging

Eiendomsopplysninger

Adresse	Solbakken 12
Gnr/Bnr	31/418
Kommune	Oslo
Byggeår	1968
Eldre bygg	Ja — lempninger gjelder
Ny bruk	Soverom
Søknadstype	PBL §20-1 d (bruksendring)
Tiltaksklasse	TK1
Ansvarsrett	Ikke påkrevd
Radonmåling	Ikke utført
Drenering	Ja
Balansert ventilasjon	Nei

Regelsjekk — TEK17 / SAK10 / PBL

OK

Takhøyde OK

2280 mm tilfredsstiller lempet krav (2200 mm).

Ref: TEK17 §12-7

ADVARSEL

Radon ikke malt

Bestill langtidsmaaling.

Ref: TEK17 §13-5

Lempninger — PBL §31-2

Takhøyde

2280 mm aksepteres iht. PBL §31-2.

Tiltaksliste og kostnadsestimat

1 Radonsperre under nytt gulv

kr 18 000

Diffusjonstett membran.

Estimert totalkostnad (eks. mva)

kr 18 000

Kostnadsestimater er veiledende, basert på gjennomsnittspriser for Oslo-regionen. Innhent anbud fra minimum tre håndverkere for bindende pristilbud.

Neste steg

1. Nabovarsel

Send nabovarsel (DiBK skjema 5154). Naboer har 14 dagers merknadsfrist.

2. Søknad

Lever søknad til kommunen (PBL §20-1 d (bruksendring)). Behandlingstid 3-12 uker.

3. Igangsettingstillatelse

Vent på igangsettingstillatelse (IG) fra kommunen før arbeid starter.

4. Utførelse

Gjennomfør tiltakene iht. godkjent søknad og vedlagte tiltaksliste.

5. Ferdigattest

Søk om ferdigattest når alle arbeider er fullført og dokumentert.