Société Exemple

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE

Mise en œuvre de l’étanchéité — ouvrages d’art

Numéro de PV	PV-2025-001
Intitulé de l’opération	Exemple — Rénovation de l’étanchéité du tablier
Ouvrage	Pont sur la rivière (exemple)
Localisation	RD 12 — PK 3+450 (exemple)
Date d’édition	10/11/2026 16:56

1. Informations générales

Numéro du PV	PV-2025-001
Intitulé de l’opération	Exemple — Rénovation de l’étanchéité du tablier
Nom de l’ouvrage	Pont sur la rivière (exemple)
Localisation	RD 12 — PK 3+450 (exemple)
Maître d’ouvrage	Maîtrise d’ouvrage (exemple)
Maître d'œuvre	Bureau d’études (exemple)
Entreprise titulaire du marché	Entreprise titulaire (exemple)
Entreprise spécialisée en étanchéité	Étancheur (exemple)
Lot concerné	Lot 3 — Étanchéité
Nature des travaux	Reprise du complexe d’étanchéité
Procédé d’étanchéité (famille)	FPM/FPA — Feuilles bitumineuses préfabriquées (FPM/FPA) — Feuilles bitumineuses préfabriquées (exemple)
Fabricant	Fabricant (exemple)
Référence commerciale du système	Système FPM (exemple)
Support	Béton
Références des documents techniques	CCTP lot 3 ; AT du procédé ; PAQ
Conditions météorologiques	Ciel dégagé, 18 °C

Observations générales : Document d’exemple généré par l’application (données fictives).

2. Intervenants

Représentants du maître d’ouvrage / client

Nom	Prénom	Fonction	Société	Coordonnées
Martin	Claire	Représentante MOA	Maîtrise d’ouvrage (exemple)	

Chargés de contrôle / suivi / vérification

Nom	Prénom	Fonction	Société	Coordonnées
Dupont	Jean	Contrôleur technique	Bureau de contrôle (exemple)	

3. Dates d’intervention

Date	Heure	Description	Agents contrôle	Représentants client	Observations
10/03/2025	09:00	Réception du support après dépose	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))	Claire Martin (Maîtrise d’ouvrage (exemple))	Support sain globalement.
12/03/2025	08:30	Primaire + pose des feuilles	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))		Conditions favorables.

4. Référentiel de contrôle utilisé et références contractuelles

Référentiel figé à la création du dossier (version 1.0 — 42 points applicables au support « Béton » et à la famille « FPM/FPA — Feuilles bitumineuses préfabriquées (FPM/FPA) »).

& Les seuils reprennent les valeurs des fascicules 67-I et 65 (2017) et de la fiche MEMO contractuelles applicables sont celles du CCTP, du PAQ et de l'avis technique du procédé retenu, qui prévalent en cas de divergence. Prélèvements en cas de litige : asphalte !’ indentation NF EN 12697-21 ; feui pénétrabilité NF EN 1426, TBA NF EN 1427, traction ; SEL/PEL !’ masse volumique, extra NF EN 1426/1427, polymères (méthode LPC n° 71).

5. Synthèse des contrôles

Phase	Renseignés	Conformes	Non conformes	Sous réserves	En attente	N/A
1. Support — préparation & réception	3	3	0	0	0	0
3. Conditions d'ambiance	1	1	0	0	0	0
4. Accrochage / primaire	1	0	0	1	0	0
5. Mise en œuvre de l'étanchéité	2	2	0	0	0	0
6. Réception de l'étanchéité	2	1	0	0	1	0

Total : 9 / 42 points de contrôle renseignés — 7 conforme(s), 0 non conforme(s), 1 sous réserves, 1 en attente, 0 non applicable(s).

6. 1. Support — préparation & réception

CTL-SUP-01 — Planéité du support

Point critique Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	P2 : écart "d 8 mm sous règle de 2,00 m ; "d 3 mm sous ga sur 10 m
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	Règle de 2 m et de 20 cm, pige
Fréquence / échantillonnage	Par zone homogène
Référence documentaire	F67-I 8.4 ; MEMOAR X-1 ann. 1
Résultat constaté	4 mm
Statut	**Conforme**
Commentaire	Écart 4 mm sous règle de 2 m.
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	10/03/2025 09:00

CTL-SUP-05 — Humidité du support

Point critique Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	< 4,5 % en masse (carbure, prof. 4 cm) ou "d 80 % en vol givre, ni condensation
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	Bombe au carbure / sonde hygrométrique
Fréquence / échantillonnage	Avant chaque application et après pluie
Référence documentaire	F67-I 10.x.1.2
Résultat constaté	3.2 %
Statut	**Conforme**
Commentaire	Humidité 3,2 % (carbure).
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	10/03/2025 09:00

CTL-SUP-15 — Réception du support (point d'arrêt)

Point d arrêt | Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	Conformité aux exigences de support ; PV contradictoire (modèle MEMOAR ann. 1a) ; double réception sur acier (géométrie puis surfaçage)
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	Réunion MOE + génie civil + étancheur + contrôle extérieur ; examen contradictoire
Fréquence / échantillonnage	1 × par zone
Référence documentaire	F67-I 8.1/8.8 ; MEMOAR X-1 ann. 1a
Résultat constaté	—
Statut	**Conforme**
Commentaire	Réception contradictoire du support.
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	10/03/2025 09:00

Photographies associées

Photographie n°1 — État du support après préparation (exemple).

7. 3. Conditions d'ambiance

CTL-AMB-01 — Températures support et ambiante

Point critique Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	Asphalte "e +2 °C ; feuilles adhérentes support "e +2 °C / semi-indépendantes "e +5 °C ; SEL +5 à +40 °C ; SESM pr accrochage 10–50 °C, feuille > 2 °C ; MHC air +5 à +40 °C
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	Thermomètre d'ambiance et à contact
Fréquence / échantillonnage	Avant chaque couche, puis 2 ×/jour
Référence documentaire	F67-I 10.x.1.1 ; MEMOAR X-1 ann. 2–5
Résultat constaté	18 °C
Statut	**Conforme**
Commentaire	18 °C air et support.
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	12/03/2025 08:30

8. 4. Accrochage / primaire

CTL-ACC-01 — EIF / bouche-pores (feuilles, asphalte)

Point critique Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	Dosage conforme AT (suivi consommation kg/m²) ; film continu sans manques ni accumulations ; temps de séchage au toucher respectés
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	Visuel, calcul quantité/surface
Fréquence / échantillonnage	Chaque application
Référence documentaire	F67-I 10.1.2/10.2.2 ; MEMOAR X-1 ann. 2/3
Résultat constaté	—
Statut	**Conforme sous réserves**
Commentaire	Dosage conforme ; zone de 2 m² à redoubler (levée le lendemain).
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	12/03/2025 08:30

Photographies associées

Photographie n°2 — Application du primaire (exemple).

9. 5. Mise en œuvre de l'étanchéité

CTL-FEU-01 — Calepinage et pose des feuilles

Point critique Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	Pose « en tuile » depuis le(s) point(s) bas ; lés parallèles à l'axe longitudinal ; recouvrements conformes au cahier de pose ; joints décalés — jamais plus de 3 épaisseurs
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	Visuel, mètre, étiquetage
Fréquence / échantillonnage	Continu
Référence documentaire	F67-I 10.2.18 ; MEMOAR X-1 ann. 3
Résultat constaté	—
Statut	**Conforme**
Commentaire	Pose en tuile, recouvrements conformes.
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	12/03/2025 08:30

CTL-FEU-02 — Soudure et aspect des feuilles

Point critique Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	Fusion régulière (léger bourrelet de bitume fondu devant le rouleau, pas de surchauffe) ; débordements 1–2 cm de largeur moyenne, ponctuellement ; pas de plis ; chanfreinage des joints ; marouflage impératif à l'avancement
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	Visuel, toucher
Fréquence / échantillonnage	Continu
Référence documentaire	F67-I 10.2.18 ; MEMOAR X-1 ann. 3
Résultat constaté	—
Statut	**Conforme**
Commentaire	Bourrelet de fusion régulier.
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	12/03/2025 08:30

Photographies associées

Photographie n°3 — Soudure des feuilles (exemple).

10. 6. Réception de l'étanchéité

CTL-REC-01 — Réception visuelle de la continuité

Point d arrêt Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	Aucune lésion, cloque, gonfle, remontée de semi-indépendance, pli, brûlure, discontinuité ; points singuliers traités
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	Visuel, toucher, sondage sonique / maillet
Fréquence / échantillonnage	Toute la surface
Référence documentaire	F67-I 10.x.16 ; MEMOAR X-1 ann. 3
Résultat constaté	—
Statut	**Conforme**
Commentaire	Aucune lésion.
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	12/03/2025 08:30

CTL-REC-03 — Essais d'adhérence (destructifs)

Point d arrêt Obligatoire

Critère d acceptation (valeur indicative du référentiel)	"e 0,4 MPa à 20 °C (feuilles, SESM) ; "e 1 MPa (SEL) ; int du fabricant ; réparation des zones testées
Valeur contractuelle applicable	À confirmer selon CCTP / AT du procédé (valeur indicative ci-dessus)
Méthode / moyen de contrôle	NF P 98-282, dynamomètre, laboratoire spécialisé
Fréquence / échantillonnage	1 / 200 m² (min 6 par ouvrage)
Référence documentaire	F67-I 10.2.18/10.3.16/10.5.14
Résultat constaté	—
Statut	**En attente de contrôle**
Commentaire	Essais d’adhérence en laboratoire — résultats attendus.
Agent(s) responsable(s)	Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))
Date d’intervention	12/03/2025 08:30

11. Conclusion

Sur 42 points de contrôle applicables au support « Béton » et au procédé retenu, 9 ont été renseignés.
Résultats : 7 conforme(s), 0 non conforme(s), 1 conforme(s) sous réserves, 0 non applicable(s), 1 en attente de contrôle, 33 non renseigné(s).
AVIS : EN ATTENTE — des contrôles sont en attente ou non renseignés. Aucune conclusion de conformité globale ne peut être émise tant que ces points ne sont pas levés.

Synthèse complémentaire (saisie manuelle) : Exemple de synthèse manuelle.

12. Validation et signatures

Édité le 10/11/2026 16:56 — PV n° PV-2025-001. Document généré localement sur l’appareil de contrôle ; données stockées localement.

Le représentant du maître d ouvrage / client

Claire Martin (Maîtrise d’ouvrage (exemple))

Signature et date

Le chargé de contrôle

Jean Dupont (Bureau de contrôle (exemple))

Signature et date