UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA APLICADA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM E MÉTODOS QUANTITATIVOS

MESTRADO ACADÊMICO EM MODELAGEM E MÉTODOS QUANTITATIVOS

JÉSSICA GOMES MELO DA ROCHA

OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA NO ABASTECIMENTO HÍDRICO

FORTALEZA

2024

JÉSSICA GOMES MELO DA ROCHA

OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA NO ABASTECIMENTO HÍDRICO

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Modelagem e Métodos Quantitativos do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Modelagem e Métodos Quantitativos. Área de Concentração: Modelagem e Métodos Quantitativos.

Orientador: Prof. Dr. Michael Ferreira de Souza.
Coorientador: Prof. Dr. Ascânio Dias Araújo.

FORTALEZA

2024

Para criar sua ficha catalográfica, preencha corretamente o Módulo de Elaboração de Fichas Catalográficas (CATALOG!) disponibilizado no link:

http://fichacatalografica.ufc.br/

Em seguida, deve-se renomear o arquivo gerado como "ficha-catalografica" e adicioná-lo ao *template* na pasta "elementos-pre-textuais". É necessário, contudo, excluir o antigo arquivo "ficha-catalografica" antes de adicionar o novo.

A figura a seguir mostra os passos enumerados para a inclusão da ficha catalográfica no *ShareLatex*.



JÉSSICA GOMES MELO DA ROCHA

OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA NO ABASTECIMENTO HÍDRICO

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Modelagem e Métodos Quantitativos do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Modelagem e Métodos Quantitativos. Área de Concentração: Modelagem e Métodos Quantitativos.

Aprovada em: –/01/2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Michael Ferreira de Souza (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Ascânio Dias Araújo (Coorientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Saulo Davi Soares e Reis
Universidade Federal do Ceará (UFC)

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos que, de alguma maneira, contribuíram para a realização deste trabalho e para o meu crescimento acadêmico e pessoal.

Primeiramente, agradeço profundamente à minha família, que me ofereceu apoio durante toda essa jornada. Em especial, à minha mãe, que esteve sempre ao meu lado, oferecendo amor, compreensão e força nos momentos mais desafiadores.

Aos meus amigos, que tornaram este caminho mais leve e prazeroso, minha eterna gratidão. Em particular, ao meu namorado Artur, que sempre acreditou em mim, me incentivou e esteve presente, proporcionando o apoio emocional que tanto precisei. Seu carinho e confiança foram essenciais. Amo você.

Agradeço também ao meu orientador, Prof. Michael, cuja orientação técnica e apoio constante foram indispensáveis para o desenvolvimento deste trabalho. Sua competência profissional, aliada à sua amizade e à maneira generosa de compartilhar seu conhecimento, foram fundamentais para meu aprendizado e para a conclusão desta dissertação.

Sou muito grata aos meus colegas do laboratório, cujos momentos de troca e convivência tornaram a experiência acadêmica ainda mais enriquecedora. Igor, Robert, Márcio, Miguel, Artur, Hellen, Letícia, Lucas, Alessandro e Thiago, obrigado por todo o apoio, pelas conversas e pelas risadas que tornaram o ambiente de trabalho mais agradável e estimulante.

Gostaria de agradecer também ao Prof. Ascanio, que, além de disponibilizar um laboratório de excelência, me ofereceu o suporte técnico essencial para a realização deste estudo. Sua orientação foi crucial, e sou muito grata pela oportunidade de contar com seu conhecimento.

Finalmente, agradeço à FUNCAP pela concessão da bolsa de mestrado, que me possibilitou dedicar-me integralmente a este projeto.

A todos vocês, o meu mais sincero obrigado. Este trabalho é fruto de um esforço coletivo, e sem o apoio de cada um, não teria sido possível chegar até aqui. Muito obrigada!

"Citação relacionada com o tema do trabalho, com indicação de autoria." (AUTOR, ano, p. xx.)

RESUMO

Este estudo aborda a otimização operacional de sistemas de abastecimento de água, com o objetivo de minimizar os custos e melhorar a eficiência no uso de energia elétrica. A fundamentação teórica é baseada em análises temporais do consumo de água, padrões de utilização, correlações estatísticas e técnicas de otimização. O modelo com variáveis binárias adotado leva em conta tarifas de energia que mudam ao longo do tempo e políticas de consumo, visando desenvolver estratégias operacionais para diminuir os custos com energia. A análise dos dados evidenciou padrões que podem ser utilizados para a formulação de estratégias eficazes de gestão. A otimização implementada indicou a possibilidade de economias significativas. Planos futuros incluem a ampliação da base de dados, análises de sensibilidade e o desenvolvimento de novas políticas de gestão, a fim de promover um gerenciamento mais eficiente da energia elétrica.

Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos; Eficiência Energética; Otimização de Custos; Modelagem Matemática.

ABSTRACT

This study addresses the operational optimization of water supply systems, with the objective of minimizing costs and improving efficiency in the use of electrical energy. The theoretical foundation is based on temporal analyzes of water consumption, usage patterns, statistical correlations and optimization techniques. The model with binary variables adopted takes into account energy tariffs that change over time and consumption policies, aiming to develop operational strategies to reduce energy costs. Data analysis highlighted patterns that can be used to formulate effective management strategies. The optimization implemented indicated the possibility of significant savings. Future plans include expanding the database, sensitivity analyzes and the development of new management policies in order to promote more efficient management of electrical energy.

Keywords: Water Resources Management; Energy Efficiency; Costs Optimization; Mathematical Modeling.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 12

2.1 Fundamentos Estatísticos 12

2.2 Modelagem Matemática 13

2.2.1 Análise de Sensibilidade e Validação 13

3 METODOLOGIA 15

3.1 Descrição de Sistemas de Abastecimento de Água 15

3.2 Tarifação e Políticas de Consumo 17

3.2.1 Políticas de Consumo 18

3.3 Análise e Visualização dos Dados 18

3.4 Modelagem Matemática 18

3.4.1 Formulação matemática 19

3.4.2 Conjuntos e parâmetros 19

3.4.3 Variáveis de decisão 19

3.4.4 Função objetivo 19

3.4.5 Restrições 20

3.5 Otimização do Problema 20

3.5.1 Estratégia de Tarifação Dinâmica 20

3.5.2 Algoritmo de Simulação de Operação das Bombas 21

3.5.3 Monitoramento e Restrições de Operação 21

3.5.4 Conclusão 21

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 22

5 CONCLUSÕES E IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS 23

REFERÊNCIAS 24

1 INTRODUÇÃO

Água e energia representam duas das maiores despesas da sociedade moderna. Globalmente, estima-se que 2-3% do consumo energético é utilizado para o bombeamento e tratamento de água em contextos urbanos e industriais (M. *et al.*, 2012). Aproximadamente 86,4% dos custos gerados por uma bomba de água estão relacionados à energia consumida durante sua operação no abastecimento (NAULT; PAPA, 2015), e estudos apontam que a eficiência energética desses sistemas pode ser melhorada em pelo menos 25% (MOREIRA; RAMOS, 2013).

Diante da crescente demanda e das preocupações ambientais, otimizar o uso desses recursos é imperativo para garantir operações sustentáveis e eficientes. Segundo um relatório da Agência Internacional de Energia (IEA, 2017), o consumo energético no setor de água mais que duplicará nos próximos 20 anos, principalmente por conta de projetos de dessalinização.

A gestão do consumo energético em sistemas de distribuição de água (SDAs) é uma questão multifacetada. Infraestruturas antigas, rotinas operacionais ineficientes e equipamentos obsoletos são apenas alguns dos obstáculos (M. *et al.*, 2012; MOURA, 2010). No entanto, novas tecnologias, como conversores de frequência, algoritmos de otimização e sistemas de monitoramento em tempo real com IoT, surgem como soluções promissoras (MACKLE, 1995; MOURA, 2010; SÁNCHEZ; ESQUERRE, 2018).

Este trabalho aborda a otimização operacional de bombas em SDAs, um problema desafiador devido à natureza discreta do espaço de busca, não convexidade das leis físicas envolvidas, necessidade de simulações hidráulicas, flutuações nas demandas e complexidade para quantificar as despesas operacionais (MAKAREMI *et al.*, 2017).

Existem duas principais abordagens para esse problema: a modernização de equipamentos, que demandam investimentos significativos, e a otimização da programação operacional das bombas, que pode ser implementada com baixo custo, através da capacitação dos operadores e adoção de sistemas de apoio a tomada de decisão (MOREIRA; RAMOS, 2013). Esta última pode oferecer economias imediatas nos custos energéticos, destacando-se na literatura por sua viabilidade.

Os custos de operação de SDAs, por sua vez, compreendem tanto despesas de consumo elétrico, como despesas relacionadas à manutenção das bombas de água (ZYL *et al.*, 2004). A manutenção, apesar de ser um fator de custo significativo, apresenta dificuldades de quantificação devido a várias influências, como o tipo e idade da bomba, o perfil de operação, a experiência do operador e as condições climáticas (MAKAREMI *et al.*, 2017).

Neste artigo, seguindo as diretrizes de amplos trabalhos da literatura (LÓPEZ-IBÁÑEZ *et al.*, 2008; LANSEY; AWUMAH, 1994; BOULOS *et al.*, 2001; ZYL *et al.*, 2004; SAVIC *et al.*, 1997; LOPEZ-IBANEZ *et al.*, 2005; KELNER; LÉONARD, 2003; BENE *et al.*, 2013), assumimos o desgaste através de uma medida substituta, o número de acionamentos de bombas.

Otimizar a operação de SDAs é um campo de pesquisa ativo por quase meio século (MALA-JETMAROVA *et al.*, 2017). Inicialmente, se utilizavam modelos hidráulicos simplificados, funções de custo baseadas em tarifas fixas (MALA-JETMAROVA *et al.*, 2017) e a abordagem se dava através de métodos determinísticos como Programação Linear (JOWITT; GERMANOPOULOS, 1992), Programação Não Linear (CHASE; ORMSBEE, 1993) e Programação Dinâmica (NITIVATTANANON *et al.*, 1996; STERLING; COULBECK, 1975; ZESSLER; SHAMIR, 1989).

Desde a década de 1990, algoritmos metaheurísticos, como Algoritmos Genéticos (AGs) (MACKLE, 1995; ZYL *et al.*, 2004; SAVIC *et al.*, 1997), Recozimento Simulado (SA) (GOLDMAN; MAYS, 1999; TEEGAVARAPU; SIMONOVIC, 2002), Otimização por Colônia de Formigas (ACO) (LÓPEZ-IBÁÑEZ *et al.*, 2008) e Enxame de Partículas (OSTADRAHIMI *et al.*, 2012), emergiram como alternativas promissoras para lidar com a complexidade do problema de programação de bombas (MALA-JETMAROVA *et al.*, 2017). Embora populares, esses métodos não garantem a solução ótima global e podem enfrentar dificuldades na busca por soluções de alta qualidade, principalmente em problemas com muitas restrições e redes mais complexas (COSTA *et al.*, 2015).

A crescente complexidade dos SDAs e a necessidade de considerar um maior número de variáveis e restrições motivaram a busca por métodos mais eficientes. A estrutura tarifária da eletricidade, por exemplo, é um fator crucial na otimização dos custos de bombeamento, exigindo estratégias que maximizem o uso em horários de menor tarifa.

Avanços tecnológicos permitiram a incorporação de simuladores hidráulicos mais realistas, como o EPANET (OWA, 2024), nos métodos de otimização. Contudo, o esforço computacional necessário para tais simulações, principalmente em modelos com redes mais complexas, ainda limitam sua aplicabilidade (MALA-JETMAROVA *et al.*, 2017).

A combinação de métodos determinísticos e metaheurísticas se mostraram uma estratégia eficaz para melhorar o desempenho dos algoritmos e reduzir o tempo de processamento. Por exemplo, a hibridização de AGs com métodos de busca local puderam acelerar a convergência

e melhorar a qualidade das soluções (REIS *et al.*, 2006; ZYL *et al.*, 2004).

No entanto, estudos mostram que essas metaheurísticas, quando integradas a simuladores de rede como o EPANET, podem limitar sua implementação em grandes SDAs e em cenários de controle em tempo real, devido ao elevado esforço computacional necessário (MALA-JETMAROVA *et al.*, 2017). Em resposta, métodos determinísticos mais eficientes voltaram a ter destaque e têm sido cada vez mais aplicados.

Em muitos cenários, o número de bombas em SDAs não é excessivamente alto, tornando viável a aplicação de métodos exatos que exploraram a enumeração das soluções possíveis, uma vez que o número de combinações é computacionalmente tratável (COSTA *et al.*, 2015). Algoritmos determinísticos, como o Branch-and-Bound (B&B) (LAND; DOIG, 2010; COSTA *et al.*, 2001), além de métodos como Decomposições Lagrangianas (GHADDAR *et al.*, 2015) e de Benders generalizadas (VERLEYE; AGHEZZAF, 2016), têm se mostrado eficientes na otimização da programação de bombas, ao dividirem problemas complexos em subproblemas menores e mais gerenciáveis.

Apesar dos progressos, desafios permanecem na otimização da programação de bombas, incluindo escalabilidade, transferibilidade do modelo (capacidade do modelo de ser aplicado em diferentes redes), incorporação de incertezas na demanda de água e o alto custo computacional (KERIMOV *et al.*, 2023). O uso de metamodelos, como Redes Neurais Artificiais (RNAs)(BEHZADIAN *et al.*, 2009; BROAD *et al.*, 2005; RAO; ALVARRUIZ, 2007), para simular o comportamento dos SDAs, podem superar alguns desses desafios, reduzindo tempos de simulação e permitindo a implementação de estratégias de controle em tempo real.

Não há consenso sobre qual método é o mais adequado para a otimização da operação de SDAs, pois nenhum se mostra totalmente satisfatório ao enfrentar os diversos desafios envolvidos (MALA-JETMAROVA *et al.*, 2017). Nesse contexto, o presente artigo propõe um algoritmo Branch-and-Bound (B&B) como método exato para encontrar a solução ótima global para a programação de bombas.

O B&B utiliza uma abordagem de divisão e conquista, dividindo o problema em subproblemas menores e explorando o espaço de soluções de maneira sistemática. Ao fixar variáveis de decisão e empregar limites inferiores, o algoritmo elimina soluções inviáveis, reduzindo significativamente o espaço de busca e permitindo encontrar soluções ótimas globais (COSTA *et al.*, 2015).

Este trabalho é uma extensão do estudo de Costa (COSTA *et al.*, 2015), que apresen-

tou algumas limitações, especialmente em relação ao elevado tempo computacional, causado pelas inúmeras simulações hidráulicas no EPANET e pela ausência de uma estratégia eficaz para o cálculo de limites inferiores, o que dificultou a poda eficiente de soluções inviáveis. Além disso, a busca em largura (Breadth-First Search) exigia maior uso de memória e processamento, pois todas as soluções parciais de cada nível eram analisadas antes de avançar na árvore.

A nova abordagem proposta neste trabalho supera essas limitações ao introduzir uma busca em profundidade (Depth-First Search) especializada. Diferente da busca em largura, que não calculava limites inferiores, esta implementação atualiza continuamente o limite inferior conforme o algoritmo avança. Isso é feito através do cálculo de um peso associado a cada decisão, normalizado pelo nível dos nós da árvore, o que permite priorizar nós mais profundos. Com essa estratégia, o algoritmo faz o backtracking de forma mais eficiente e percorre a árvore de maneira aprimorada, reduzindo o tempo computacional na busca por soluções ótimas globais. Além disso, a aplicação de técnicas de paralelismo melhora ainda mais o desempenho, tornando o algoritmo mais eficiente e adequado para redes de maior escala e complexidade.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A análise estatística é uma ferramenta vital para a interpretação e compreensão de dados. No cenário de grandes volumes de informações, como as relacionadas ao abastecimento de água, os fundamentos estatísticos e técnicas de otimização são essenciais (BULMER, 1979).

2.1 Fundamentos Estatísticos

Água e energia, recursos críticos, exibem padrões de consumo que podem ser elucidados por meio de análises estatísticas rigorosas dos dados. A identificação e compreensão desses padrões são essenciais para a gestão eficiente desses recursos (REITER, 2014). Tal compreensão desempenha um papel central no desenvolvimento e implementação de estratégias efetivas. Uma combinação de infraestrutura robusta e gestão informada pode maximizar a eficiência no uso da água e da energia. Isso inclui a alocação efetiva de recursos, aprimoramento da infraestrutura existente e formulação de políticas tarifárias apropriadas (HERNANDEZ-SANCHO, 2019).

Os padrões de consumo são influenciados por uma gama de fatores. Atividades humanas, variações climáticas, políticas públicas e infraestrutura de abastecimento são alguns exemplos que contribuem para as flutuações no uso de recursos como água e energia, e tais ocorrências podem ter escala diária, semanal ou sazonal. No consumo de água, por exemplo, rotinas diárias, processos industriais e agrícolas moldam a demanda, enquanto as condições climáticas, como estações secas ou chuvosas, alteram significativamente a necessidade de água. Além disso, a eficiência e manutenção de sistemas de distribuição de água são fatores determinantes na gestão do recurso, impactando diretamente seu consumo.

Uma das maneiras de identificarmos padrões de consumo é com a utilização de modelos estatísticos, como regressão linear ou análise de séries temporais. Com os gráficos de séries temporais, por exemplo, podemos visualizar tendências, sazonalidades e irregularidades no consumo. Outra alternativa é a análise de agrupamento, onde os dados são segmentados e agrupados de forma homogênea e com isso podem fornecer informações sobre possíveis padrões e anomalias (BISHOP; NASRABADI, 2006).

Análise Temporal do Consumo de Água

2.2 Modelagem Matemática

A modelagem matemática é um processo que busca replicar, matematicamente, o comportamento do sistema de forma robusta. Leva em consideração as variáveis, os parâmetros, e as restrições do problema, na elaboração de uma função objetivo, que será o alvo da otimização (MEERSCHAERT, 2013). É a descrição quantitativa do problema em questão.

Técnicas de Otimização

Existem várias técnicas analíticas que podem ser empregadas para resolver modelos de otimização. A escolha do método depende da natureza do modelo (linear, não linear, inteiro, etc.) e das características do problema (CHAMBERS *et al.*, 1976).

- Métodos Analíticos: São ideais para modelos que podem ser expressos de forma contínua e diferenciável. Buscam encontrar a solução ótima explorando as propriedades matemáticas do modelo.
- Métodos Estocásticos: Em situações onde existem incertezas ou variações nos dados, a otimização estocástica pode ser empregada. Esta abordagem leva em consideração a variabilidade dos dados e busca soluções que sejam robustas em diferentes cenários.
- Métodos Metaheurísticos: Para problemas mais complexos, onde os métodos analíticos podem ser computacionalmente intensivos ou ineficazes, métodos metaheurísticos, como algoritmos genéticos ou colônia de formigas, podem ser empregados. Estes algoritmos não garantem uma solução ótima global, mas são capazes de fornecer soluções de alta qualidade em um tempo computacional razoável (CUNHA *et al.*, 2012).

2.2.1 Análise de Sensibilidade e Validação

A análise de sensibilidade e a validação de modelos são etapas cruciais em qualquer processo de modelagem. A análise de sensibilidade é usada para avaliar o impacto de alterações nos parâmetros do modelo na solução ótima, enquanto a validação é usada para verificar se o modelo é adequado para os dados. Ambas são essenciais para garantir que o modelo seja robusto e aplicável sob diferentes condições operacionais (SALTELLI *et al.*, 2019).

A análise de sensibilidade em modelos de otimização desempenha um papel fun-

damental ao revelar como variações nos parâmetros do modelo influenciam a solução ótima (CASTILLO *et al.*, 2008). Esta análise permite aos pesquisadores e gestores entenderem o grau de confiança que podem ter nas soluções propostas sob diferentes condições. Por exemplo, ao ajustar os custos dos recursos ou as capacidades de produção em um modelo de otimização de recursos hídricos, a análise de sensibilidade ajuda a identificar quais parâmetros têm o maior impacto na solução final. Isso é particularmente valioso em cenários onde os dados de entrada podem ser incertos ou sujeitos a mudanças. Identificar os parâmetros mais sensíveis auxilia na priorização de esforços para coletar dados mais precisos ou na formulação de planos de contingência para lidar com possíveis variações. Ao proporcionar uma compreensão mais profunda da estabilidade das soluções de otimização, a análise de sensibilidade torna-se uma ferramenta indispensável para garantir soluções eficazes e resilientes em gestão de recursos.

Na modelagem estatística, focamos na análise dos resíduos, que são as diferenças entre os valores reais e os previstos pelo modelo. A análise detalhada dos resíduos é essencial, pois indica quão bem o modelo se ajusta aos dados (DRAPER; SMITH, 1998). A validação dos resíduos envolve verificar se eles se comportam de forma aleatória e sem autocorrelação, um conceito conhecido como "ruído branco".

Entre os métodos de validação, destaca-se o teste de Ljung-Box, utilizado para detectar autocorrelação nos resíduos. Este teste usa um p-valor para determinar a independência dos resíduos: um p-valor abaixo de 0,05 indica autocorrelação significativa, sugerindo que o modelo pode não ter captado todas as informações relevantes dos dados.

Outro teste importante é o de Shapiro-Wilk, que verifica se os resíduos seguem uma distribuição normal. Resíduos normalmente distribuídos indicam que o modelo é adequado, sem tendências para valores mais altos ou mais baixos. Um p-valor menor que 0,05 neste teste sugere que o modelo pode estar produzindo estimativas tendenciosas.

Assim, a análise de sensibilidade e a compreensão apropriada desses testes de validação são fundamentais para ajustes e validação do modelo, assegurando a confiabilidade das previsões e inferências derivadas dele.

Finalmente, uma abordagem integrada que combina métodos estatísticos com técnicas de otimização é indispensável para enfrentar os desafios na gestão de recursos hídricos e energéticos. Tal abordagem permite desenvolver soluções otimizadas que atendem às demandas crescentes de forma sustentável e econômica.

3 METODOLOGIA

3.1 Descrição de Sistemas de Abastecimento de Água

Os sistemas de abastecimento de água são projetados para fornecer água potável às populações urbanas e rurais. São essenciais para a saúde pública, a economia e o bem-estar geral das comunidades. A descrição a seguir detalha os componentes e operações típicas de um sistema de abastecimento de água.

Fontes de Abastecimento

A escolha do tipo de fonte de água é influenciada por diversos fatores, incluindo a disponibilidade e qualidade da água, o custo de tratamento e condições locais específicas. As fontes podem ser classificadas em duas categorias principais: superficiais e subterrâneas. As fontes superficiais incluem rios, lagos e represas, enquanto as fontes subterrâneas abrangem aquelas provenientes de poços artesianos ou poços tubulares profundos.

Componentes do Sistema de Abastecimento de Água

Bomba de Água:

- Centrífugas monoestágio: Estas bombas possuem apenas um estágio de bombeamento, ou seja, um conjunto de rotor e difusor que gera a pressão e a vazão do líquido. São indicadas para casos onde se necessita de uma alta vazão e uma baixa pressão, como em indústrias e abastecimentos de pequenos prédios.
- Autoaspirantes: Possuem um sistema que permite que elas retenham a água no corpo da bomba, facilitando o seu funcionamento. São indicadas para casos onde a altura de sucção é superior a 8 metros e não é possível fazer a instalação de uma válvula de pé na extremidade do tubo de sucção.
- Multiestágios horizontal ou vertical: Possuem vários estágios de bombeamento, ou seja, vários conjuntos de rotores e difusores que geram a pressão e a vazão da água. São indicadas para casos onde se necessita de uma alta vazão e uma alta pressão, como em sistemas de abastecimento público ou industrial.
- Periféricas: Possuem um rotor com palhetas radiais, que criam uma zona de baixa pressão na entrada da bomba e uma zona de alta pressão na saída da bomba. São indicadas para

casos onde se necessita de uma baixa vazão e uma alta pressão, como em sistemas de irrigação.

- Submersas: Funcionam dentro da água, em contato com o líquido. São indicadas para poços profundos e aplicações onde a bomba precisa ser submersa no líquido que está sendo bombeado.

A seleção adequada da bomba é crucial para garantir que o sistema de abastecimento opere de maneira eficiente, minimizando os custos operacionais e garantindo a entrega de água de qualidade aos consumidores. A escolha da bomba deve considerar fatores como a vazão necessária, a altura manométrica, a eficiência energética, entre outros.

Neste trabalho consideramos uma bomba genérica, hipotética, com consumo de 1 kW e vazão de saída de 2 m³/h. Esses valores foram baseados em bombas amplamente utilizadas no mercado, tomando como referência o modelo Schneider BC-21 R 1 1/4 de 1,5 cv. É uma bomba centrífuga monoestágio que pode ser usada para irrigação, abastecimento predial, sistemas de refrigeração, fontes e cascatas, entre outras aplicações industriais. Possui potência de 1,1 kW e vazão máxima de 18,2 m³/h (S.A., 2023).

Características | Info para Pedido | **Tabela de Seleção** | Downloads

Modelo	Potência (cv)	Características Hidráulicas																			
		Altura Manométrica Total (m.c.a.)																			
		3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
		Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a., água a 25°C, ao nível do mar																			
BC-21 R 1 1/4	1,5	*	*	*	*	18,2	16	13,3	9,9												
	2	*	*	*	*	*	19,8	17,7	15,2	12,2	8,4										
	3	*	*	*	*	*	*	*	*	21,7	20,6	19,2	17,6	15,2	12,1	8,1					
	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,8	22,1	21,2	19,9	18,5	16,5	13,9	10,9	6,9	
BC-21 R 1 1/2	2	*	*	*	31,4	28,4	25,1	21	15,5												
	3	*	*	*	*	*	*	*	32,7	29,4	25,7	21									
	4	*	*	*	*	*	*	*	*	34,9	32,2	29,1	25,5	20,9							
	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,8	38	34,8	31	26,3	19,3				
	7,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,1	41	37,5	33,4	28,4	21,1
BC-21 R/F 2	4	79,2	76,5	70,7	64,3	57,1	48,5	37,4													
	5	*	*	*	78,9	73,5	67,5	60,8	52,9	43,1	27,6										
	7,5	*	*	*	*	*	*	79,6	74,7	69,3	63,2	55,9	46,5								
	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	86,4	81,9	76,8	71,1	64,5	56,2	42,9				
	12,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	88,5	84,2	79,5	74,3	68,3	61	50,6		
BC-21 R/F 2 1/2	5	99,5	95,9	88,4	80,3	71,6	62	51,3	38,7												
	7,5	*	*	*	114	102	89,5	76,1	61,7	46,2											
	10	*	*	*	*	*	*	111	101	90,1	78,1	64,8	49,6								
	12,5	*	*	*	*	145	138	130	122	113	104	93,2	81,4	67,6	50,4						
	15	*	*	*	*	*	*	*	148	141	134	126	118	109	98,4	86,7	72,6	53,7			

Figura 1 – Bomba Modelo - Schneider BC-21 R 1 1/4

Reservatórios:

São estruturas que armazenam água para garantir o fornecimento contínuo, mesmo durante períodos de alta demanda ou quando a fonte de água não estiver disponível. Sua capacidade depende da vazão da bomba e da demanda de consumo.

Existem dois tipos principais dessas estruturas. Os reservatórios elevados são geralmente feitos de concreto ou aço e estão elevados do solo para fornecer pressão por gravidade.

Já os reservatórios apoiados estão localizados no nível do solo ou enterrados, e requerem bombeamento ou sistemas de pressão para distribuir a água.

No projeto em questão, foi adotado um modelo de reservatório elevado com capacidade máxima de 20 m³. Este modelo foi escolhido por fornecer abastecimento por gravidade, eliminando os gastos com distribuição de água.

Rede de Distribuição:

É o sistema de tubulações que transporta a água dos reservatórios até os consumidores. Ela é composta por tubulações principais, secundárias e ramais. A manutenção regular desta rede é crucial para prevenir vazamentos e garantir a qualidade da água.

3.2 Tarifação e Políticas de Consumo

A tarifação e as políticas de consumo desempenham um papel decisivo na gestão eficiente dos sistemas de abastecimento de água. São instrumentos que influenciam o comportamento do consumidor e a operação do sistema, visando alcançar objetivos específicos, como a sustentabilidade financeira, a equidade no acesso e o uso racional da água (HERNANDEZ-SANCHO, 2019).

Tarifação

As tarifas podem ser estruturadas de diversas formas, dependendo dos objetivos a serem alcançados, tais como:

- Tarifas Fixas: Um valor fixo é cobrado, independentemente do volume de água consumido. Este tipo de tarifa é simples, mas não incentiva o uso eficiente da água.
- Tarifas Variáveis: A tarifa é baseada no volume de água consumido. Pode ser uma taxa uniforme por unidade de volume ou pode variar de acordo com faixas de consumo, incentivando a economia de água.
- Tarifas Diferenciadas por Horário: As tarifas variam de acordo com o horário do dia, refletindo os custos variáveis de fornecimento. Por exemplo, tarifas mais altas podem ser aplicadas durante os horários de pico, para desencorajar o uso excessivo e aliviar a pressão sobre o sistema.

Esquemas tarifários são uma ótima alternativa para a otimização do consumo de energia, pois permitem que decisões sejam tomadas com base nos custos associados a cada

tarifa. Por exemplo, pode ser mais econômico operar equipamentos que consomem muita energia durante os períodos em que a tarifa mais barata é aplicada ou evitar consumos excessivos em horários de alta tarifa.

3.2.1 Políticas de Consumo

Além da tarifação, políticas de utilização podem ser implementadas para gerenciar o consumo de água:

- Restrições de Uso: Em situações de escassez, podem ser impostas restrições sobre certos usos não essenciais da água, como rega de jardins ou lavagem de carros.
- Programas de Educação: Campanhas de conscientização podem ser lançadas para informar e alertar a população sobre a importância do consumo sustentável de água e energia.
- Incentivos: Incentivos podem ser oferecidos à população para encorajar práticas de economia de água, como a instalação de dispositivos de baixo fluxo ou a coleta de água da chuva.

No trabalho, foi observado que a tarifação desempenha um papel significativo na otimização do custo de energia associado ao abastecimento de água. Elas são diferenciadas por períodos tarifários, e a operação da bomba é ajustada de acordo com essas tarifas para minimizar os custos. Além disso, políticas fixas com restrições de tarifa de ponta são implementadas para otimizar ainda mais o funcionamento da bomba e os custos associados.

Essa combinação proporcionou uma otimização no consumo, que pode incentivar uma gestão mais eficiente dos recursos energéticos, beneficiando tanto os prestadores de serviços quanto os consumidores.

3.3 Análise e Visualização dos Dados

3.4 Modelagem Matemática

O problema consistia em determinar o melhor momento para ligar e desligar uma bomba de água, responsável pelo abastecimento de um reservatório, de forma a minimizar os custos com energia elétrica associados, mantendo o nível de água armazenada dentro de limites aceitáveis.

Os custos variam conforme uma tarifa, que muda ao longo do dia e da semana, enquanto o nível do reservatório é determinado pela vazão da bomba, pela demanda de consumo

e pela capacidade do próprio reservatório.

O modelo foi formulado como um problema de programação linear inteira mista, usando variáveis binárias para representar o estado da bomba (ligada ou desligada) e variáveis contínuas para representar os níveis do reservatório.

A função objetivo foi projetada para minimizar o custo total com energia elétrica ao longo do horizonte de planejamento de uma semana, sujeita a restrições que incluíam o balanço de massa do reservatório, os limites do nível do reservatório e a relação entre o estado e a vazão da bomba.

3.4.1 Formulação matemática

3.4.2 Conjuntos e parâmetros

- $h = \{1, ..., 24\}$: conjunto das horas do dia.
- $d = \{1, ..., 7\}$: conjunto dos dias da semana.
- $C_{h,d}$: custo da energia elétrica na hora h e no dia d ($R\$/kWh$).
- P: potência da bomba (kW).
- Q: vazão da bomba (m^3/h).
- V_{min}: limite mínimo do nível do reservatório (m^3).
- V_{max}: limite máximo do nível do reservatório (m^3).
- V_0: nível inicial do reservatório (m^3).
- $D_{h,d}$: demanda de consumo na hora h e no dia d (m^3/h).

3.4.3 Variáveis de decisão

- $x_{h,d} \in 0, 1$: variável binária que indica se a bomba está ligada (1) ou desligada (0) na hora h e no dia d.
- $V_{h,d} \geq 0$: variável contínua que representa o nível do reservatório na hora h e no dia d (m^3).

3.4.4 Função objetivo

O objetivo é minimizar o custo total com energia elétrica ao longo do horizonte de planejamento, dado por:

$$min \sum_{h=1}^{24} \sum_{d=1}^{7} C_{h,d} P x_{h,d}$$

3.4.5 Restrições

Balanço de massa do reservatório:

$$V_{h,d} = V_{h-1,d} + Qx_{h,d} - D_{h,d}, \forall h \in 2, ..., 24, \forall d \in D$$
$$V_{1,d} = V_{24,d-1} + Qx_{1,d} - D_{1,d}, \forall d \in 2, ..., 7$$
$$V_{1,1} = V_0 + Qx_{1,1} - D_{1,1}$$

Limites do nível do reservatório:

$$V_{min} \leq V_{h,d} \leq V_{max}, \forall h \in H, \forall d \in D$$

3.5 Otimização do Problema

A otimização da gestão em sistemas de abastecimento de água constitui um desafio multidimensional, que envolve a sincronização entre demanda, oferta e custos operacionais. No presente estudo, abordamos a otimização do funcionamento de bombas de água em um sistema de abastecimento, focando no equilíbrio entre a demanda horária de consumo de água e as variações tarifárias de energia elétrica, com o intuito de minimizar o custo energético sem comprometer a disponibilidade hídrica para os consumidores.

A análise foi iniciada com a criação de uma matriz de demanda horária média, de consumo de água para cada dia da semana, baseada em registros históricos. Cada célula da matriz Para a otimização, foram definidos parâmetros críticos, como a potência da bomba, a taxa de fluxo de água e a capacidade do reservatório. O volume inicial do reservatório foi estabelecido, assim como os volumes mínimo e máximo, para assegurar uma operação dentro dos limites seguros e eficientes.

3.5.1 Estratégia de Tarifação Dinâmica

A estratégia de tarifação dinâmica foi implementada considerando três tarifas distintas, baseadas na bandeira verde: a tarifa vermelha, para horários de pico; a tarifa amarela, para horários intermediários; e a tarifa verde, para horários de baixa demanda. A função de

precificação foi configurada para atribuir a tarifa correspondente a cada intervalo horário, com diferenciação entre dias úteis e fins de semana.

3.5.2 Algoritmo de Simulação de Operação das Bombas

3.5.3 Monitoramento e Restrições de Operação

As restrições de operação, como níveis críticos do reservatório e a capacidade máxima de bombeamento, foram rigorosamente monitoradas, e qualquer violação das restrições foi registrada para posterior análise e ajuste da estratégia de operação.

Visualizações gráficas foram criadas para ilustrar o consumo de água por hora e dia da semana, o nível do reservatório ao longo do tempo, o custo acumulado da energia elétrica e a distribuição temporal da operação das bombas em relação às tarifas aplicadas. Essas visualizações foram fundamentais para identificar padrões de consumo, avaliar a eficácia das estratégias de operação e compreender o impacto das tarifas na operação do sistema.

3.5.4 Conclusão

Ao final do processo de otimização, observou-se uma redução significativa nos custos com energia elétrica, indicando a eficiência das estratégias de operação adotadas. Com a primeira política de funcionamento, sem restrição de funcionamento em horários de pico, o consumo semanal foi de R$ 12,97, enquanto que com a política proposta, restritiva quanto ao funcionamento das bombas em horário de pico o custo foi de R$ 8,71, uma economia de 32.85%.

Portanto, a abordagem implementada demonstrou ser uma solução viável para a gestão sustentável de sistemas de abastecimento de água, equilibrando custos operacionais e disponibilidade hídrica.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5 CONCLUSÕES E IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS

O modelo atual de otimização é projetado para melhorar a gestão do sistema de abastecimento de água. Contudo, a adição de novos elementos ao modelo pode enriquecê-lo e gerar resultados mais significativos. Uma proposta é a expansão da estratégia tarifária, que envolve a ampliação do modelo para incorporar uma abordagem mais detalhada das tarifas energéticas, que frequentemente variam em horários não-inteiros. Além disso, o modelo pode ser aprimorado para refletir diferentes bandeiras tarifárias. O resultado esperado dessa expansão é uma maior flexibilidade e precisão na gestão de custos, permitindo a adaptação das operações de bombeamento a um espectro mais amplo de condições tarifárias e alinhando a gestão de custos com as variações reais do mercado.

Outro aspecto crucial é a realização de uma análise de sensibilidade aprimorada. Para isso, a aplicação do Método de Monte Carlo pode ser explorada para avaliar o impacto de variações estocásticas nos custos de energia, padrões de consumo e outras variáveis operacionais. Este método permite simular diversos cenários, proporcionando uma visão mais clara das incertezas e riscos associados. O resultado esperado desta análise é a identificação de pontos críticos do sistema e uma capacidade aprimorada de prever e gerenciar riscos operacionais, oferecendo insights valiosos para o sistema em condições adversas.

Adicionalmente, a aplicação de outras técnicas de otimização é recomendada. Isso inclui a implementação de métodos como otimização estocástica, metaheurísticas ou novas políticas de gestão de consumo, para avaliar o desempenho do sistema. O resultado esperado dessas técnicas é um aumento na robustez do modelo, tornando-o mais resiliente a incertezas e variações no consumo e fornecimento de água.

Por fim, a expansão do conjunto de dados utilizado no modelo é fundamental. Enriquecer o modelo com dados mais abrangentes, incluindo séries temporais mais extensas, dados demográficos e informações econômicas, pode proporcionar uma compreensão mais profunda das tendências de longo prazo e das influências econômicas no consumo de água. O resultado esperado dessa expansão é a capacidade de realizar previsões e planejamentos mais precisos.

REFERÊNCIAS

BEHZADIAN, K.; KAPELAN, Z.; SAVIC, D.; ARDESHIR, A. Stochastic sampling design using a multi-objective genetic algorithm and adaptive neural networks. **Environmental Modelling & Software**, Elsevier, v. 24, n. 4, p. 530–541, 2009.

BENE, J.; SELEK, I.; HŐS, C. Comparison of deterministic and heuristic optimization solvers for water network scheduling problems. **Water Science and Technology: Water Supply**, IWA Publishing, v. 13, n. 5, p. 1367–1376, 2013.

BISHOP, C. M.; NASRABADI, N. M. **Pattern recognition and machine learning**. [*S. l.*]: Springer, 2006. v. 4.

BOULOS, P. F.; WU, Z.; ORR, C. H.; MOORE, M.; HSIUNG, P.; THOMAS, D. Optimal pump operation of water distribution systems using genetic algorithms. In: CITESEER. **Distribution system symposium**. [*S. l.*], 2001.

BROAD, D.; DANDY, G. C.; MAIER, H. R. Water distribution system optimization using metamodels. **Journal of Water Resources Planning and Management**, American Society of Civil Engineers, v. 131, n. 3, p. 172–180, 2005.

BULMER, M. G. **Principles of statistics - archive.org**. 1979. https://archive.org/details/principlesofstat0000bulm. [Accessed 06-11-2023].

CASTILLO, E.; MíNGUEZ, R.; CASTILLO, C. Sensitivity analysis in optimization and reliability problems. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 93, n. 12, p. 1788–1800, 2008. ISSN 0951-8320. 17th European Safety and Reliability Conference. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832008000999.

CHAMBERS, M. L.; HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introduction to operations research. **Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)**, JSTOR, v. 139, n. 2, p. 273, 1976. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2345190.

CHASE, D. V.; ORMSBEE, L. E. Computer-generated pumping schedules for satisfying operational objectives. **Journal-American Water Works Association**, Wiley Online Library, v. 85, n. 7, p. 54–61, 1993.

COSTA, A. L.; MEDEIROS, J. L. de; PESSOA, F. L. Global optimization of water distribution networks through a reduced space branch-and-bound search. **Water Resources Research**, Wiley Online Library, v. 37, n. 4, p. 1083–1090, 2001.

COSTA, L. H. M.; PRATA, B. de A.; RAMOS, H. M.; CASTRO, M. A. H. de. A branch-and-bound algorithm for optimal pump scheduling in water distribution networks. **Water Resources Management**, Springer Science and Business Media LLC, v. 30, n. 3, p. 1037–1052, dez. 2015. ISSN 1573-1650. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s11269-015-1209-2.

CUNHA, A. G.; TAKAHASHI, R.; ANTUNES, C. H. **Manual de computação evolutiva e metaheurística**. Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.14195/978-989-26-0583-8.

DRAPER, N. R.; SMITH, H. **Applied regression analysis**. [*S. l.*]: John Wiley & Sons, 1998. v. 326.

GHADDAR, B.; NAOUM-SAWAYA, J.; KISHIMOTO, A.; TAHERI, N.; ECK, B. A lagrangian decomposition approach for the pump scheduling problem in water networks. **European Journal of Operational Research**, Elsevier BV, v. 241, n. 2, p. 490–501, mar. 2015. ISSN 0377-2217. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.08.033.

GOLDMAN, F. E.; MAYS, L. W. The application of simulated annealing to the optimal operation of water systems. In: **WRPMD'99: Preparing for the 21st Century**. [*S. l.*: *s. n.*], 1999. p. 1–16.

HERNANDEZ-SANCHO, F. (Ed.). **Water Consumption, Tariffs and Regulation**. IWA Publishing, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.2166/9781780404684.

IEA. **WEO-2016 Special Report: Water-Energy Nexus – Analysis - IEA — iea.org**. 2017. https://www.iea.org/reports/water-energy-nexus. [Accessed 08-02-2024].

JOWITT, P. W.; GERMANOPOULOS, G. Optimal pump scheduling in water-supply networks. **Journal of Water Resources Planning and Management**, American Society of Civil Engineers, v. 118, n. 4, p. 406–422, 1992.

KELNER, V.; LÉONARD, O. Optimal pump scheduling for water supply using genetic algorithms. In: **5th International Conference on Evolutionary Computing for Industrial Applications (EUROGEN'03)**. [*S. l.*: *s. n.*], 2003.

KERIMOV, B.; BENTIVOGLIO, R.; GARZóN, A.; ISUFI, E.; TSCHEIKNER-GRATL, F.; STEFFELBAUER, D. B.; TAORMINA, R. Assessing the performances and transferability of graph neural network metamodels for water distribution systems. **Journal of Hydroinformatics**, IWA Publishing, v. 25, n. 6, p. 2223–2234, out. 2023. ISSN 1465-1734. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2166/hydro.2023.031.

LAND, A. H.; DOIG, A. G. **An automatic method for solving discrete programming problems**. [*S. l.*]: Springer, 2010.

LANSEY, K. E.; AWUMAH, K. Optimal pump operations considering pump switches. **Journal of Water Resources Planning and Management**, American Society of Civil Engineers, v. 120, n. 1, p. 17–35, 1994.

LOPEZ-IBANEZ, M.; PRASAD, T. D.; PAECHTER, B. Multi-objective optimisation of the pump scheduling problem using spea2. In: IEEE. **2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation**. [*S. l.*], 2005. v. 1, p. 435–442.

LÓPEZ-IBÁÑEZ, M.; PRASAD, T. D.; PAECHTER, B. Ant colony optimization for optimal control of pumps in water distribution networks. **Journal of water resources planning and management**, American Society of Civil Engineers, v. 134, n. 4, p. 337–346, 2008.

M., H.; COSTA, L. H. M.; V., F. Energy efficiency in water supply systems: Ga for pump schedule optimization and ann for hybrid energy prediction. In: ____. **Water Supply System Analysis - Selected Topics**. InTech, 2012. ISBN 9789535108894. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5772/50458.

MACKLE, G. Application of genetic algorithms to pump scheduling for water supply. In: **1st International Conference on Genetic Algorithms in Engineering Systems: Innovations and Applications (GALESIA)**. IEE, 1995. Disponível em: https://doi.org/10.1049/cp:19951082.

MAKAREMI, Y.; HAGHIGHI, A.; GHAFOURI, H. R. Optimization of pump scheduling program in water supply systems using a self-adaptive nsga-ii; a review of theory to real application. **Water Resources Management**, Springer Science and Business Media LLC, v. 31, n. 4, p. 1283–1304, fev. 2017. ISSN 1573-1650. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s11269-017-1577-x.

MALA-JETMAROVA, H.; SULTANOVA, N.; SAVIC, D. Lost in optimisation of water distribution systems? a literature review of system operation. **Environmental Modelling & Software**, Elsevier BV, v. 93, p. 209–254, jul. 2017. ISSN 1364-8152. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.02.009.

MEERSCHAERT, M. M. **Mathematical Modeling**. Elsevier, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1016/c2010-0-66940-9.

MOREIRA, D. F.; RAMOS, H. M. Energy cost optimization in a water supply system case study. **Journal of Energy**, Hindawi Limited, v. 2013, p. 1–9, 2013. ISSN 2314-615X. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1155/2013/620698.

MOURA, G. N. P. d. A relação entre água e energia: gestão energética nos sistemas de abastecimento de água das companhias de saneamento básico do brasil. **Rio de Janeiro: sn**, 2010. Disponível em: http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/gustavo_nikolaus.pdf.

NAULT, J.; PAPA, F. Lifecycle assessment of a water distribution system pump. **Journal of Water Resources Planning and Management**, American Society of Civil Engineers (ASCE), v. 141, n. 12, dez. 2015. ISSN 1943-5452. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000546.

NITIVATTANANON, V.; SADOWSKI, E. C.; QUIMPO, R. G. Optimization of water supply system operation. **Journal of Water Resources Planning and Management**, American Society of Civil Engineers (ASCE), v. 122, n. 5, p. 374–384, set. 1996. ISSN 1943-5452. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1996)122:5(374).

OSTADRAHIMI, L.; MARIÑO, M. A.; AFSHAR, A. Multi-reservoir operation rules: multi-swarm pso-based optimization approach. **Water resources management**, Springer, v. 26, p. 407–427, 2012.

OWA, O. W. A. **EPANET - Water Distribution Modeling and Analysis Software**. 2024. Acesso em: 6 de agosto de 2024. Disponível em: http://wateranalytics.org/EPANET/.

RAO, Z.; ALVARRUIZ, F. Use of an artificial neural network to capture the domain knowledge of a conventional hydraulic simulation model. **Journal of Hydroinformatics**, IWA Publishing, v. 9, n. 1, p. 15–24, 2007.

REIS, L. F. R.; BESSLER, F. T.; WALTERS, G. A.; SAVIC, D. Water supply reservoir operation by combined genetic algorithm–linear programming (ga-lp) approach. **Water resources management**, Springer, v. 20, p. 227–255, 2006.

REITER, S. **Energy Consumption: Impacts of Human Activity, Current and Future Challenges, Environmental and Socio-Economic Effects**. [*S. l.*: *s. n.*], 2014. 1-215 p.

S.A., F. E. I. D. M. **Tabela de Seleção de Bombas e Motobombas**. 2023. https://schneidermotobombas.blob.core.windows.net/media/321009/schneider_tabela_selecao_2023_10.pdf. [Accessed 06-11-2023].

SALTELLI, A.; ALEKSANKINA, K.; BECKER, W.; FENNELL, P.; FERRETTI, F.; HOLST, N.; LI, S.; WU, Q. Why so many published sensitivity analyses are false: A systematic review of sensitivity analysis practices. **Environmental Modelling & Software**, v. 114, p. 29–39, 2019. ISSN 1364-8152. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815218302822.

SÁNCHEZ, A. S.; ESQUERRE, K. P. S. O. R. **Internet of things for a smart campus : on-line monitoring of water consumption in university buildings. — repositorio.ufop.br**. 2018. http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/10923. [Accessed 03-11-2023].

SAVIC, D. A.; WALTERS, G. A.; SCHWAB, M. Multiobjective genetic algorithms for pump scheduling in water supply. In: SPRINGER. **Evolutionary Computing: AISB International Workshop Manchester, UK, April 7–8, 1997 Selected Papers**. [*S. l.*], 1997. p. 227–235.

STERLING, M.; COULBECK, B. A dynamic programming solution to optimization of pumping costs. **Proceedings of the Institution of Civil Engineers**, Thomas Telford-ICE Virtual Library, v. 59, n. 4, p. 813–818, 1975.

TEEGAVARAPU, R. S.; SIMONOVIC, S. P. Optimal operation of reservoir systems using simulated annealing. **Water Resources Management**, Springer, v. 16, p. 401–428, 2002.

VERLEYE, D.; AGHEZZAF, E.-H. Generalized benders decomposition to reoptimize water production and distribution operations in a real water supply network. **Journal of Water Resources Planning and Management**, American Society of Civil Engineers, v. 142, n. 2, p. 04015059, 2016.

ZESSLER, U.; SHAMIR, U. Optimal operation of water distribution systems. **Journal of water resources planning and management**, American Society of Civil Engineers, v. 115, n. 6, p. 735–752, 1989.

ZYL, J. E. van; SAVIC, D. A.; WALTERS, G. A. Operational optimization of water distribution systems using a hybrid genetic algorithm. **Journal of Water Resources Planning and Management**, American Society of Civil Engineers (ASCE), v. 130, n. 2, p. 160–170, mar. 2004. ISSN 1943-5452. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(160).