

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Última sesión
valeria.g	V. Gandarillas	Supervisor	Activo	15:22:43
paul.q	P. Quisbert	Operador	Activo	14:05:12
mauricio.c	M. Cuevas	Mantenimiento	Activo	13:22:08
admin	Cuenta sistema	Mantenimiento	Bloq.	—
j.nava	J. Nava	Administrador	Activo	07:22:08

+ Nuevo

Editar

Desactivar

Configuración Modbus RS-485 (solo lectura)

Baudios	9600	Paridad	8-E-1	Función Modbus	FC 03
Timeout	500 ms	Ciclo polling	168 ms	Master	Dir. 2
Esclavos	1,3,4,5	Convención	40001+	Encoding	Big-endian

Volver