

NAME: Miquel A. Ramirez
 PAGES: 1 / 1
 SPEAKER/CLASS: 10/6/2026 - 3:10 PM
 DATE - TIME: 10/6/2026 - 3:10 PM
 Title: Convenyor clasificador de piezas.
 Topic: Funcionamiento esperado para un convenyor clasificador

Keyword	Notes
1- Voltaje	El convenyor debe utilizar 3 actuadores lineales neumáticos para empujar las piezas que pasan por la banda de transporte. Para lograr la maniobra de control de los actuadores se necesitan tres Electrovalvulas 3/2 neumáticas.
2- PLC (Controlador lógico programable)	Las electroválvulas serán controladas por señales de 24 voltios desde un PLC el cual según la secuencia de activación de varios sensores digitales en su entrada podrá activar una de sus salidas lógica/digital intentando tumbar la pieza de la banda transportadora.
3- Electroválvula	
4- Señales digitales	
5- Electroválvula 3/2	En este proyecto solo se usarán señales digitales y ya que las salidas del PLC envían un nivel bajo a activarse, hay que conectar los actuadores a 24VDC común.

Questions and Reflections

El PLC utilizado para este proyecto debe tener un número de entradas mayor que 7. Además, me pregunto, ¿qué tan rápido podría descartar piezas sin que falle?

Summary: Estas notas detallan un proyecto de automatización de un proceso, donde se detalla la manera de funcionamiento y algunos de los componentes principales que lo integran dando la capacidad de profundizar en el diseño de un convenyor clasificador de piezas.