



University of Applied Sciences

Projekt Zeitaufgelöste Photolumineszenz

Hausarbeit

$\begin{array}{c} \mathrm{im} \ \mathrm{Studienfach} \\ \mathbf{Angewandte} \ \mathbf{Mathematik} \end{array}$

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Fachbereich I Energie und Information Studiengang Elektotechnik

1. Prüfer: Prof. Dr. Andreas Zeiser

Eingereicht von: Reebal Nofal

Matrikelnummer: 563040

Eingereicht von: Milan Daniel Larsen

Matrikelnummer: 581929 Datum der Abgabe: 30.1.2022 Inhaltsverzeichnis I

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Projekt Beschreibung

In der folgenden Konzeptionierung wird eine Umrichteranlage an 110 kV, im 50 Hz Drehstrom Netz für das 110 kV,16.7 Hz Bahnnetz ausgelegt. Die Einspeisung aus dem Drehstromnetz erfolgt über einen Netztrafo, dessen sekundäre Wicklungen jeweils mit Vierquadrantensteller (4QS) verknüpft sind.

Der Zwischenkreis verfügt über einen Widerstandssteller, Zwischenkreiskondensatoren und einem 33.3 Hz Saugkreisfilter. Die Einspeisung ins 110 kV Bahnnetz erfolgt über einen Bahntransformator mit jeweils vier Wicklungen auf der Primär- und Sekundärseite. Der Bahntransformator wird vom Zwischenkreis über jeweils einen 4QS pro Wicklung gespeist.

Für den Zwischenkreis ist zusätzlich ein Vorladungs- und Erdungssystem vorgesehen, das aus einem Gleichrichter, der aus dem $400\,\mathrm{V}$ Drehstromnetz gespeist wird, und einem Leistungsschalter gegen Erde besteht. Ein Übersichtsschaltplan der Anlage ist im Anhang hinterlegt.

2 Konzeptvergleich: Bahnumrichteranlagen

Für eine Umrichteranlage zur Versorgung des Bahnstromnetzes aus dem Drehstromnetzt, können verschiedenen Konzepte zum Einsatz kommen. Im Folgendem sollen diese Konzepte aus technischer und komerzieller Sicht Verglichen werden.

Es soll hier auf zwei Prinzipien eingegangen werden:

Rotierender Umformer:

Bei rotierenden Umformern werden in der Regel auf der Drehstromseite eine Dreiphasen-Asycnchronmaschiene mit der dreifachen Polzahl gegenüber der Einphasen-Synchronmaschiene auf der Bahnetzseite verwendet.

Stationäre Umrichter:

Bei stationären Umrichtern kommt Halbleitertechnik zum Einsatz, um die benötigten Spannungen zu erzeugen. Bei indirekten Umrichtern wird, bei einem Energifluss ins Bahnnetz, mit einer Gleichrichter-Zwischenkreis-Wechselrichter Topologie gearbeitet.

Vergleich der Konzepte:

Rotierender Umformer Stationäre Umrichter • Komplexes bauliches Projekt (rotierende Massen) • Einfacher Aufbau z.B. Container • Hoher Wartungsaufwand (bemannt) • Geringer Wartungsaufwand • Verfügbarkeit $\approx 98\%$ • Verfügbarkeit $\approx 93\%$ • Wirkungsgrad $\approx 97.5\%$ • Wirkungsgrad $\approx 92\%...95\%$ • Dynamik begrenzt (rotierende Massen) $\approx 10 \,\mathrm{MW}\,\mathrm{s}^{-1}$ • Hohe Dynamik $< 500 \,\mathrm{MW}\,\mathrm{s}^{-1}$ • Wirkungsgrad $\approx 97.5\%$ • Wirkungsgrad $\approx 92\%...95\%$ • Geringe Überlastbarkeit • Überlastbar (Netzstabilisierend) • 1.3-Facher Kurzschlussstrom • 4-Facher Kurschlussstrom


Der Stationäre Umrichter biete gegenüber dem rotierenden Umformer viele technische sowie monetäre Vorteile. Besonders der wartungsarm Betrieb und der bessere Wirkungsgrad wirken sich auf die laufenden Kosten aus. Bei einem unterschied von $\Delta \eta \approx 5\%$ und einer Nennleistung von $P=17.5\,\mathrm{MW}$ hat der rotierende Umformer eine zusätzlichen Verlust von $\Delta P=875\,\mathrm{kW}$. In einem Jahr Betrieb fallen damit $W=7.665\,\mathrm{GW}\,\mathrm{h}$ zusätzliche Verlsutleistung an.

3 Drehstrom-Leistungstransformator 50 Hz

Der Transformator soll für die Aussenaufstellung ausgelegt werden und wird von 3 AC $50\,\mathrm{Hz}$, $110\,\mathrm{kV}$ gespeist.

Der Transformator soll ölgefullt und selbstkühlend sein.

Schaltbild



Normen

- DIN VDE 0532-76-1: Leistungstransformatoren
- $\bullet\,$ DIN EN 61378-1 Stromrichtertransformatoren Teil 1: Transformatoren für industrielle Anwendungen
- DIN EN 60076-3 Leistungstransformatoren Teil 3: Isolationspegel, Spannungsprüfungen und äußere Abstände in Luft

Bemessungsdaten:

Relative Kurzschlussspannungen:

Bezugsgrößen:
bezogen auf Nennleistung bei 75°C; eine US Wicklung kurzgeschlossen; alle anderen Wicklungen offen; Speisung in OS Wicklung

OS US Y(N) i0i0i0

Nennleistung ohne Leistung der Filterwicklung

Nennspannung OS (Klemmenspannung)

Schaltgruppe

21387868XA

Max. Spannung OS (Klemmenspannung)

Nennspannung US (Klemmenspannung)

Nennstrom der US bei Nennspannung

• Werte

$$uk_{\text{OS}_{i}\text{US}_{i}}$$
(mit i = 1...3) = 20%(20.9%...23.1%); bezogen auf Nennleistung $uk_{\text{US}-\text{US}} > 22\%$ (für alle Paarungen)

Isolation (nach Prüfungsnorm in DINEN600763VDE0532763:201903.):

	OS	US gegen Erde	
max. Betriebsspannung	$123\mathrm{kV}$	$7.2\mathrm{kV}$	
Nennstehwechselspannung	$U_1 = 185 \text{kV}; \ U_2 = 230 \text{kV}$	$20\mathrm{kV}$	-
Nennstehblitzspannung	$U_1 = 450 \text{kV}; U_2 = 550 \text{kV}$	$U_1 = 40 \text{ kV}$: $U_2 = 60 \text{ kV}$	

Sternpunktausführung

Der Sternpunkt OS ist aus der Wicklung herauszuführen und eine spätere Verwendung vorzubereiten. Durchführung und Isolator sind nicht erforderlich, der Sternpunkt kann blind verflanscht werden.


Kapazitive Kopplung

Eine kapazitive Übertragung von Blitzüberspannungen von der OS-Wicklung auf die US-Wicklung ist zu vermeiden. Bisherige Transformatoren in Bahnkupplungen hatten zu diesem Zweck Schirmwicklungen.

4 Einphasen-Stromrichtertraöltrafo 16.7 Hz

Normen:

Schaltbild



Bemessungsdaten:

Nennleistung ohne Leistung der Filterwicklung Leistung US Wicklung Nennfrequenz nach DIN EN 50163/A1 **DeutschesInstitutfurNormungene.** Veir 200802 ppe Nennspannung der OS-Wicklung Nennspannung einer US Wicklung bei 110 kV Nennstrom US-Wicklung bei Nennspannung

Kurzschlussspannung, Impedanzen

5 Berechnungen 6

5 Berechnungen


Nennleistung ohne Leistung der Filterwicklung:

$$S_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{\cos \Phi_{\rm max}} = \frac{16 \,\text{MW}}{0.8} = 20 \,\text{MVA}$$
 (1)


Abbildungsverzeichnis

A Anhang B

A Anhang



П	0 1	2		4 5	6	7	8		9
			Inh	altsverzeid	hnis			•	
A	Anlage (=)	Seite	Dokumentart	Beschreibung				Index	Rev. Datum A
,		1	Deckbla††	Deckblatt -					
		2	Inhaltsverzeichnis	Inhaltsverzeichnis					18/06/2022
Ш		3	Stromlaufplan	Uebersichtsschaltbild					
		4	Bauteilliste	Bauteilliste					
		5	Bauteilliste	Bauteilliste					
В									В
Щ									
	Deachie								
,	beac								
C \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	010								С
77 0	0 0 10								
	<u> </u>								
A:	noch DIN 150 16016								_
	a la								
	Schutzvermerk								D
4	Schi								
Н									_
E									E
Н									
	vorherige Seite:		Kunde Proj	ektbeschreibung	Blattbeschreibung	n_chste Seite:			F
<u> z</u>	Zustand _nderung	Datum 18/06/202	Name HTW Berlin FB1 Bahr Zielstor (fWilhelminenhofstr. 75A	numrichter	Inhaltsverzeichnis	ProjNr.: Bahnumrichter		Anlage: Ort:	
	Gepr.	107 007 202.	12459 Berlin			Standort	ZeichngNr.:	JOI 1:	Blatt: 1
\vdash	0 1 Norm	2	Urspr. Ers.f	4 5	Ers.d 6	7	8		von 1



		0	1		:	2	3	4	5	6	7	8		9
								Baute	eilliste					
A	Dok	okumentart	Anlage (=)		Ort (+)		Bauteilname (–)	Тур		Beschreibung / Funktio	on	Hersteller	Blatt / Index	Pfad
	Str	romlaufplan					R1						2	1
	Str	romlaufplan					R2						2	1
4	Str	romlaufplan					R3						2	1
	Str	romlaufplan					Q1						2	1
	Str	romlaufplan					4QS3						2	2
3	Str	romlaufplan					R4						2	2
	Str	romlaufplan					R5						2	2
	Str	romlaufplan					R6						2	2
4	_ Str	romlaufplan					4QS1						2	2
	F Str	romlaufplan					4GS2						2	2
	Str	romlaufplan					S5						2	3
[Str	romlaufplan					R10						2	3
	Str Str	romlaufplan					R9						2	3
	Str Str	romlaufplan					R8						2	3
	를 Str	romlaufplan					S6						2	3
	ž Str	romlaufplan					R7						2	3
	Str	romlaufplan					S4						2	3
)	Ztr Str	romlaufplan					C1						2	4
	Str.	romlaufplan					C2						2	4
	Str	romlaufplan					Q2						2	4
4	Str	romlaufplan					W1						2	4
	Str	romlaufplan					R12						2	5
	Str	romlaufplan					R11						2	5
=	Str	romlaufplan					C3						2	5
	Str	romlaufplan					C4						2	5
	Str	romlaufplan					QS7						2	6
\dashv	Str	romlaufplan					4QS4						2	6
	Str	romlaufplan					QS5						2	6
	Str	romlaufplan					QS6						2	6
		erige Seite:					Kunde	Projektbeschreibung		attbeschreibung	n?chste Seite:			
-	Zustan 	nd ?nderung	Datum Name	Projekt Bearb.	Datum 18 /06 /202		HTW Berlin FB1 Wilhelminenhofstr. 75A	Bahnumrichter	Bau	ıteilliste	ProjNr.:		nlage: rt:	
t				Gepr.	107 007 202		12459 Berlin				<u>Bahnumrichter</u> Standort	ZeichngNr.:		Blatt: 4
+		0	1	Norm		U 2	rspr.	Ers.f	Ers.	.d 6	7	8		von 2 9

	0	1	2	3	4	5 6	7	8		9
					Bauteill	iste				
4	Dokumentart	Anlage (=)	Ort (+)	Bauteilname (–)	Тур	Beschreibung / Funkti	ion	Hersteller	Blatt / Index	Pfad
	Stromlaufplan			R22					2	7
	Stromlaufplan			C5					2	7
4	Stromlaufplan			R23					2	7
	Stromlaufplan			R27					2	7
	Stromlaufplan			R21					2	7
3	Stromlaufplan			R29					2	7
	Stromlaufplan			R16					2	7
	Stromlaufplan			R28					2	7
	Stromlaufplan			R20					2	7
1	Stromlaufplan			R19					2	7
1	Stromlaufplan			R17					2	7
- }	Stromlaufplan			R15					2	7
,	Stromlaufolan			R14					2	7
2	≥ Stromlaufplan			R13					2	7
3	Stromlaufplan			R18					2	7
	Stromlaufplan			Q3					2	8
1										
ן ו	Note that the second of the se									
١										
										+
										+
										+
										+
										+
-					1.0		1 2 1 1 2 11			
Z	vorherige Seite: 4 ustand ?nderung	Datum Name Pr	ojekt Datum Name	Kunde HTW Berlin FB1	Projektbeschreibung Bahnumrichter	Blattbeschreibung Bauteilliste	n?chste Seite: ProjNr.:	Anl	age:	
Ĺ		Be	arb. 18/06/2022Zielst	orffWilhelminenhofstr. 75A			Bahnumrichter	Ort:	l	
H		Ge No	pr.	12459 Berlin Urspr.	Ers.f	Ers.d	Standort	ZeichngNr.:		latt: 5 on 2
T	0	1	2	3	4	5 6	7	8		9