

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2275 /PCHT - KT

V/v di dời đường điện hiện trạng trong
khu quy hoạch dự án khu đô thị mới Xuân
An – Nghi Xuân.

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần ĐT và XD Đông Dương Thăng Long.

Nhận được công văn số 22/CV-CT ngày 16/11/2017 của Công ty ĐT và XD Đông Dương Thăng Long về việc khảo sát và cho phương án di dời đường điện hiện trạng trong khu quy hoạch dự án khu đô thị mới Xuân An. Sau kiểm tra Công ty Điện lực Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh đồng ý để di dời các tuyến đường điện hiện có trong khu quy hoạch dự án khu đô thị mới Xuân An – Nghi Xuân để thực hiện dự án.
- Việc giải phóng mặt bằng, xác định vị trí cột trồng mới và kinh phí do Công ty Cổ phần ĐT và XD Đông Dương Thăng Long thực hiện. Lưu ý: Không bố trí tuyến đường dây trung thế trên dải phân cách của đường giao thông.
- Trước khi tiến hành di dời, đề nghị Công ty Cổ phần ĐT và XD Đông Dương Thăng Long cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật của đơn vị thiết kế đủ năng lực cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra, thỏa thuận thiết kế. Trong quá trình thi công phải có sự giám sát của Điện lực Nghi Xuân và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn theo quy định hiện hành.

Vậy Công ty Điện lực Hà Tĩnh trả lời Công ty ĐT và XD Đông Dương Thăng Long được biết và phối hợp./. *hnh*
Trân Trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- DL Nghi Xuân (eoffice);
- Lưu VT, KT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Đắc Hùng

Phan Đắc Hùng