

Số: ~~797~~ /UBND-KT&HT
V/v kỹ thuật đầu nối hệ thống thoát
nước mưa dự án KĐT mới Xuân An

Nghi Xuân, ngày 27 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương - Thăng Long.

UBND huyện Nghi Xuân nhận được Văn bản số 44/TTr-2018/DD-TL ngày 28/5/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương - Thăng Long về việc đề xuất kỹ thuật đầu nối hệ thống thoát nước mưa dự án Khu đô thị mới Xuân An. Sau khi giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư XD CB huyện kiểm tra thực tế, báo cáo và tham mưu, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau:

1. Đối với vị trí đề xuất đầu nối số 01 (đầu nối vào thượng lưu thiết kế nối dài của cống bản $L=0,75m$ có sẵn tại lý trình $Km2+893,91$ dự án Nâng cấp đường Gia lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, giai đoạn 2): Đồng ý như phương án kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương - Thăng Long đề xuất; yêu cầu trong quá trình thi công phối hợp với Ban QLDA đầu tư XD CB huyện để thực hiện.


2. Đối với vị trí đề xuất đầu nối số 02 (đầu nối vào thượng lưu thiết kế nối dài của cống bản $L=1,0m$ có sẵn tại lý trình $Km1+051,12$ dự án Nâng cấp đường Gia lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, giai đoạn 2):

- Qua kiểm tra, phần hạ lưu đã có mương thoát nước khẩu độ rộng từ $2,5m-2,8m$, đảm bảo việc thoát nước từ hệ thống đường ống $D1500$ của Khu đô thị Xuân An và cả hệ thống thoát nước dọc của tuyến đường theo thiết kế.

- Do đây là tuyến đường ống thoát chính của Khu đô thị Xuân An và theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt thì cống bản $L=1,0m$ có sẵn tại lý trình $Km1+051,12$ dự án Nâng cấp đường Gia lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, giai đoạn 2 không được thiết kế mới mà chỉ thiết kế nối dài do đó không đảm bảo khi đầu nối thoát nước với khu vực.


Vì vậy, đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương - Thăng Long được khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và triển khai thi công cống thoát nước tại lý trình nói trên. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương - Thăng Long trong quá trình thực hiện lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công phải xin ý kiến thỏa thuận thiết kế của UBND huyện để đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân An cũng như phù hợp với hồ sơ thiết kế Dự án Nâng cấp đường Gia lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 2) do UBND huyện làm Chủ đầu tư và đang triển khai thi công.

3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư XD CB huyện hướng dẫn, giúp đỡ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương - Thăng Long hoàn thiện hồ sơ thiết kế để triển khai thực hiện.

Yêu cầu các Phòng, ban, địa phương và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương - Thăng Long nghiêm túc thực hiện. Trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay về UBND huyện để xem xét xử lý./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban: KT&HT, Ban A;
- UBND thị trấn Xuân An;
- Chánh, Phó VP/UB huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

Gửi: VB giấy và điện tử. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Nam

Số: 44/TTr-2018/DD-TL

Nghi Xuân, ngày 28 tháng 05 năm 2018

"V/v: Đề xuất kỹ thuật đấu nối hệ thống thoát
nước mưa dự án KĐT mới Xuân An"

Kính gửi: - UBND huyện Nghi Xuân

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nghi Xuân

- Ban Quản lý các công trình XD&CB huyện Nghi Xuân

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng Khu đô thị Xuân An, tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Xuân An giai đoạn 1 tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Công văn số 137/SXD-PTDT và HT1 ngày 27 tháng 03 năm 2018 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình Khu đô thị mới Xuân An – Giai đoạn 1;

Căn cứ Công văn số 238/UBND-KT&HT ngày 29 tháng 03 năm 2013 của UBND huyện Nghi Xuân về việc thỏa thuận định hướng cấp nước sạch, thoát nước bẩn, thoát nước mưa;

Căn cứ quy hoạch thoát nước mưa dự án Khu đô thị mới Xuân An (Giai đoạn 1) và Hồ sơ thiết kế BVTC đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn 2) đã được phê duyệt.

Hiện nay công tác thi công hệ thống thoát nước mưa Dự án Khu đô thị mới Xuân An cơ bản đã hoàn thành 90%, liên quan đến việc thi công đấu nối hệ thống thoát nước mưa theo quy hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long có đề xuất như sau:

Với mục đích tạo cảnh quan khu đô thị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long đề xuất phương án đấu nối hệ thống thoát nước mưa dự án Khu đô



thị mới Xuân An vào hệ thống thoát nước mưa chung của thị trấn Xuân An theo nội dung như sau:

- + Vị trí đầu nối số 1 Km2+893.91: Thi công Hồ ga thay hệ thống cánh phai của thu trong khu vực dự án tại vị trí đầu nối (bản vẽ đính kèm).
- + Vị trí đầu nối số 2 Km1+051.12: Khảo sát, lập phương án thiết kế và thi công thay thế cống bản cũ B=1.0m bằng cống bản mới B=2.5m, H=1.2m để đảm bảo lưu lượng thoát nước, tránh ngập úng cục bộ (bản vẽ đính kèm).

Kính đề nghị UBND huyện Nghi Xuân, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng quản lý các công trình XDCB xem xét đề xuất, phối hợp với Công ty nhằm tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh công tác thi công đầu nối, đảm bảo thoát nước chung của dự án cũng như thoát nước dọc tuyến đường.

Trân trọng!

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Các P.TGD, P.KH-KT
- Lưu: VT.

P.TỔNG GIÁM ĐỐC




Lương Khắc Hồng





VỊ TRÍ ĐẦU NỐI 1 Km2+893.91



VỊ TRÍ ĐẦU NỐI 2 KM1+051.12

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG
ĐÔNG DƯƠNG THẮNG LONG

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI XUÂN AN - GIAI ĐOẠN I
THỊ TRẤN XUÂN AN - HUYỆN NGHI XUÂN - TỈNH HÀ TĨNH

ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT ĐẦU NỐI
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

Tỷ lệ bản vẽ: 1:50
Bản vẽ số: 01
Mã số dự án:

HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC MƯA