

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH
DIỆN LỰC NGHI XUÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BIÊN BẢN**
NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Căn cứ thông báo nghiệm thu đóng điện ngày...../...../201... của Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Hôm nay, ngày 7 tháng 3 năm 2019..

Điện lực Nghi Xuân thành lập Hội đồng nghiệm thu đóng điện công trình:

Hạng mục: Hoàn trả hệ thống đường dây trên không trung thế, TBA 35KV khu đô thị mới Xuân An, huyện Nghi Xuân.....

Thông số kỹ thuật của công trình:

1 + Đường dây:

Điện áp: 35 kV. Chiều dài mét. Loại dây: AC Số cột:

Điểm đầu nối: Cột số 25.TC...ĐZ.372...E.15.7.....

+ Trạm biến áp: di dời TBA

Kiểu trạm: xiết Chống sét:.....ZNO.và sấm.....

Máy biến áp:

Nhà chế tạo:

Năm sản xuất:

Dầu máy biến áp: Khối lượng: (kg)

Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm:

I/ Đại diện Điện lực Nghi Xuân:

- Ông Nguyễn Thanh Tú..... Chức vụ : P.P.KH-KT-AT.....
- Ông Bùi Mạnh Hùng..... Chức vụ : CV P.KH-KT-AT.....
- Ông Nguyễn Huy Miên..... Chức vụ : ĐTL QL VH 1.....

II/ Đại diện ban QLDA:

- Ông Lương Khái Hưng..... Chức vụ : P.BQLDA.....

III/ Đại diện TVGS:

- Ông Trần Đức Mạnh..... Chức vụ : TVGS.....

IV/ Đại diện đơn vị thi công: Cty XD và TM Đại Hưng.....

- Ông Hà Quyết Thắng..... Chức vụ : KT.....
- Ông Chức vụ :

Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 10h05 ngày 07 tháng 3 năm 2019

Kết thúc: 11h ngày 07 tháng 3 năm 2019

Đánh giá hạng mục công trình xây dựng:

I> Tài liệu căn cứ nghiệm thu.

Hội đồng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các tồn tại của công trình do hội đồng nghiệm thu kỹ thuật của Cty Điện lực Hà Tĩnh đã đưa ra theo biên bản nghiệm thu sơ bộ ngày Tháng Năm 20... và thống nhất như sau

2> Về hồ sơ công trình:

đầy đủ

3> Về chất lượng công trình:

Đảm bảo và đúng theo thiết kế

Hội đồng thống nhất kết luận:

Công trình điện : Hoàn tra hệ thống đường dây trên không trung thế, TBA 35 KV khu đô thị phía Xuân An huyện Nghi Xuân do công ty XD và TM Đại Hưng thi công đến nay đã hoàn thành và đưa vào vận hành

Cho phép đóng điện không tải vào MBA kể từ giờ ngày / / 201...

HĐNT uỷ quyền cho Điện lực Nghi Xuân kiểm tra theo dõi quá trình vận hành không tải, nếu công trình đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thì chính thức đưa công trình vào vận hành trong hệ thống.

Biên bản làm tại... hiện trường... Số lượng: 06 bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN**Đại diện DL Nghi Xuân****Đại diện BQLDA****Đại diện Đơn vị thi công**

1. N. g. v. g. a. n. Thanh tú

1.

1. H. O. g. i. t. th. a. n. g.

2. B. i. e. n. m. a. n. h. H. a. n. g.

2.

2.

3. N. g. o. c. m. H. a. y. H. i. e. n.

Đại diện TVGS

1.