

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.

1. Tên tổ chức đề nghị cấp phép:

- 1.1. Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long.
- 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 30001504372 đăng ký lần đầu ngày 05/10/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 23/5/2019.
- 1.3. Địa chỉ: Đường 8B, khối 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
- 1.4. Điện thoại: 02393.565.555.

2. Thông tin về cơ sở xả nước thải:

- Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) thuộc địa giới hành chính thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nằm tại phía Bắc trong tổng thể đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/ 500 Khu đô thị Xuân An đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt theo Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 18/08/2016.

- Công suất xử lý nước thải: 285,8 m³/ngày.đêm.

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Lam.

3.2. Vị trí xả nước thải:

- Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
- Tọa độ vị trí xả nước thải: Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105°30' múi chiều 3 độ:

+ Điểm xả thải 1: X(m) = 2062297; Y(m) = 0523395;

+ Điểm xả thải 2: X(m) = 2062201; Y(m) = 0523147.

3.3. Phương thức xả nước thải:

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, (K = 1). Nước thải sau đó được dẫn về cống Đập Tràn tại khối phố 7, thị trấn Xuân An sau đó đổ ra sông Lam, nước thải được xả ven bờ, trên bề mặt nguồn tiếp nhận bằng phương thức tự chảy.

- Chế độ xả nước thải: Xả thải liên tục 24h/ngày đêm.

- Lưu lượng xả trung bình: 250 m³/ng.đ ≈ 10,4 m³/h.

- Lưu lượng xả lớn nhất: 285,8 m³/ng.đ ≈ 11,9 m³/h.

3.4. Chất lượng nước thải:

Giá trị các thông số và nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải vào nguồn nước không vượt quá cột B của QCVN 14:2008/BTNMT nhân với hệ số K = 1,0.

3.5. Thời gian đề nghị cấp phép: 10 năm

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:

Đề án xả nước thải vào nguồn nước của Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân và các giấy tờ liên quan.


5. Cam kết của đơn vị đề nghị cấp phép

- Công ty xin cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Công ty cam kết không xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia vào nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào và tuân thủ các nghĩa vụ theo Quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật tài nguyên nước.

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty của chúng tôi./.

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC


Bùi Đức Chính