

Số: 31./2019/ĐDTL

Nghi Xuân, ngày 16 tháng 05 năm 2019

"V/v Đấu nối nguồn điện sử dụng cho
Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1)"

Kính gửi: **Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh.**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng nhất!

Công ty được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 30/06/2016. Thực hiện Quyết định trên, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương, các Sở ban ngành, các tổ dân phố, tiến hành các công tác GPMB và triển khai dự án. Đến nay đã thực hiện xong 100% công tác GPMB, cơ bản hoàn thiện xong Hạ tầng kỹ thuật và hiện đang thực hiện các thủ tục đấu nối hạ tầng Dự án vào hạ tầng chung của huyện Nghi Xuân. Công ty đã lắp xong 01/03 Trạm biến áp và đang triển khai lắp đặt 02 trạm còn lại theo thiết kế được duyệt.

Theo Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 18/08/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh v/v "phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Xuân An giai đoạn 1 tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500" và văn bản số 186/SCT-QLNL ngày 27/02/2018 của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh v/v "thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình Hệ thống điện thuộc dự án Khu đô thị mới Xuân An": Nguồn cấp điện cho dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) là cấp điện áp 22kV và phù hợp với quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV (Hợp phần II) thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2025. Qua khảo sát để thực hiện đấu nối cấp nguồn, hiện nay hạ tầng cấp điện chưa có điểm cấp nguồn cấp điện áp 22kV, quanh khu vực Dự án là hệ thống đường dây 35kV.

Để tạo điều kiện cho Công ty có điện phục vụ công tác thi công và bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định trong thời gian sớm nhất, Công ty kính đề nghị Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh cho phép Dự án được đấu nối vào nguồn cấp điện áp 35kV có sẵn. Các trạm biến áp của Dự án có 2 đầu vào điện áp là 22kV và 35kV, khi trạm biến áp 110kV Nghi Xuân (có công suất 25MVA/35/22kV) đi vào hoạt động Công ty sẽ tiến hành việc đấu nối theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt với cấp điện áp 22kV.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long kính đề nghị Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận đề xuất, hướng dẫn Công ty hoàn thiện các thủ tục để tiến hành việc đấu nối theo đúng trình tự và quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGĐ (B/c); P.KT-KT;
- Lưu: VT.

