

Số: 1086 /UBND-KT&HT

Nghi Xuân, ngày 28 tháng 8 năm 2018

V/v chấp thuận hồ sơ thiết kế và
phương án kỹ thuật thi công công ngang
qua đường tại lý trình Km1+051,12
Dự án Nâng cấp đường Gia Lách đi
Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Ban QLDA đầu tư XDCB huyện;
- UBND thị trấn Xuân An;
- Công ty Cổ phần ĐT&XD Đông Dương Thăng Long.

UBND huyện Nghi Xuân nhận được Văn bản số 60/2018/TTr-ĐDTL ngày 21/8/2018 của Công ty Cổ phần ĐT&XD Đông Dương Thăng Long về việc thi công công công ngang qua đường tại lý trình Km1+051,12 Dự án Nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, sau khi giao các Phòng, ban: Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư XDCB huyện kiểm tra tham mưu, UBND huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về quy mô, kết cấu thiết kế công hộp 2x(1,2x1,2)m, tải trọng H30-XB80 qua đường tại lý trình Km1+051,12 Dự án Nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du như hồ sơ thiết kế đã trình UBND huyện xin ý kiến của Công ty Cổ phần ĐT&XD Đông Dương Thăng Long.

2. Về cao độ:

- Cao độ hoàn thiện tại tim cống là 4,04m;
- Cao độ đáy cống hoàn thiện là 2,39m;
- Việc bố trí các loại ga đầu nổi và bản quá độ như bản vẽ thiết kế đã gửi UBND huyện.

3. Về thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, tổ chức thi công và đảm bảo an toàn giao thông:

- Yêu cầu Công ty Cổ phần ĐT&XD Đông Dương Thăng Long trên cơ sở thỏa thuận thiết kế của UBND huyện Nghi Xuân tiến hành thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để triển khai thực hiện.

- Sau khi hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt, Công ty Cổ phần ĐT&XD Đông Dương Thăng Long phải gửi UBND huyện một bộ đầy đủ (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để phục vụ kiểm tra, giám sát. Quá trình triển khai thi công phải thông báo thời gian, kế hoạch thực hiện cụ thể và phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư XDCB huyện, UBND thị trấn Xuân An.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT khi thi công công hợp qua đường tại lý trình nói trên. Sau khi thi công xong phải báo cáo UBND huyện, các phòng, ban có liên quan, UBND thị trấn Xuân An để kiểm tra.

4. Giao các Phòng, ban: Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư XDCB huyện và UBND thị trấn Xuân An thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./

Nơi nhận:

- Như trên;
 - TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo);
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
 - Chánh, Phó VP/UB huyện;
 - Lưu: VT, KT&HT.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

alc

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Nam