

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

Số: 106/CTCN-KT

V/v trả lời thỏa thuận vị trí đầu nguồn cấp nước cho dự án Khu đô thị mới Xuân An

BM.TCHC.00.06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP đầu tư và xây dựng Đông Dương - Thăng Long

Nhận được công văn số 20/2017/CV- ĐDTL, ngày 26/10/2017 của Công ty CP đầu tư và xây dựng Đông Dương - Thăng Long về việc xin thỏa thuận vị trí đầu nguồn cấp nước cho Dự án Khu đô thị mới Xuân An. Sau khi xem xét bản vẽ quản lý hệ thống cấp nước thị trấn Xuân An và bản vẽ sơ đồ vị trí, giới hạn khu đất của Dự án Khu đô thị mới Xuân An do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam lập.

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh có ý kiến như sau:


- Đồng ý cấp nguồn nước sạch cho Dự án Khu đô thị mới Xuân An. Vị trí cấp nguồn trên tuyến ống gang EU D300 nằm phía Nam đường An Viên Mỹ Thành .

- Về việc thiết kế, thi công lắp đặt cụm đồng hồ tổng, đầu nguồn và thử áp lực mạng lưới đường ống đề nghị Công ty CP đầu tư và xây dựng Đông Dương - Thăng Long làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh để thống nhất, triển khai thực hiện.

- Áp lực tại nhà máy phát ra đạt 2,5- 3 Bar, áp lực tại điểm đầu nối đạt 2 Bar. Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cam kết đảm bảo đủ lưu lượng và áp lực để cung cấp cho dự án.

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trả lời đề công ty CP đầu tư và xây dựng Đông Dương - Thăng Long được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu VT.



Phạm Quang Sơn