

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 388 / PCHT- P9

V/v: Trả lời đề nghị thỏa thuận cấp nguồn  
của Dự án khu đô thị Xuân An.

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nhận được văn bản số 04/ĐDTL-DA ngày 19/03/2013 của quý Công ty về việc xin thỏa thuận công suất và hướng đấu nối cấp điện. Sau khi xem xét, Công ty điện lực Hà Tĩnh xin trả lời như sau:

1. Huyện Nghi Xuân được cấp điện bởi đường dây trung thế 35kV 372 E15.7 thuộc Trạm 110kV Bến Thủy – Nghệ An. Với nhu cầu điện của dự án (30,5 MVA) như tờ trình của quý Công ty, theo Quy trình cấp điện – Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, việc thỏa thuận đấu nối thuộc thẩm quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Đề nghị quý Công ty làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để có hướng giải quyết.

2. Để đảm bảo cho tiến độ của dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ đáp ứng điện cho quý Công ty trong quá trình thi công công trình.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ tạo mọi điều kiện và phối hợp với quý Công ty trong việc khảo sát cấp nguồn để dự án được thi công.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT,P9



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Phúc Phong*