



Vi En

**EVN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP[Trang chủ](#) > [App CSKH](#) > [APPCSKH - An toàn điện và phòng chống cháy nổ](#)

Quá tải điện trong gia đình: Nhận biết sớm để phòng ngừa cháy nổ

🕒 25/08/2026 - 16:57 (GMT+7)

Aptomat thường xuyên nhảy, ổ cắm nóng bất thường hay xuất hiện mùi khét có thể là những dấu hiệu cảnh báo hệ thống điện đang quá tải hoặc mất an toàn. Theo chuyên gia, nhận biết sớm các dấu hiệu quá tải và xử lý đúng cách giúp hạn chế nguy cơ chập, cháy và hư hỏng thiết bị.

Quá tải kéo dài tăng nguy cơ chập, cháy

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là mùa nắng nóng, nhiều gia đình có thói quen sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn như máy điều hòa không khí, bình nóng lạnh, bếp từ, máy giặt,... Khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhưng hệ thống điện trong gia đình không được thiết kế hoặc nâng cấp tương ứng, nguy cơ quá tải cũng gia tăng.

Theo TS. Phạm Thành Chung (Khoa Điện, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội), quá tải là hiện tượng dòng điện chạy qua mạch vượt quá khả năng chịu tải an toàn của dây dẫn, ổ cắm hoặc thiết bị bảo vệ như aptomat, cầu chì.





Nhiệt độ cao trong thời gian dài cũng làm lớp cách điện lão hóa, suy giảm chất lượng, làm tăng nguy cơ rò rỉ điện ra vỏ thiết bị hoặc tường và gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Bên cạnh nguy cơ cháy, nổ và điện giật, dòng điện tăng cao, độ sụt áp trên đường dây cũng tăng, làm điện áp cung cấp cho thiết bị giảm và có thể khiến thiết bị hoạt động không ổn định, vận hành kém hiệu quả và nhanh hư hỏng. Nếu không được xử lý kịp thời, sự cố quá tải còn có thể ảnh hưởng đến đường dây âm tường và các thiết bị phụ trợ trong nhà.

Cần xử lý đúng cách

Theo TS. Phạm Thành Chung, tình trạng quá tải và mất an toàn điện trong gia đình thường xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính: thói quen sử dụng điện và những lỗi trong thiết kế, thi công hoặc sự xuống cấp của hệ thống.

Những thói quen dùng điện chưa đúng như: sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn, cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ cắm hoặc ổ cắm nối, sử dụng thiết bị điện kém chất lượng,...

Về hệ thống điện, nguy cơ có thể xuất phát từ việc dây dẫn có tiết diện không phù hợp với tải; lắp aptomat sai thông số hoặc thiếu aptomat chống giật; hệ thống điện cũ, dây dẫn và mối nối xuống cấp; thiếu hệ thống nối đất (tiếp địa); thi công không đúng kỹ thuật,...

Theo TS. Phạm Thành Chung, nếu thiết bị hoạt động bất thường nhưng chưa có dấu hiệu nóng, cháy, khói hoặc tia lửa, người sử dụng có thể ngắt aptomat nhánh của khu vực đó hoặc rút phích cắm thiết bị nếu đảm bảo điều kiện an toàn.

Ngược lại, cần dừng ngay và gọi người có chuyên môn khi đã xuất hiện mùi khét, khói, tia lửa điện hoặc tiếng lách tách; aptomat bị nhảy và lập tức nhảy lại khi thử bật; ổ cắm, phích cắm, dây điện bị biến dạng hoặc nóng chảy; khu vực tủ điện, ổ cắm bị ngập nước hoặc tường bị ẩm ướt rò điện.

Đối với trường hợp có người bị điện giật, phải ngắt ngay nguồn điện tổng từ xa hoặc dùng vật cách điện gạt nguồn điện ra, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân.





Vi En

**Cảnh
báo
sớm**

Đèn nhấp nháy,
sáng yếu;
aptomat thỉnh
thoảng nhảy

Hệ thống
điện có dấu
hiệu quá tải

Giảm số thiết bị sử
dụng cùng lúc; phân
bổ lại phụ tải sang
các mạch điện khác
nếu có

**Báo
động
nguy
hiểm**

Ổ cắm nóng,
thiết bị có dấu
hiệu rò điện ra
vỏ, tiền điện tăng
bất thường

Rò điện
hoặc quá
nhiệt

Ngừng sử dụng thiết
bị; rút phích cắm
trong điều kiện đảm
bảo an toàn; kiểm tra
hệ thống điện

**Báo
động
khẩn
cấp**

Có mùi khét,
khói, tia lửa,
tiếng lách tách
hoặc aptomat
nhảy liên tục

Chập điện,
nguy cơ
cháy nổ rất
cao

Ngắt aptomat; giữ
nguyên hiện trạng và
gọi thợ điện chuyên
nghiệp

(Chuyên gia tư vấn: TS. Phạm Thành Chung, Khoa Điện, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà
Nội)

Diệu Thảo

25/08/2026 - 16:57 (GMT+7)

quá tải # gia đình # cháy nổ

Share

Cùng chuyên mục





Vi En



Khuyến cáo về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

🕒 15:25, 13/08/2026



'5 không' để bảo đảm an toàn điện trong dịp Tết

🕒 09:00, 15/02/2026





Vi En



Hiểm họa khôn lường từ hệ thống điện sau công tơ: Không thể chủ quan!

🕒 15:57, 21/11/2025



Đề phòng cháy nổ khi sử dụng điện tại văn phòng

🕒 10:30, 06/10/2025

Bấm để xem thêm





Vi En



**Toàn văn: Phát biểu bế
mạc Hội nghị Trung ương
4 của Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Tô Lâm**



**Quy định về trách nhiệm
của đảng viên đang công
tác đối với tổ chức đảng
và Nhân dân nơi cư trú**



**EVNSPC: Đưa khoa học
công nghệ, chuyển đổi
số thành động lực phát
triển**



**Tiếp quản Nhà máy điện
Yên Phụ tháng 10/1954 -
Ngược miền ký ức**



**EVN đẩy mạnh chuyển
đổi số, lấy khách hàng
làm trung tâm**

[Xem thêm](#)



Vi En





Bản quyền thuộc về Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Điện thoại: 024.66946789 | Fax: 024.66946666

Giấy phép số: 34/GP-SVHTT do Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2026.

Thông tin trích từ trang thông tin điện tử này yêu cầu ghi rõ từ nguồn www.evn.com.vn

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung:

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông và Thông tin Điện lực

Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024.66946731

Email: banbientapwebevsn.eic@evn.com.vn

banbientapwebevsn.eic@gmail.com

Giới thiệu >>

Văn hóa EVN >>

EVN và Khách hàng >>

Thông tin hữu ích >>

