

برای تحقق طراحی شده است. این بند و بندهای خاص FR بعدی، مواد هنجاری لازم را برای ایجاد برنامه‌های افزودنی برای امنیت سازمانی موجود فراهم می‌کند تا از یکپارچگی و الزامات دسترسی دقیق مورد نیاز IACS پشتیبانی کند. این استاندارد

همانطور که در 3.1.22 مستند شده است، یک عملکرد ضروری "عملکرد یا قابلیت است که برای حفظ سلامت، ایمنی، محیط زیست و در دسترس بودن تجهیزات تحت کنترل لازم است."

• اقدامات امنیتی نباید بر عملکردهای اساسی یک IACS با قابلیت دسترسی بالا تأثیر منفی بگذارد مگر اینکه توسط ارزیابی ریسک پشتیبانی شود.

توجه به 1 - 2 - IEC 62443 در رابطه با الزامات مستندسازی مرتبط با ارزیابی ریسک مورد نیاز برای پشتیبانی از مواردی که اقدامات امنیتی ممکن است بر عملکردهای اساسی تأثیر بگذارد، مراجعه کنید.

از اقدامات امنیتی ممکن است عملیات مداوم را متوقف کنند، اما اقدامات امنیتی نباید منجر به از دست دادن حفاظت شود که می‌تواند منجر به پیامدهای بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی (HSE) شود. برخی از محدودیت‌های خاص عبارتند از: اجرای اقدامات امنیتی نباید باعث از بین رفتن حفاظت، از دست دادن کنترل، از دست دادن دید یا از دست دادن سایر عملکردهای ضروری شود. پس از تجزیه و تحلیل ریسک، برخی از تأسیسات ممکن است تعیین کنند که انواع خاصی هنگام خواندن، تعیین و اجرای SRهای توصیف شده در این استاندارد،

• کنترل‌های دسترسی (IAC و UC) نباید از عملکرد عملکردهای اساسی جلوگیری کنند، به ویژه:

عملکردهای ضروری حتی به‌طور موقت نباید قفل شوند (به 5.5، 1.3 - مدیریت حساب، 5.6، 1.4 - مدیریت شناسه، 5.13، 1.11 - SR - تلاش‌های ناموفق برای ورود به سیستم و 6.7 - Session - SR 2.5 مراجعه کنید). - حساب‌های مورد استفاده برای

- تأیید و ثبت اقدامات اپراتور برای اجرای عدم انکار نباید تأخیر قابل توجهی به زمان پاسخگویی سیستم اضافه کند (به 6.14، 2.12 - SR - عدم انکار مراجعه کنید).

- برای سیستم‌های کنترل در دسترس بودن بالا، خرابی مرجع گواهی نباید عملکردهای اساسی را قطع کند (به 5.10، 1.8 - SR - گواهی‌های زیرساخت کلید عمومی (PKI) مراجعه کنید).

کند (به 5.3، 1.1 - شناسایی و احراز هویت کاربر انسانی و 5.4، 1.2 - SR - فرایند نرم افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه مراجعه کنید). به‌طور مشابه برای اجرای مجوز (به 6.3، 2.1 - SR - اجرای مجوز مراجعه کنید). - شناسایی و احراز هویت نباید از راه اندازی SIF جلوگیری

- سوابق حسابرسی یا مهر زمانی نادرست (به 6.10، 2.8 - SR - رویدادهای قابل حسابرسی و 6.13، 2.11 - SR - مهرهای زمانی مراجعه کنید) نباید بر عملکردهای اساسی تأثیر منفی بگذارد.

اگر حفاظت مرزی منطقه به حالت بسته شدن شکست و/یا جزیره ای تبدیل شود، عملکردهای اساسی یک IACS باید حفظ شود (به 9.4، 5.2 - SR - حفاظت از مرز منطقه مراجعه کنید).

• رویداد انکار سرویس (DoS) در سیستم کنترل یا شبکه سیستم مجهز به ایمنی (SIS) نباید مانع از عمل SIF شود (به 11.3، 7.1 - SR مراجعه کنید - حفاظت از انکار سرویس).

اقدامات متقابل جبرانی، همانطور که در این استاندارد استفاده می‌شود، باید از دستورالعمل‌های شرح داده شده در 2 - 3 - IEC 62443 پیروی کنند.