## Відомість металопрокату (сталь С245, ГОСТ 27772-88*)

| Профіль | ГОСТ, ТУ | Нетто, т | За КБ, т | Хлистів 12 м | Закупівля з 12 м, т | Відхід, % | Порізка в розмір: закупівля, т / відхід, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □100×3 | ТУ 36-2287-80 | 2,159 | 2,22 | 30 | 3,224 | 32,4 | 2,221 / 1,9 |
| □120×5 | ТУ 36-2287-80 | 4,915 | 4,92 | 28 | 5,897 | 16,7 | 4,963 / 1,0 |
| □60×4 | ТУ 36-2287-80 | 1,193 | 1,21 | 16 | 1,288 | 6,8 | — |
| □120×60×4 | ТУ 36-2287-80 | 4,453 | 4,45 | 36 | 4,527 | 1,6 | — |
| Разом труби | | 12,720 | 12,80 | 110 | 14,936 | | |
| Лист t = 3 | ДСТУ 8540:2015 | 0,017 | 0,02 | | | | |
| Лист t = 6 | ДСТУ 8540:2015 | 0,024 | — | | | | |
| Лист t = 8 | ДСТУ 8540:2015 | 0,054 | 0,08 | | | | |
| Лист t = 10 | ДСТУ 8540:2015 | 0,045 | 0,05 | | | | |
| Лист t = 16 | ДСТУ 8540:2015 | 0,219 | 0,23 | | | | |
| Разом лист | | 0,360 | 0,38 | | | | |
| **Всього** | | **13,079** | **13,18** | | | | |

□100×3: порізка в розмір: 10 хлистів 11 200 (Вв1-Б + Ст1-А) і 20 хлистів 6 800 (Вв1-А, Ст1-Б).
□120×5: Б2 — 19 хлистів мірною довжиною 9 200; Б1 — з 12 000.

## Карти розкрою хлистів 12 000 мм (Ст — стійка, Вв — підкіс; сірим — залишок)

**□100×3**

**□120×5**




**□60×4**




**□120×60×4**




## Метизи і матеріали

| Найменування | Од. | К-сть | Примітка |
|---|---|---|---|
| Шпилька різьбова М20×500, кл. 5.8, цинк | шт. | 80 | закладні у ФМ1-З |
| Гайка М20, кл. 5, цинк | шт. | 160 | 80 анкерних + 80 на бази |
| Шайба-пластина Ш1 60×60×6, отв. Ø22 | шт. | 160 | арк. 8 |
| Електроди Э42А / Э46 Ø3 мм | кг | 40 | розрахунок за швами 31,5 кг |
| Ґрунтовка ГФ-021 (ФЛ-03К) | кг | 43 | 1 шар, 0,10 кг/м² |
| Емаль ПФ-115 | кг | 165 | 2 шари, 0,38 кг/м² |
| Площа фарбування | м² | 435 | труби + листи |

Норми витрати фарби — як у кошторисі (на 422 м²: ГФ-021 42 кг, ПФ-115 161 кг).

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| | | | | | |

**36/26-КМД**

Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| Р | 10 | 12 |

**Відомість металопрокату. Розкрій. Матеріали**

Формат А3