

ПРОТОКОЛ № 0021627

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)





Днес, 23.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Торнадо, носим, № - 08823	1	12.5 л	воден	Вода	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 161291
2.1	Файър килър, носим, № - 007346	1	12.8 л	водопенен	STNAMEX	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160131
3.1	Файър айс, носим, № - 450375	5	6.8 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160751
3.2	Файър айс, носим, № - 450375	5	6.8 кг	CO2	CO2	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160752
3.3	Файър айс, носим, № - 450375	5	6.8 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160753
4.1	Пожарогасител, носим, № - 0000	2	16.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160201
4.2	Пожарогасител, носим, № - 0000	2	16.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160202
4.3	Пожарогасител, носим, № - 0000	2	16.3 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160203
5.1	Пожарогасител, носим, № - 000226	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 161051
5.2	Пожарогасител, носим, № - 000226	2	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 161052
5.3	Пожарогасител, носим, № - 000226	2	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 161053
6.1	Пожарогасител, носим, № - 0001484	2	8.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160991
6.2	Пожарогасител, носим, № - 0001484	2	8.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160992
6.3	Пожарогасител, носим, № - 0001484	2	8.3 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160993
7.1	Торнадо, носим, № - 025384	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160821
7.2	Торнадо, носим, № - 025384	2	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160822
7.3	Торнадо, носим, № - 025384	2	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160823
8.1	Файър килър, носим, № - 01279	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 161121
8.2	Файър килър, носим, № - 01279	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 161122
8.3	Файър килър, носим, № - 01279	2	9.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 161123

9.1	Лавина , носим , № - 001	2	9.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 161361
10.1	Лавина , носим , № - 0001482	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160681
10.2	Лавина , носим , № - 0001482	2	9.4 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160682
10.3	Лавина , носим , № - 0001482	2	9.4 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160683
11.1	Лавина , носим , № - 0001483	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160371
11.2	Лавина , носим , № - 0001483	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160372
11.3	Лавина , носим , № - 0001483	2	9.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160373
12.1	Тайфун , носим , № - 0001486	4	10.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160441
12.2	Тайфун , носим , № - 0001486	4	10.4 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160442
12.3	Тайфун , носим , № - 0001486	4	10.4 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160443
13.1	Тайфун , носим , № - 0001485	4	10.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160511
13.2	Тайфун , носим , № - 0001485	4	10.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160512
13.3	Тайфун , носим , № - 0001485	4	10.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	23.01.2024	Спас Ильов		10000206 160513

Тотал 13 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Детска Градина "Детелина" МОЛ: Елеонора Божилова

адрес: гр./с. Дупница ул."Витоша" №1 Област: тел: 0898504607

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването,
и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вители на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

Елеонора Божилова ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане
или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.

Сменени части и консумативи:

Гасително вещество (Въглероден диоксид) - 1 бр.

Гасително вещество (Прах ABC) - 9 бр.

Пломба - 13 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 10 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 13 бр.