

ПРОТОКОЛ №: 0000030

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 28.06.2016 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генев 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

| №: по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.) | Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 | Маса на за-редения пожарогасител, kg,l | Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.) | Основание за бракуване |
|-----------|---|--|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Пожарогасител 1288 | 2 | 1 кг | Прах ABC | Повреда на съд за гасително вещество |

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 1 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите Иван Панталеев МОЛ: Иван Панталеев

тел: 0899801240

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен
Преставител на организацията,
извършила обслужването)

(подпис, печат)

Петя Мертакчийска
(име, фамилия)

(собственик/предста-
вител на собственика)

Приел: Иван Панталеев ,МОЛ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.