

ПРОТОКОЛ № 0021665

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 26.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов








(име, презиме, фамилия)







на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасително вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Торнадо, носим, № - 7579135	5	18.7 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500791
1.2	Торнадо, носим, № - 7579135	5	18.7 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500792
1.3	Торнадо, носим, № - 7579135	5	18.7 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500793
2.1	Торнадо, носим, № - 1952	5	17.9 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501231
2.2	Торнадо, носим, № - 1952	5	17.9 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501232
2.3	Торнадо, носим, № - 1952	5	17.9 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501233
3.1	Торнадо, носим, № - 0737	5	14.6 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501301
3.2	Торнадо, носим, № - 0737	5	14.6 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501302
3.3	Торнадо, носим, № - 0737	5	14.6 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501303
4.1	Файър айс, носим, № - 624032	5	17.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501541
4.2	Файър айс, носим, № - 624032	5	17.3 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501542
4.3	Файър айс, носим, № - 624032	5	17.3 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501543
5.1	Файър айс, носим, № - 1236	5	19.0 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500621
5.2	Файър айс, носим, № - 1236	5	19.0 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500622
5.3	Файър айс, носим, № - 1236	5	19.0 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500623
6.1	Торнадо, носим, № - 0602	5	17.0 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500551
6.2	Торнадо, носим, № - 0602	5	17.0 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500552
6.3	Торнадо, носим, № - 0602	5	17.0 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500553
7.1	Файър айс, носим, № - 7579145	5	12.9 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500481
7.2	Файър айс, носим, № - 7579145	5	12.9 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500482
7.3	Файър айс, носим, № - 7579145	5	12.9 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500483
8.1	Файър айс, носим, № - 1905	5	18.0 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500311
8.2	Файър айс, носим, № - 1905	5	18.0 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500312

8.3	Файър айс , носим , № - 1905	5	18.0 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500313
9.1	Файър айс , носим , № - 01957	5	13.2 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500241
9.2	Файър айс , носим , № - 01957	5	13.2 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500242
9.3	Файър айс , носим , № - 01957	5	13.2 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500243
10.1	Торнадо , носим , № - 0957	5	15.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500171
10.2	Торнадо , носим , № - 0957	5	15.3 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500172
10.3	Торнадо , носим , № - 0957	5	15.3 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500173
11.1	Торнадо , носим , № - 00889	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503381
11.2	Торнадо , носим , № - 00889	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503382
11.3	Торнадо , носим , № - 00889	2	9.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503383
12.1	Торнадо , носим , № - 00961	2	10.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502771
12.2	Торнадо , носим , № - 00961	2	10.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502772
12.3	Торнадо , носим , № - 00961	2	10.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502773
13.1	Торнадо , носим , № - 33212	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502391
14.1	Торнадо , носим , № - 34433	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502911
15.1	Торнадо , носим , № - 36910	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503141
16.1	Торнадо , носим , № - 00777	2	10.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502601
16.2	Торнадо , носим , № - 00777	2	10.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502602
16.3	Торнадо , носим , № - 00777	2	10.0 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502603
17.1	Торнадо , носим , № - 00493	2	9.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503211
17.2	Торнадо , носим , № - 00493	2	9.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503212
17.3	Торнадо , носим , № - 00493	2	9.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503213
18.1	Торнадо , носим , № - 01734	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502151
18.2	Торнадо , носим , № - 01734	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502152
18.3	Торнадо , носим , № - 01734	2	9.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502153
19.1	Торнадо , носим , № - 00076	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502221
19.2	Торнадо , носим , № - 00076	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502222
19.3	Торнадо , носим , № - 00076	2	9.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502223
20.1	Торнадо , носим , № - 01971	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501851
20.2	Торнадо , носим , № - 01971	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501852
20.3	Торнадо , носим , № - 01971	2	9.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501853
21.1	Торнадо , носим , № - 00357	2	10.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501091
21.2	Торнадо , носим , № - 00357	2	10.6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501092

21.3	Торнадо , носим , № - 00357	2	10.6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501093
22.1	Торнадо , носим , № - 01542	2	9.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502461
22.2	Торнадо , носим , № - 01542	2	9.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502462
22.3	Торнадо , носим , № - 01542	2	9.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502463
23.1	Торнадо , носим , № - 01103	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501471
23.2	Торнадо , носим , № - 01103	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501472
23.3	Торнадо , носим , № - 01103	2	9.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501473
24.1	Торнадо , носим , № - 00151	2	11.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500861
24.2	Торнадо , носим , № - 00151	2	11.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500862
24.3	Торнадо , носим , № - 00151	2	11.0 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500863
25.1	Торнадо , носим , № - 00504	2	9.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502841
25.2	Торнадо , носим , № - 00504	2	9.6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502842
25.3	Торнадо , носим , № - 00504	2	9.6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502843
26.1	Торнадо , носим , № - 02072	2	11.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501921
26.2	Торнадо , носим , № - 02072	2	11.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501922
26.3	Торнадо , носим , № - 02072	2	11.0 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501923
27.1	Торнадо , носим , № - 01088	2	10.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501611
27.2	Торнадо , носим , № - 01088	2	10.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501612
27.3	Торнадо , носим , № - 01088	2	10.0 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501613
28.1	Торнадо , носим , № - 02120	2	9.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502531
28.2	Торнадо , носим , № - 02120	2	9.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502532
28.3	Торнадо , носим , № - 02120	2	9.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502533
29.1	Торнадо , носим , № - 00465	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501161
29.2	Торнадо , носим , № - 00465	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501162
29.3	Торнадо , носим , № - 00465	2	9.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501163
30.1	Торнадо , носим , № - 00511	2	10.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503071
30.2	Торнадо , носим , № - 00511	2	10.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503072
30.3	Торнадо , носим , № - 00511	2	10.2 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 503073
31.1	Торнадо , носим , № - 32138	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 500931
32.1	Файър килър , носим , № - 01508	2	10.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501781
32.2	Файър килър , носим , № - 01508	2	10.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501782
32.3	Файър килър , носим , № - 01508	2	10.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 501783
33.1	Пожарогасител , носим , № - 15917	2	3.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000206 502081

Тотал 33 бр

Собственик на пожарогасителя/ите ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД- ИЗТОК МОЛ: Марио Де Мартино

адрес: гр./с. София ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл.5А , ет.3 Област: тел: 0899901994

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вители на собственика)

извършила обслужването)

Георги Ильов

Марио Де Мартино ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Гасително вещество (Въглероден диоксид) - 10 бр.

Гасително вещество (Прах АВС) - 18 бр.

Пломба - 33 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 28 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 33 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 1 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.