

ПРОТОКОЛ № 0018862

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)





















Днес, 19.06.2023 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов













(име, презиме, фамилия)






























на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020






























(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)


























предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Ятрус , носим , № - 7044	2	10.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943151
1.2	Ятрус , носим , № - 7044	2	10.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943152
2.1	Ятрус , носим , № - 6723	2	10.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942781
2.2	Ятрус , носим , № - 6723	2	10.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942782
3.1	Ятрус , носим , № - 0008027	2	10.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942231
3.2	Ятрус , носим , № - 0008027	2	10.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942232
3.3	Ятрус , носим , № - 0008027	2	10.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942233
4.1	Ятрус , носим , № - 4905	2	10.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942091
4.2	Ятрус , носим , № - 4905	2	10.4 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942092
4.3	Ятрус , носим , № - 4905	2	10.4 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942093
5.1	Ятрус , носим , № - 6725	2	10.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942851
5.2	Ятрус , носим , № - 6725	2	10.4 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942852
5.3	Ятрус , носим , № - 6725	2	10.4 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942853
6.1	Ятрус , носим , № - 7021	2	10.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943081
6.2	Ятрус , носим , № - 7021	2	10.4 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943082
6.3	Ятрус , носим , № - 7021	2	10.4 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943083
7.1	Ятрус , носим , № - 005651	2	11.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940871
7.2	Ятрус , носим , № - 005651	2	11.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940872
7.3	Ятрус , носим , № - 005651	2	11.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940873
8.1	Ятрус , носим , № - 4208	2	10.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942301

8.2	Ятрус , носим , № - 4208	2	10.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942302
8.3	Ятрус , носим , № - 4208	2	10.3 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942303
9.1	Ятрус , носим , № - 4903	2	10.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942471
9.2	Ятрус , носим , № - 4903	2	10.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942472
9.3	Ятрус , носим , № - 4903	2	10.3 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942473
10.1	Ятрус , носим , № - 4408	2	10.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942611
10.2	Ятрус , носим , № - 4408	2	10.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942612
10.3	Ятрус , носим , № - 4408	2	10.2 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942613
11.1	Ятрус , носим , № - 4401	2	9.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942541
11.2	Ятрус , носим , № - 4401	2	9.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942542
11.3	Ятрус , носим , № - 4401	2	9.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942543
12.1	Ятрус , носим , № - 4509	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943461
12.2	Ятрус , носим , № - 4509	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943462
12.3	Ятрус , носим , № - 4509	2	9.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943463
13.1	Ятрус , носим , № - 4904	2	11.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943221
13.2	Ятрус , носим , № - 4904	2	11.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943222
13.3	Ятрус , носим , № - 4904	2	11.0 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943223
14.1	Ятрус , носим , № - 5643	2	10.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940491
14.2	Ятрус , носим , № - 5643	2	10.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940492
14.3	Ятрус , носим , № - 5643	2	10.2 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940493
15.1	Ятрус , носим , № - 6726	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943391
15.2	Ятрус , носим , № - 6726	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943392
15.3	Ятрус , носим , № - 6726	2	9.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943393
16.1	Ятрус , носим , № - 4406	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943531
16.2	Ятрус , носим , № - 4406	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943532
16.3	Ятрус , носим , № - 4406	2	9.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943533
17.1	Ятрус , носим , № - 4507	2	10.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942921
17.2	Ятрус , носим , № - 4507	2	10.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942922
17.3	Ятрус , носим , № - 4507	2	10.0 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942923

18.1	Ятрус , носим , № - 0005649	2	10.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940561
18.2	Ятрус , носим , № - 0005649	2	10.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940562
18.3	Ятрус , носим , № - 0005649	2	10.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940563
19.1	Ятрус , носим , № - 0008028	2	10.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942161
19.2	Ятрус , носим , № - 0008028	2	10.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942162
19.3	Ятрус , носим , № - 0008028	2	10.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 942163
20.1	Пожарогасител , носим , № - 013	2	8.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944381
20.2	Пожарогасител , носим , № - 013	2	8.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944382
20.3	Пожарогасител , носим , № - 013	2	8.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944383
21.1	Пожарогасител , носим , № - 4710	2	8.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943841
21.2	Пожарогасител , носим , № - 4710	2	8.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943842
21.3	Пожарогасител , носим , № - 4710	2	8.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943843
22.1	Пожарогасител , носим , № - 4005	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943771
22.2	Пожарогасител , носим , № - 4005	2	8.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943772
22.3	Пожарогасител , носим , № - 4005	2	8.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943773
23.1	Пожарогасител , носим , № - 4008	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943601
23.2	Пожарогасител , носим , № - 4008	2	8.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943602
23.3	Пожарогасител , носим , № - 4008	2	8.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943603
24.1	Пожарогасител , носим , № - 4202	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943911
24.2	Пожарогасител , носим , № - 4202	2	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943912
24.3	Пожарогасител , носим , № - 4202	2	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 943913
25.1	Файър килър , носим , № - 0006294	2	10.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940941
25.2	Файър килър , носим , № - 0006294	2	10.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940942
25.3	Файър килър , носим , № - 0006294	2	10.2 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940943
26.1	Пожарогасител , носим , № - 0008029	2	8.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941931
26.2	Пожарогасител , носим , № - 0008029	2	8.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941932
26.3	Пожарогасител , носим , № - 0008029	2	8.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941933
27.1	Пожарогасител , носим , № - 0008031	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941791
27.2	Пожарогасител , носим , № - 0008031	2	9.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941792

27.3	Пожарогасител , носим , № - 0008031	2	9.2 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941793
28.1	Пожарогасител , носим , № - 4001	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941621
28.2	Пожарогасител , носим , № - 4001	2	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941622
28.3	Пожарогасител , носим , № - 4001	2	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941623
29.1	Пожарогасител , носим , № - 0008030	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941861
29.2	Пожарогасител , носим , № - 0008030	2	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941862
29.3	Пожарогасител , носим , № - 0008030	2	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941863
30.1	Пожарогасител , носим , № - 4711	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944141
30.2	Пожарогасител , носим , № - 4711	2	8.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944142
30.3	Пожарогасител , носим , № - 4711	2	8.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944143
31.1	Пожарогасител , носим , № - 4007	2	8.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944071
31.2	Пожарогасител , носим , № - 4007	2	8.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944072
31.3	Пожарогасител , носим , № - 4007	2	8.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944073
32.1	Пожарогасител , носим , № - 006	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944211
32.2	Пожарогасител , носим , № - 006	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944212
32.3	Пожарогасител , носим , № - 006	2	9.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944213
33.1	Торнадо , носим , № - 04418	1	13.1 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941001
33.2	Торнадо , носим , № - 04418	1	13.1 л	воден	Вода	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941002
34.1	Ятрус , носим , № - 0008034	1	15.7 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944691
34.2	Ятрус , носим , № - 0008034	1	15.7 л	воден	Вода	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944692
34.3	Ятрус , носим , № - 0008034	1	15.7 л	воден	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944693
35.1	Ятрус , носим , № - 0008033	2	17.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944521
35.2	Ятрус , носим , № - 0008033	2	17.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944522
35.3	Ятрус , носим , № - 0008033	2	17.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944523
36.1	Ятрус , носим , № - 0005639	4	10.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940701
36.2	Ятрус , носим , № - 0005639	4	10.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940702
36.3	Ятрус , носим , № - 0005639	4	10.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940703
37.1	Пожарогасител , носим , № - 0006313	4	10.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940321
37.2	Пожарогасител , носим , № - 0006313	4	10.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940322

37.3	Пожарогасител , носим , № - 0006313	4	10.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940323
38.1	Ятрус , носим , № - 005640	4	10.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940631
38.2	Ятрус , носим , № - 005640	4	10.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940632
38.3	Ятрус , носим , № - 005640	4	10.3 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 940633
39.1	Ятрус , носим , № - 6308	4	10.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941551
39.2	Ятрус , носим , № - 6308	4	10.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941552
39.3	Ятрус , носим , № - 6308	4	10.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941553
40.1	Файър айс , носим , № - 1384	5	19.2 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941171
40.2	Файър айс , носим , № - 1384	5	19.2 кг	CO2	CO2	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941172
40.3	Файър айс , носим , № - 1384	5	19.2 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941173
41.1	Файър айс , носим , № - 51980	5	20.8 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941241
41.2	Файър айс , носим , № - 51980	5	20.8 кг	CO2	CO2	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941242
41.3	Файър айс , носим , № - 51980	5	20.8 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941243
42.1	Файър айс , носим , № - 67481	5	20.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944901
42.2	Файър айс , носим , № - 67481	5	20.3 кг	CO2	CO2	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944902
42.3	Файър айс , носим , № - 67481	5	20.3 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944903
43.1	Файър айс , носим , № - 38958	5	20.5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944831
43.2	Файър айс , носим , № - 38958	5	20.5 кг	CO2	CO2	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944832
43.3	Файър айс , носим , № - 38958	5	20.5 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944833
44.1	Файър айс , носим , № - 46004	5	17.6 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944761
44.2	Файър айс , носим , № - 46004	5	17.6 кг	CO2	CO2	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944762
44.3	Файър айс , носим , № - 46004	5	17.6 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 944763
45.1	Файър айс , носим , № - 26316	5	21.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941311
45.2	Файър айс , носим , № - 26316	5	21.3 кг	CO2	CO2	Презареждане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941312
45.3	Файър айс , носим , № - 26316	5	21.3 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.06.2023	Спас Ильов		10000179 941313

Тотал 45 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Ай Ви Пи Комършъл ЕООД МОЛ: Антонио Венциславов Петков
адрес: гр./с. гр.София, общ.Столична ж.к."Лев Толстой" бл.63, вх.Г, ет.1, ап.38 Област: тел: 0884393012
(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)
Преставител на организацията,
извършила обслужването) Георги Ильов
(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)
вители на собственика)
Антонио Венциславов Петков ,МОЛ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

- 1 бр.

Гасително вещество (Вода) - 2 бр.

Гасително вещество (Въглероден диоксид) - 6 бр.

Гасително вещество (Прах АВС) - 36 бр.

Глава - 1 бр.

Държач за маркуч - 11 бр.

Етикет - 1 бр.

Манометър - 2 бр.

Маркуч - 8 бр.

О-пръстен (Уплътнение) - 1 бр.

Пломба - 44 бр.

Пружина - 3 бр.

Шпланд - 9 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.