

ПРОТОКОЛ № 0012294

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)





















Днес, 25.10.2021 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Петя Мертакчийска

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Файър килър , № - 000668	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898015
1.2	Файър килър , № - 000668	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898015
2.1	Пожарогасител , № - 00083	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898022
2.2	Пожарогасител , № - 00083	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898022
3.1	Цикония , № - 002	1	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898046
3.2	Цикония , № - 002	1	9 л	воден	Вода	Презареждане	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898046
4.1	Пожарогасител , № - 0004288	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898091
4.2	Пожарогасител , № - 0004288	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898091
5.1	Пожарогасител , № - 00244	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898060
5.2	Пожарогасител , № - 00244	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898060
6.1	Ятрус , № - 0004292	1	6 л	воден	Вода	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898053
6.2	Ятрус , № - 0004292	1	6 л	воден	Вода	Презареждане	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898053
6.3	Ятрус , № - 0004292	1	6 л	воден	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (3)	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898053
7.1	Пожарогасител , № - 84597	5	5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898039
7.2	Пожарогасител , № - 84597	5	5 кг	CO2	CO2	Презареждане	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898039
7.3	Пожарогасител , № - 84597	5	5 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (3)	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898039
8.1	Пожарогасител , № - 84469	5	5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898084
8.2	Пожарогасител , № - 84469	5	5 кг	CO2	CO2	Презареждане	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898084
8.3	Пожарогасител , № - 84469	5	5 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (3)	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898084
9.1	Пожарогасител , № - 84437	5	5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Илюв		1000011898077

9.2	Пожарогасител , № - 84437	5	5 кг	CO2	CO2	Презареждане	25.10.2021	Спас Ильов		10000118 98077
9.3	Пожарогасител , № - 84437	5	5 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (3)	25.10.2021	Спас Ильов		10000118 98077
10.1	Цикония , № - 001	1	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Ильов		10000118 98107
10.2	Цикония , № - 001	1	9 л	воден	Вода	Презареждане	25.10.2021	Спас Ильов		10000118 98107
11.1	Файър килър , № - 000325	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Ильов		10000118 98114
11.2	Файър килър , № - 000325	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	25.10.2021	Спас Ильов		10000118 98114
12.1	Цикония , № - 002	1	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	25.10.2021	Спас Ильов		10000118 98121
12.2	Цикония , № - 002	1	9 л	воден	Вода	Презареждане	25.10.2021	Спас Ильов		10000118 98121

Тотал 12 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Тец Бобов дол ЕАД - КБО МОЛ: Тец Бобов дол ЕАД - КБО

адрес: гр./с. Област: тел: 0893361888

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването,
и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста- (подпис)

Преставител на организацията,

вител на собственика)

извършила обслужването) Петя Мертакчийска

Тец Бобов дол ЕАД - КБО ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане
или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.