

## ПРОТОКОЛ № 0022401

**за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)**





















Днес, 19.03.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,  
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител, носим, № - 28521	2	9.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281441
2.1	Пожарогасител, носим, № - 31090	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280691
3.1	Пожарогасител, носим, № - 28525	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280521
4.1	Пожарогасител, носим, № - 32664	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281821
5.1	Пожарогасител, носим, № - 32509	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281681
6.1	Пожарогасител, носим, № - 29263	2	9.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280381
7.1	Пожарогасител, носим, № - 31951	2	9.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281371
8.1	Пожарогасител, носим, № - 28640	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281991
9.1	Пожарогасител, носим, № - 0005110	2	15.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 282121
9.2	Пожарогасител, носим, № - 0005110	2	15.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 282122
9.3	Пожарогасител, носим, № - 0005110	2	15.0 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 282123
10.1	Пожарогасител, носим, № - 0008763	2	16.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 282051
10.2	Пожарогасител, носим, № - 0008763	2	16.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 282052
10.3	Пожарогасител, носим, № - 0008763	2	16.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 282053
11.1	Пожарогасител, носим, № - 376455	5	13.7 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280901
12.1	Пожарогасител, носим, № - 375333	5	13.8 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281131
13.1	Пожарогасител, носим, № - 375167	5	13.6 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281201
14.1	Пожарогасител, носим, № - 375202	5	13.8 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281061
15.1	Пожарогасител, носим, № - 07020	1	13.4 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281511
16.1	Пожарогасител, носим, № - 06080	1	13.9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280211

17.1	Пожарогасител , носим , № - 06558	1	13.3 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280451
18.1	Пожарогасител , носим , № - 05748	1	12.9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280831
19.1	Пожарогасител , носим , № - 05495	1	13.5 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280761
20.1	Пожарогасител , носим , № - 06470	1	13.2 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 281751
21.1	Пожарогасител , носим , № - 05362	1	13.5 л	воден	Вода	Техническо обслужване	19.03.2024	Спас Ильов		10000213 280141

Тотал 21 бр

Собственик на пожарогасителя/ите О. П. ЕЛОС ЕООД МОЛ: ОЛЕГ ПЕТРОВ

адрес: гр./с. ДУПНИЦА ул. "БОТЪО ПЕТКОВ" №7 Област: тел: 0896057323

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

( собственик/предста- (подпис)

Преставител на организацията,

вители на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

ОЛЕГ ПЕТРОВ ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Презареждане на Пожарогасител - 2 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 21 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 2 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.