ПРОТОКОЛ No: 0000070

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 31.01.2018 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генев 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

No: по ред	модел, сериен номер и др.)	гория съгла- сно т.4.3.2.2 от БДС ICO	на за- реде- ния по-	Пожаро- гасите- лно ве- щество (вода, прах , СО2 или др.)	Основание за бракуване
1	Ятрус 0003531	4	12 кг	Прах АВС	Корозия на съда
2	Тайфун 0003530	4	12 кг	Прах АВС	Корозия на съда
3	Тайфун 0003529	4	12 кг	Прах АВС	Корозия на съда
4	Тайфун 0003528	4	12 кг	Прах АВС	Корозия на съда
5	Ятрус 0003526	4	6 кг	Прах АВС	Корозия на съда
6	Тайфун 0003527	4	6 кг	Прах АВС	Корозия на съда

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 6 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите БДЖ ТП ЕООД ЛОК. ДЕПО ДУПНИЦА МОЛ: Атанас Атанасов

тел: 0899854002 град София адрес ул. "Владимир Минков ЛОТКО" №41

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/предста-

Преставител на организацията, вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов Приел: Атанас Атанасов ,МОЛ

(име, фамилия) (име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.