

ПРОТОКОЛ №: 0000039**за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 21.03.2017 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

Но: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602 -2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Ятрус 0002268	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
2	Ятрус 0002269	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
3	Ятрус 0002270	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
4	Ятрус 0002271	4	6 кг	Прах ВС	
5	Ятрус 0002272	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
6	Ятрус 0002273	4	12 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
7	Ятрус 0002274	4	12 кг	Прах ВС	Механично разрушаване на съд за гасително вещество
8	Ятрус 0002275	4	12 кг	Прах ВС	Механично разрушаване на съд за гасително вещество
9	Ятрус 0002276	4	12 кг	Прах ВС	
10	Ятрус 0002277	4	12 кг	Прах ВС	Механично разрушаване на съд за гасително вещество
1	Ятрус 0002268	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
2	Ятрус 0002269	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
3	Ятрус 0002270	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
4	Ятрус 0002271	4	6 кг	Прах ВС	
5	Ятрус 0002272	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
6	Ятрус 0002273	4	12 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
7	Ятрус 0002274	4	12 кг	Прах ВС	Механично разрушаване на съд за гасително вещество
8	Ятрус 0002275	4	12 кг	Прах ВС	Механично разрушаване на съд за гасително вещество
9	Ятрус 0002276	4	12 кг	Прах ВС	
10	Ятрус 0002277	4	12 кг	Прах ВС	Механично разрушаване на съд за гасително вещество
1	Ятрус 0002268	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
2	Ятрус 0002269	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
3	Ятрус 0002270	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
4	Ятрус 0002271	4	6 кг	Прах ВС	
5	Ятрус 0002272	4	6 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
6	Ятрус 0002273	4	12 кг	Прах ВС	Повреда на съд за гасително вещество
7	Ятрус 0002274	4	12 кг	Прах ВС	Механично разрушаване на съд за гасително вещество

9	Ятрус 0002276	4	12 кг	Прах ВС	
10	Ятрус 0002277	4	12 кг	Прах ВС	Механично разрушаване на съд за гасително вещество

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 10 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите БДЖ "ТП" ЕООД - ПТП СОФИЯ МОЛ:

тел:

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен	(подпис, печат)	(собственик/предста-	(подпис)
Преставител на организацията,		вител на собственика)	
извършила обслужването)	Георги Ильов	Приел: ,МОЛ	
	(име, фамилия)		(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.