

## ПРОТОКОЛ № 0022448

**за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)**

Днес, 23.05.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на зареждения на пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Булфайър , носим , № - 0008805	4	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.05.2024	Георги Ильов		10000203450501
1.2	Булфайър , носим , № - 0008805	4	1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.05.2024	Георги Ильов		10000203450502
1.3	Булфайър , носим , № - 0008805	4	1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	23.05.2024	Георги Ильов		10000203450503
2.1	Файър килър , носим , № - 0008804	2	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	23.05.2024	Георги Ильов		10000203450671
2.2	Файър килър , носим , № - 0008804	2	1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	23.05.2024	Георги Ильов		10000203450672

Тотал 2 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Асен Спасов Велинов МОЛ: Асен Спасов Велинов

адрес: гр./с. Област: тел: 0899524481

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването)

Георги Ильов

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста-

вител на собственика)

(подпис)

Асен Спасов Велинов, МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Патрон - 1 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 2 бр.

Ремонт на количка - 1 бр.

Струйник (4 категория) - 1 бр.

Твърдо ходово колело - 1 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 2 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 1 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.