

ПРОТОКОЛ № 0022240

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)





















Днес, 08.03.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Файър айс, носим, № - 42793	5	21.8 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800941
2.1	Файър айс, носим, № - 26677	5	21.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801001
3.1	Ятрус, носим, № - 02420	1	10.8 л	воден	Вода	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801481
4.1	Ятрус, носим, № - 01827	1	10.2 л	воден	Вода	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801861
5.1	таифун, носим, № - 0002509	4	10.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801791
6.1	Пожарогасител, носим, № - 0002507	4	10.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800871
7.1	таифун, носим, № - 0002508	4	10.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801241
7.2	таифун, носим, № - 0002508	4	10.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801242
7.3	таифун, носим, № - 0002508	4	10.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801243
8.1	Спарк, носим, № - 00311	2	16.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800631
8.2	Спарк, носим, № - 00311	2	16.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800632
8.3	Спарк, носим, № - 00311	2	16.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800633
9.1	Пожарогасител, носим, № - 0002503	2	9.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800251
9.2	Пожарогасител, носим, № - 0002503	2	9.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800252
9.3	Пожарогасител, носим, № - 0002503	2	9.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800253
10.1	Пожарогасител, носим, № - 01350	2	9.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801171
11.1	Пожарогасител, носим, № - 02600	2	9.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800321
12.1	Торнадо, носим, № - 0029	1	9.7 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801621
13.1	Пожарогасител, носим, № - 0002502	2	9.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801311
14.1	Торнадо, носим, № - 0029	1	9.3 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800181

15.1	Пожарогасител , носим , № - 0002506	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800701
16.1	Пожарогасител , носим , № - 0002504	2	8.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800561
16.2	Пожарогасител , носим , № - 0002504	2	8.6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800562
16.3	Пожарогасител , носим , № - 0002504	2	8.6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800563
17.1	Пожарогасител , носим , № - 0002505	2	8.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 801551
18.1	Пожарогасител , носим , № - 10715	2	7.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800491
18.2	Пожарогасител , носим , № - 10715	2	7.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800492
18.3	Пожарогасител , носим , № - 10715	2	7.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	08.03.2024	Спас Ильов		10000211 800493

Тотал 18 бр

Собственик на пожарогасителя/ите ЕКОМЕТ 90 ЕООД МОЛ: ВИКТОР КУРУДИМОВ

адрес: гр./с. СОФИЯ кв.ОВЧА КУПЕЛ ул. КРУШОВСКИ ВРЪХ 40 Област: тел: 0888235288

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването) Георги Ильов

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста-

вител на собственика)

(подпис)

ВИКТОР КУРУДИМОВ ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Презареждане на Пожарогасител - 5 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 18 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 5 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.