

ПРОТОКОЛ № 0018840

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)




















Днес, 04.07.2023 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Файър килър , носим , № - 0008020	5	5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63090
1.2	Файър килър , носим , № - 0008020	5	5 кг	CO2	CO2	Презареждане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63090
1.3	Файър килър , носим , № - 0008020	5	5 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63090
2.1	Ятрус , носим , № - 0008024	3	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63052
3.1	Торнадо , носим , № - 0008025	1	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63045
3.2	Торнадо , носим , № - 0008025	1	9 л	воден	Вода	Презареждане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63045
4.1	Солти , носим , № - 0008028	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63014
4.2	Солти , носим , № - 0008028	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63014
5.1	Пожарогасител , носим , № - 0008026	1	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63038
5.2	Пожарогасител , носим , № - 0008026	1	9 л	воден	Вода	Презареждане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63038
6.1	Солти , носим , № - 0008021	5	5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63083
6.2	Солти , носим , № - 0008021	5	5 кг	CO2	CO2	Презареждане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63083
7.1	Торнадо , носим , № - 0008022	3	9 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63076
7.2	Торнадо , носим , № - 0008022	3	9 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63076
8.1	Файър килър , носим , № - 0008027	4	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63021
8.2	Файър килър , носим , № - 0008027	4	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63021
9.1	Пожарогасител , носим , № - 0008023	1	9 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63069
10.1	Торнадо , носим , № - 0008019	5	5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63106
10.2	Торнадо , носим , № - 0008019	5	5 кг	CO2	CO2	Презареждане	04.07.2023	Георги Ильов		10000179 63106

Тотал 10 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Клиент МОЛ: Клиент

адрес: гр./с. Област: тел: 0000000000

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването,

и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)
Преставител на организацията,
извършила обслужването) Георги Ильов
(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста- (подпис)
вител на собственика)
Клиент ,МОЛ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.