

ПРОТОКОЛ №: 0000077**за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 23.03.2018 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ІСО 11602 -2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, СО2 или др.)	Основание за бракуване
1	Торнадо 0003765	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
2	Файър килър 0003763	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
3	Торнадо 0000594	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
4	Торнадо 0000595	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
5	Пожарогасител 0003762	4	12 кг	Прах ABC	Повреда на глава
1	Торнадо 0003765	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
2	Файър килър 0003763	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
3	Торнадо 0000594	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
4	Торнадо 0000595	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
5	Пожарогасител 0003762	4	12 кг	Прах ABC	Повреда на глава
1	Торнадо 0003765	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
2	Файър килър 0003763	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
3	Торнадо 0000594	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
4	Торнадо 0000595	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
5	Пожарогасител 0003762	4	12 кг	Прах ABC	Повреда на глава
1	Торнадо 0003765	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
2	Файър килър 0003763	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
3	Торнадо 0000594	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
4	Торнадо 0000595	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
5	Пожарогасител 0003762	4	12 кг	Прах ABC	Повреда на глава
1	Торнадо 0003765	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
2	Файър килър 0003763	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
3	Торнадо 0000594	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
4	Торнадо 0000595	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
5	Пожарогасител 0003762	4	12 кг	Прах ABC	Повреда на глава
1	Торнадо 0003765	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
2	Файър килър 0003763	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество

3	Торнадо 0000594	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
4	Торнадо 0000595	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
5	Пожарогасител 0003762	4	12 кг	Прах ABC	Повреда на глава
1	Торнадо 0003765	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
2	Файър килър 0003763	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
3	Торнадо 0000594	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
4	Торнадо 0000595	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
5	Пожарогасител 0003762	4	12 кг	Прах ABC	Повреда на глава
1	Торнадо 0003765	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
2	Файър килър 0003763	1	9 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
3	Торнадо 0000594	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
4	Торнадо 0000595	1	6 л	Воден	Повреда на съд за гасително вещество
5	Пожарогасител 0003762	4	12 кг	Прах ABC	Повреда на глава

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 5 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД МОЛ: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

тел: 0888749494 град СОФИЯ адрес ул. "ЛУИ АЙЕР" №2

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)
Преставител на организацията,
извършила обслужването) Георги Илъв
(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)
вители на собственика)
Приел: ПЛАМЕН ХРИСТОВ ,МОЛ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.