

ПРОТОКОЛ № 0018834

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)



Днес, 02.07.2023 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

| № по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др) | Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015. | Маса на зареждания пожарогасител, kg. | Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.) | Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател) | Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане) | Дата на извършеното обслужване | Име на лицето, извършило обслужването | Подпис на лицето, извършило обслужването | Номер на стикер |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Солти, носим, № - 0008006 | 4 | 1 кг | прах ABC | ABC | Техническо обслужване | 02.07.2023 | Георги Ильов |  | 1000017943023 |
| 1.2 | Солти, носим, № - 0008006 | 4 | 1 кг | прах ABC | Кобра ABC | Презареждане | 02.07.2023 | Георги Ильов |  | 1000017943023 |

Тотал 1 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Димитър Александров МОЛ: Димитър Александров

адрес: гр./с. Област: тел: 0988070707

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването) Георги Ильов

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста-

(подпис)

вител на собственика)

Димитър Александров, МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.